



Informe de Visita

Informe N°: 308.494

Dirección: SANTA FE AV. 3290 / 3300

Año Vigencia: 2019

N° Instalación: 1

Patente RAT: 9.369

Datos de RAT

Tipo de Artefacto: Vapor Baja Presión

Referencia de Ubicación: CALDERA DE VAPOR UBICADA EN EL 2°SS

Seguro: Allianz

Vigencia seguro: 18/05/2020 12:00:00 a.m.

Teléfono Guardia: 4709-0805 (15)-5747-1010

Expediente Habilitación: 2019-34348615

Datos de la Visita

Mes: Abril 2020

Resultado: Apto para su uso

Tipo Informe: Regular

Observaciones:

<u>Orden</u>	<u>Item</u>	<u>Resultado</u>
1	Mantenimiento de los dispositivos límites y operativos.	NO APLICA
2	Calibración de las válvulas de seguridad.	NO APLICA
3	Mantenimiento completo del sistema de control.	NO APLICA
4	Verificación de espesores.	NO APLICA
5	Comprobación del funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por bajo nivel de agua.	APTO
6	Verificación del funcionamiento del sistema de carga de agua a la caldera.	APTO
7	Verificación del funcionamiento del dispositivo de corte de combustible por falta de llama y/o ignición.	APTO
8	Verificación del funcionamiento de las válvulas de seguridad.	APTO
9	Inspección del estado de las superficies de calentamiento.	APTO
10	Verificación del funcionamiento de los dispositivos límites y operativos.	APTO
11	Inspección del sistema de suministro de combustible y quemador.	APTO
12	Control de las características del agua en los generadores de vapor de baja presión (en los de alta presión la operación debe ser mensual).	NO APLICA
13	Inspección de las entradas de aire a la sala de calderas.	APTO
14	Limpieza de sedimentos.	NO APLICA
15	Pruebas de la eficiencia de la combustión y tiraje.	APTO
16	Limpieza interna y externa de las superficies de calentamiento.	NO APLICA
17	Mantenimiento del equipo de combustión.	NO APLICA
18	Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por bajo nivel de agua.	NO APLICA
19	Mantenimiento de los dispositivos de corte de combustible por falta de llama y/o ignición.	NO APLICA
20	Prueba hidráulica a la presión fijada por el artículo.	NO APLICA
21	Ensayos de Resistencia del Código de la Edificación para las Calderas de Alta Presión* y a 1,5 veces la presión de trabajo para las de baja presión y de agua caliente.	NO APLICA

Representante Técnico: ALBERTI HECTOR MIGUEL

Matrícula N°: T013531

Declaración Visita: 07/04/2020 10:20:00a.m.

Carga de Informe en el Sistema: 13/04/2020 06:01:55p.m.