



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ
(ДЖКХ города Москвы)

Богоявленский пер., д.6, стр.2, Москва, 109012
Телефон: 8 (495) 957-7393, факс: 8 (495) 621-3604, e-mail: dzhkh@mos.ru, <http://www.mos.ru/dgkh>
ОКПО 29046804, ОГРН 1037700110238, ИНН/КПП 7703276615/771001001

08.10.2026 № 01-01-10-70124/26
на № 58027210 от 14.09.2026

Сидорчику И.А.

ilya@sidorchik.ru

Уважаемый Илья Александрович!

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы в рамках компетенции рассмотрено Ваше обращение, поступившее с официального сервера Правительства Москвы, о техническом состоянии водоприемных решеток, расположенных на велополосе, по адресному ориентиру: г. Москва, Юрловский пр-д, д. 1.

Обустройство велодорожки на указанном участке не согласовано с балансодержателем сетей дождевой канализации ГУП «Мосводосток».

В настоящее время замена опорных рам и установка решеток с поперечным расположением ребер в соответствии с п. 6.11 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» не представляется возможной, так как работы по благоустройству и укладке нового асфальтобетонного покрытия на данном участке завершены.

Дополнительно сообщаем, что проектные организации, выполняющие проектирование объектов комплексного благоустройства на территории города Москвы, в объемах проекта предусматривают устройство водоприемных решеток с диагональным расположением водоприемных пазов, в границах обустройства веломаршрутов, в том числе и на проезжей части.

Департамент благодарит Вас за активную жизненную позицию.

Заместитель руководителя



Документ подписан
электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 008B5DEA22070603549161B89F912A9788
Владелец: Розгачев Владимир Федорович
Действителен с 30-09-2025 до 24-12-2026

В.Ф.Розгачев