LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · Hidrolik Pres

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad İlayda ŞENOCAK | Grup B Sabah | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Beş bölgeye ayırdım:
Ofis bölgesi: Ofis ağı (ERP/e-posta)
DMZ: Uzak servis erişimi
Operasyon bölgesi: SCADA istemcisi, mühendislik istasyonu
Kontrol bölgesi: PLC, HMI, robot kontrolörü (presin üretim kontrolü)
Safety bölgesi: Safety PLC

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Safety PLC kendi bölgesinde durur, çünkü presin ezme riskinden insanı o korur. Diğer bölgelerde bir saldırı ya da arıza olsa bile ona ulaşamamalı.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Ofis <-> DMZ: Firewall, sadece gerekli bağlantılara izin var. Ofisten makineye doğrudan erişim yok.
DMZ <-> Operasyon: Sadece jump server üzerinden, MFA ve oturum kaydıyla.
Operasyon <-> Kontrol: Firewall'da yalnızca izinli cihazlar ve protokoller açık.
Kontrol <-> Safety: Sadece durum okunabilir, yazma kapalı. Safety programı ancak makinenin başında, yetkili kişiyle değiştirilir.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server. Tüm trafik tek kontrollü noktadan geçer, doğrudan erişim bölgeleri atlar.
Tünel?	Açık / VPN	VPN. Trafik şifrelenir, dışarıya açık port kalmaz.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA. Parola çalınsa bile tek başına giriş yapılamaz.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel. Kimin ne yaptığı bellidir, paylaşılan hesapta sorumluluk karışır.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı. Bir olay olursa ne yapıldığı görülür.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı. Erişim ancak talep ve onayla, süreli açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.