CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad İlayda ŞENOCAK | Grup B Sabah | Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Vardiya sorumlusunu ararım, bakım ekibine de haber veririm. İlk üç iş, servis hesabını kapatmak, uzak bağlantıyı kesmek, presi güvenli şekilde durdurmak. Reset atmam, kanıt kaybolur.

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

   Önce presin güvenliğine bakarım: E-stop, ışık perdesi ve STO çalışıyor mu, Safety PLC programına dokunulmuş mu. Sonra PLC yedeğini, giriş loglarını ve ağ kayıtlarını saklarım. Servis hesabını kapatır, şifreleri değiştiririm.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Hangi pres etkilendi, olayı ne zaman fark ettik, saldırgan nasıl girmiş olabilir, şu ana kadar ne zarar var. Bunlar hazır olmalı. Bilmediğim yere “inceleniyor” yazarım.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   Sebep büyük ihtimalle çalınan servis hesabı ve korumasız uzak erişim. Etki olarak PLC ayarları değişmiş olabilir, safety’ye de bakılır. Önlem olarak hesap kapatıldı, pres ağdan ayrıldı, yedekten geri yüklendi. İncelemeyi bakım ve otomasyon sorumlusu yapar, bildirimi yönetici gönderir.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   Erişim ve VPN logları, PLC değişiklik kayıtları, firewall logları, yedekler ve ekran görüntüleri saklanmalı. Raporda sebep, kalıcı önlemler ve çıkardığımız dersler yazılır.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.