LABORATUVAR 6 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad İlayda ŞENOCAK | Grup B Sabah | Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. PaketPro'nun servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; **ışık perdesi parametreleri henüz doğrulanmadı**. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Vardiya amirini, bakım sorumlusunu ve BT güvenliği ararım. Önce uzak bağlantıyı keser, servis hesabını kapatırım. Sonra makineyi durdurup kimsenin yaklaşmamasını sağlarım. Resetlemem, logları ve ekran görüntülerini saklarım.

2. **İlk 2 saat:** Egzoz güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

   Egzoz güvenli değil, ışık perdesi parametreleri doğrulanana kadar makine çalışmaz. Safety PLC programını eski yedekle karşılaştırır, ışık perdesi ve STO testini yaparım. Uzak erişim loglarını, firewall kayıtlarını ve PLC konfigürasyonunu korurum. Servis hesabını ve paylaşılan hesapları kapatırım.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Olayın ne zaman fark edildiğini, hangi ürünün etkilendiğini, şüphelenilen saldırı türünü ve ilk aldığımız önlemleri hazırlarım.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   Kök neden olarak internete açık uzak bakım ve zayıf hesabı yazarım. Etki olarak safety riskini ve üretim durmasını belirtirim. Önlemler: erişimin kapatılması, parolaların değişmesi, doğrulama testleri. OT mühendisi analiz yapar, güvenlik sorumlusu bildirimi gönderir, yönetim onaylar.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   Uzak erişim ve firewall logları, PLC ve Safety PLC logları, olay öncesi ve sonrası konfigürasyon yedekleri, hesap logları ve yapılan her işlemin zaman çizelgesi saklanmış olmalı.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.