LABORATUVAR 6 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad İlayda ŞENOCAK | Grup B Sabah | Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Vardiya amirini, bakım sorumlusunu ve BT güvenliği ararım. Önce uzak bağlantıyı keser, servis hesabını kapatırım. Sonra makineyi durdurup kimsenin yaklaşmamasını sağlarım. Resetlemem, logları ve ekran görüntülerini saklarım.

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

   Önce makine güvenli mi diye bakarım. E-stop, ışık perdesi ve STO çalışıyor mu, Safety PLC programına dokunulmuş mu. Sonra PLC yedeğini, giriş loglarını ve ağ kayıtlarını saklarım. Servis hesabı kapanır, şifreler değişir.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Hangi makine etkilendi, olayı ne zaman fark ettik, saldırgan nasıl girmiş olabilir, şu ana kadar ne zarar var. Bilmediğimiz yere “inceleniyor” yazarım.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   Sebep büyük ihtimalle çalınan servis hesabı ve korumasız uzak erişim. Etki olarak PLC ayarları değişmiş olabilir, safety’ye de bakılır. Önlem olarak hesap kapatıldı, makine ağdan ayrıldı, yedekten geri yüklendi. İncelemeyi bakım ve otomasyon sorumlusu yapar, bildirimi yönetici gönderir.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   Erişim ve VPN logları, PLC değişiklik kayıtları, firewall logları, yedekler ve ekran görüntüleri saklanmalı. Raporda sebep, kalıcı önlemler ve neyi yanlış yaptığımız yazılır.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.