سامانهٔ مدیریت پروژه‌های صنعتی

گواهی تکمیل مکانیکی

صادرشده بر اساس رویهٔ راه‌اندازی و تحویل

شمارهٔ گواهی:	PH-14-MCC-0001
پروژه:	پارس جنوبی فاز ۱۴ - یوتیلیتی (PH-14)
زیرسیستم:	مجموعه پمپ آب خنک‌کننده (PH-14-SS-2201 A/B P-2201)
رشته:	MECHANICAL
وضعیت:	صادر شده
تاریخ صدور:	۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۰۴:۴۸
صادرکننده:	مهندس کریمی — شرکت وابسته به شرکت ملی نفت

اعلامیه

بدین‌وسیله گواهی می‌شود که زیرسیستم یادشده مطابق مدارک طراحی و مشخصات فنی پروژه، نصب و آزمون شده و از نظر مکانیکی تکمیل است.

وضعیت نواقص

کل نواقص:	۵
بسته‌شده:	۲
باز — ردهٔ A:	۲

استثنای تأییدشدهٔ کارفرما

این گواهی با وجود نواقص باز ردهٔ A و بر پایهٔ استثنای زیر صادر شده است:

تأییدکننده:	مهندس کریمی
تاریخ تأیید:	۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۰۴:۴۸
دلیل:	کارفرما نواقص باقی‌مانده را با تعهد کتبی می‌پذیرد.

نواقص مشمول استثنا در زمان صدور

شماره	رده	وضعیت	شرح
PH-14-PL-0001	A	ارجاع‌شده	حفاظ کوپلینگ پمپ P-2201A نصب نشده است.
PH-14-PL-0002	A	ارجاع‌شده	اتصال زمین موتور M-2201B بسته نشده است.

پیمانکار	مدیریت پیمان	کارفرما
نام، امضا و تاریخ	نام، امضا و تاریخ	نام، امضا و تاریخ