Tableau des codes d’alarme – Pompe centrifuge monocellulaire A-100

Équipements concernés : POMPE-A-01 ; POMPE-A-02. Les voyants sont décrits dans manuel_pompe_a, tableau 4.1 (p.6).

Tableau 1 – Codes d’alarme et seuils

Code	Voyant et état	Description	Seuil	Arrêt auto
AL-PA-01	PRESSION fixe	Pression d’aspiration basse	< 0,5 bar	Non
AL-PA-02	PRESSION clignotant	Pression de refoulement haute	> 6,0 bar	Non
AL-PA-03	VIBRATION fixe	Vibrations élevées	> 7,1 mm/s	Non
AL-PA-04	DEFAUT clignotant lent	Fuite à la garniture mécanique	> 10 gouttes/min	Non
AL-PA-05	DEFAUT fixe	Température de palier haute	> 85 °C (palier)	Oui
AL-PA-06	DEFAUT clignotant rapide	Surcharge du moteur	Courant > 110 % du courant nominal	Oui

Conduite à tenir

Tableau 2 – Cause probable, action et document de référence

Code	Cause probable	Action	Référence
AL-PA-01	Vanne d’aspiration V1 partiellement fermée ; filtre F1 colmaté ; niveau bas du bac	Vérifier l’ouverture de V1, nettoyer le filtre F1, contrôler le niveau du bac	manuel_pompe_a, tableau 6.2, p.9
AL-PA-02	Vanne de refoulement V2 fermée ou partiellement fermée ; réseau obstrué	Contrôler V2 et la ligne de refoulement	manuel_pompe_a, tableau 6.2, p.9
AL-PA-03	Désalignement moteur-pompe ; roulement usé ; cavitation	Contrôler l’alignement et l’état des roulements ; vérifier la pression d’aspiration	manuel_pompe_a, tableau 6.2, p.9
AL-PA-04	Garniture mécanique usée	Planifier le remplacement de la garniture mécanique	manuel_pompe_a, tableau 6.2, p.9
AL-PA-05	Manque ou dégradation de l’huile ; roulement défectueux ; désalignement	Laisser refroidir, contrôler le niveau et l’état de l’huile du palier	manuel_pompe_a, tableau 6.2, p.9
AL-PA-06	Fluide trop visqueux ; blocage mécanique	Consigner la pompe avant tout contrôle mécanique	manuel_pompe_a, tableau 6.2, p.9