Tableau des codes d’alarme – Pompe centrifuge multicellulaire B-200

Équipements concernés : POMPE-B-01. Les voyants sont décrits dans manuel_pompe_b, tableau 4.1 (p.6).

Tableau 1 – Codes d’alarme et seuils

Code	Voyant et état	Description	Seuil	Arrêt auto
AL-PB-01	PRESSION fixe	Pression d’aspiration basse	< 1,0 bar	Non
AL-PB-02	PRESSION clignotant	Pression de refoulement haute	> 14,0 bar	Non
AL-PB-03	TEMP fixe	Température de palier élevée (alerte)	> 75 °C (palier)	Non
AL-PB-04	TEMP clignotant	Température de palier critique	> 90 °C (palier)	Oui
AL-PB-05	DEFAUT clignotant lent	Fuite à la garniture mécanique	> 10 gouttes/min	Non
AL-PB-06	DEFAUT clignotant rapide	Surcharge du moteur	Courant > 110 % du courant nominal	Oui

Conduite à tenir

Tableau 2 – Cause probable, action et document de référence

Code	Cause probable	Action	Référence
AL-PB-01	Vanne d’aspiration partiellement fermée ; filtre colmaté	Vérifier la vanne d’aspiration et le filtre	manuel_pompe_b, tableau 6.2, p.9
AL-PB-02	Vanne de refoulement fermée ; réseau obstrué	Contrôler la vanne de refoulement et la ligne	manuel_pompe_b, tableau 6.2, p.9
AL-PB-03	Huile dégradée ; roulement en début d’usure ; ventilation obstruée	Surveiller, contrôler l’huile, nettoyer la ventilation	manuel_pompe_b, tableau 6.2, p.9
AL-PB-04	Manque d’huile ; roulement défectueux	Laisser refroidir avant tout contrôle ; inspecter le palier	manuel_pompe_b, tableau 6.2, p.9
AL-PB-05	Garniture mécanique usée	Planifier le remplacement de la garniture	manuel_pompe_b, tableau 6.2, p.9
AL-PB-06	Fluide trop visqueux ; blocage mécanique	Consigner la pompe avant tout contrôle	manuel_pompe_b, tableau 6.2, p.9