Historique d’interventions – POMPE-A-01

Source : GMAO fictive. Modèle : Pompe centrifuge monocellulaire A-100. Les techniciens sont désignés par des identifiants fictifs.

Date	Code	Constat	Action réalisée	Durée (h)	Technicien
2025-02-11	AL-PA-01	Voyant PRESSION fixe, pression d’aspiration 0,3 bar	Nettoyage du filtre F1 ; V1 rouverte complètement	1,5	T-02
2025-05-20	—	Maintenance préventive	Vidange huile palier selon proc_vidange_a_v2 ; bouchon serré à 35 N·m	1,0	T-01
2025-08-03	AL-PA-03	Vibrations mesurées à 8,2 mm/s	Réalignement moteur-pompe	3,0	T-03
2025-09-14	AL-PA-04	Fuite à la garniture : environ 15 gouttes/min	Remplacement de la garniture mécanique	4,0	T-02
2025-12-01	AL-PA-02	Pression de refoulement 6,4 bar	Vanne V2 partiellement fermée : rouverte	0,5	T-01
2026-03-18	—	Maintenance préventive	Vidange huile palier selon proc_vidange_a_v2 ; contrôle du filtre F1	1,2	T-01