Historique d’interventions – POMPE-A-02

Source : GMAO fictive. Modèle : Pompe centrifuge monocellulaire A-100. Les techniciens sont désignés par des identifiants fictifs.

Date	Code	Constat	Action réalisée	Durée (h)	Technicien
2025-03-24	AL-PA-05	Voyant DEFAUT rouge fixe, palier à 88 °C, arrêt automatique	Appoint d’huile ; roulement contrôlé	2,0	T-03
2025-06-10	—	Maintenance préventive	Vidange huile palier selon proc_vidange_a_v2 ; bouchon serré à 35 N·m	1,0	T-01
2025-10-27	AL-PA-06	Voyant DEFAUT clignotant rapide, surcharge	Désobstruction de la roue ; essai à vide	2,5	T-02
2026-02-16	AL-PA-03	Vibrations mesurées à 7,6 mm/s	Contrôle de l’alignement, resserrage des fixations moteur à 75 N·m	1,5	T-03
2026-06-02	—	Maintenance préventive	Vidange huile palier selon proc_vidange_a_v2 ; filtre F1 nettoyé	1,2	T-01