Historique d’interventions – POMPE-B-01

Source : GMAO fictive. Modèle : Pompe centrifuge multicellulaire B-200. Les techniciens sont désignés par des identifiants fictifs.

Date	Code	Constat	Action réalisée	Durée (h)	Technicien
2025-03-05	AL-PB-03	Voyant TEMP orange fixe, palier à 78 °C	Contrôle de l’huile ; nettoyage de la ventilation	1,0	T-04
2025-06-17	—	Maintenance préventive	Vidange huile palier (1,2 L ISO VG 68) ; bouchon serré à 30 N·m	1,3	T-04
2025-10-09	AL-PB-04	Voyant TEMP orange clignotant, palier à 92 °C, arrêt automatique	Remplacement du roulement côté accouplement	6,0	T-05
2026-01-22	AL-PB-05	Fuite à la garniture double	Remplacement de la garniture mécanique	4,5	T-04
2026-04-14	AL-PB-01	Pression d’aspiration 0,8 bar	Nettoyage du filtre d’aspiration	0,8	T-05