Historique d’interventions – GE-C-01

Source : GMAO fictive. Modèle : Groupe électrogène diesel C-200. Les techniciens sont désignés par des identifiants fictifs.

Date	Code	Constat	Action réalisée	Durée (h)	Technicien
2025-01-13	AL-GC-04	Voyant BATTERIE orange fixe, tension 11,2 V	Remplacement d’une batterie 12 V	1,0	T-06
2025-06-02	AL-GC-01	Voyant TEMP orange fixe, liquide à 97 °C	Nettoyage du radiateur ; appoint de liquide	2,0	T-07
2025-10-21	—	Maintenance préventive (250 h)	Changement d’huile selon proc_huile_ge_c_v2 : 32 L, filtre remplacé	2,0	T-06
2026-01-27	AL-GC-03	Pression d’huile 0,8 bar, arrêt automatique	Remplacement du filtre à huile ; niveau d’huile corrigé	1,5	T-07