Historique d’interventions – GE-C-02

Source : GMAO fictive. Modèle : Groupe électrogène diesel C-200. Les techniciens sont désignés par des identifiants fictifs.

Date	Code	Constat	Action réalisée	Durée (h)	Technicien
2025-04-08	AL-GC-07	Échec de démarrage après 3 tentatives	Batteries rechargées ; circuit de démarrage contrôlé	1,5	T-07
2025-09-30	AL-GC-05	Voyant BATTERIE orange clignotant, charge < 13,0 V	Remplacement de la courroie d’alternateur de charge	1,0	T-06
2025-11-18	—	Maintenance préventive (250 h)	Changement d’huile selon proc_huile_ge_c_v2 : 32 L, filtre remplacé	2,0	T-07
2026-05-12	AL-GC-02	Voyant TEMP orange clignotant, liquide à 106 °C, arrêt automatique	Remplacement du ventilateur de refroidissement	3,5	T-06