Historique d’interventions – GE-D-01

Source : GMAO fictive. Modèle : Groupe électrogène diesel D-400. Les techniciens sont désignés par des identifiants fictifs.

Date	Code	Constat	Action réalisée	Durée (h)	Technicien
2025-02-19	AL-GD-04	Voyant BATTERIE orange fixe, tension 11,6 V	Remplacement d’une batterie 12 V 150 Ah	1,0	T-08
2025-07-07	AL-GD-01	Voyant TEMP orange fixe, liquide à 99 °C	Nettoyage du radiateur	2,5	T-09
2025-11-25	AL-GD-08	Tension de sortie à 455 V, arrêt automatique	Contrôle de l’AVR et réglage de la consigne à 400 V	3,0	T-08
2026-03-30	AL-GD-03	Pression d’huile 1,3 bar, arrêt automatique	Remplacement du filtre à huile ; appoint d’huile	1,5	T-09
2026-08-18	—	Maintenance préventive (250 h)	Changement d’huile (55 L) et du filtre	3,0	T-08