

OPTIMISATION 48V

Export du résultat

Nom du projet : VHJVHVJH

Date : 2026-01-22

RÉCAPITULATIF

Puissance radio	4.5 kW
Puissance batterie	3.5 kW
Redresseur choisi	2.5 kW

RÉSULTATS DE L'OPTIMISATION

Puissance totale demandée	8.0 kW
Puissance fournie	12.5 kW
Nombre de redresseurs requis	5
Redondance N+1	6

Conclusion télécom :

La solution proposée garantit la continuité de service grâce à une redondance N+1.