



Nº diagrama: Esquema eléctrico del primer PLC mostrar la temp de 0 Página: Dirección (remota) VB1 VB2 Dirección (local) Transferencia de datos (lectura: local<-remoto; escritura: local->remoto) VB1 VB2 Longitud (bytes) 192.168.1.6 255.255.255.0 192.168.0.0 Propiedades locales(Cliente) TSAP 20.00 Propiedades remotas(Servidor) Fecha de creación/modificación: 5/04/23 16:09/8/11/23 10:44 Dirección IP192.168.1.7 TSAP 20.00 Pasarela predeterminada Dirección del módulo Conexión1 (Cliente) Operación Máscara de subred: Escribir Leer Dirección IP \Box













Afti(Fintoda auda(cica)	Número de b	oloque (tipo)			Parámetro		
ANSE Late do analógico	AI1(Entrada an BULBO DE TEM	alógica) : IP DEL MOTOR					
BOOF(Amplification analogico) :	AI2(Entrada an NIVEL DE COM	nalógica) : BUSTIBLE					
Transforma et velor	AI3(Entrada an TEMP AMBIEN	nalógica) : TAL					
Sep pende et calentador	Transforma el de 0 - 1000	ador analógico) : valor			Offset=0		
Después de On-3	Se prende el ca	a la conexión) : alentador					
BOT7(Retardo a la conexión) : Rem = off 05:00s+ BOT8(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la desconexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = off 10:00s+ BOT9(Retardo a la conexión) : Rem = o	Despues de 3 intentos				On=3+ Off=0		
Se prende	B013(Relé auto	penclavador) :			Rem = off		
Se apaga por 10 seg B019(Retardo a la conexión): TIEMPO DE ESPERA A ESTABILIZACION DE LA RED ANTES DE APAGAR EL MOTOR Rem = off 05:00s+ Sedentes de la conexión de la co	Se prende	ı la conexión) :					
TEMPO DE ESPERA A ESTABILIZACION DE LA RED ANTES DE APAGAR EL MOTOR Autor: Eguipo Proyecto: Instalacion: Proyecto: Instalacion: Pro yecto:	Se apaga	a la desconexión) :					
Comprobado: Instalación: Nº diagrama:	TIEMPO DE ESPERA A ESTABILIZACIO DE LA RED ANTES DE APAGAR						
Comprobado: Instalación: Nº diagrama:							
Comprobado: Instalación: Nº diagrama:							
Comprobado: Instalación: Nº diagrama:							
Comprobado: Instalación: Nº diagrama:							
Comprobado: Instalación: Nº diagrama:							
Comprobado: Instalación: Nº diagrama:							
Echa de creación/modific a 5/04 /23 16:09/8/11/23 10:44 Instalacion: Esquema eléctrico del primer PLC Página: 6 / 11		Equipo	Proyecto:			Cliente:	
		5/04 /23 16:09/8/11/23 10:44		Esquema elé	ctrico del primer PLC	Página:	6 / 11









Número de bloque (tipo)	Parámetro
NI2(Entrada de red) : BOTON QUE PERMITE EL ARRANQUE	V1.1
(1 = ON / 0 = OFF)(viene del PLC 2)	
NI3(Entrada de red) : PRESION DE ACEITE DEL MOTOR	V1.2
(DEL PLC 2)(1 = HAY PRESION / 0 = NO HAY)	
NQ1(Salida de red) : (1 = ON / 0 = OFF)	V2.0
En el PLC 2 inicia el	V2.0
programa de gestion de zonas	
NQ2(Salida de red): (1 = RESET / 0 = NO RESET)	V2.1
En el PLC 2 resetea	
las aereas alimentadas a por defecto (todas ON)	
Q1(Salida):	
BURRO DE ARRANQUE (1 = ON / 0 = OFF)	
Q2(Salida) : 1 = CORTAR MOTOR DIESEL	
0 = NO CORTAR MOTOR DIESEL	
Q3(Salida) : CALENTADOR (1 = ON / 0 = OFF)	
Q4(Salida) : ALARMA DE EMERGENCIA	
(1 = ON / 0 = OFF)	

Autor:	Equipo	Proyecto:		Cliente:	
Comprobado:		Instalación:		N° diagrama:	
Fecha de creación/modific	16 /04 /23 16:09/8/11/23 10:44	archivo:	Esquema eléctrico del primer PLC	Página:	11 / 11