

**Cliente:** BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A **Técnico Asignado:** John Harvy Castrillon Florez **Fecha/Hora Solicitud:** 2020-05-23 18:54:51**Sucursal:** 6924 - BOLIVAR**Tiempo de servicio:** Erika bulla**Fecha/Hora Atención:** 2020-05-18 08:00:00**Detalles:** mantenimiento preventivo planta eléctrica**Actividades****Ciudad/Municipio:** Bolivar - Valle Del Cauca

Placa	Nombre	Actividad
30038482	planta electrica	mantenimiento preventivo planta eléctrica
30038482	planta electrica	limpieza de tanque de combustible

**Repuestos**

Código	Descripción	Cantidad
--------	-------------	----------

**Otros conceptos**

Descripción
-------------

**Observaciones**

se realizó mantenimiento preventivo mas la limpieza de tanque a planta eléctrica, quedó operando normalmente.

Firma Técnico Asignado

Firma Cliente

Foto Inicial Orden: 0011-bolivar 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

ENERMAX

REF.PLANTA

SERIE

POTENCIA STBY.

F. POTENCIA

FRECUENCIA

FASES/HILOS

LARGO

ANCHO

ALTO

AÑO

GDY17SS-MAY

POWERED BY

PG1812003304

120/208VAC

127/220VAC

220/380VAC

47A.

45A.

26A.

2.1 m

0.9 m

1.05 m

740 kg.

IP 23

2018

MOTOR

MARCA

Yanmar

MODELO:

3TNV88

POTENCIA MÁX.

VELOCIDAD

22 hp

1800 rpm

CONSUMO DIESEL En gal/h

@100% de la carga:

1.1

ALTERNADOR

MARCA

Marathon

MODELO:

GM-12-4

POTENCIA MÁX.

POTENCIA PRIME

POLOS

HILOS

17.5 kW / 21.9 kVA

17 kW / 21.3 kVA

4

12

AISLAMIENTO CLASE:

IP:

MODELO DE AVR:

EFICIENCIA ENERGÉTICA

H

23

PM300

80.00%

YANMAR

Foto Final Orden: 0011-bolivar 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



