



Resumen de Costos de Orden

Contiene el resumen de costos de la orden antes de impuestos

0011-bolivar 1

Cliente: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez Fecha/Hora Solicitud: 2020-05-23 18:54:51

Sucursal: 6924 - BOLIVAR Contacto empresa: Erika bulla Fecha/Hora Atención: 2020-05-18 08:00:00

Detalles: mantenimiento preventivo planta eléctrica

Actividades Ciudad/Municipio: Bolivar - Valle Del Cauca

Placa	Nombre	Actividad	Cant	Valor un	Subtotal
30038482	planta	mantenimiento preventivo planta eléctrica	1	\$200,000	\$200,000
	electrica				
30038482	planta	limpieza de tanque de combustible	1	\$160,000	\$160,000
	electrica				

Repuestos Total \$360,000

Código	Descripción	Valor Un.	Cant	Valor	
Otros conceptos			Total	\$0	0
Descripción		Valor Un.	Cant	Valor	
					=

Total \$0

Observaciones

se realizó mantenimiento preventivo mas la limpieza de tanque a planta eléctrica, quedó operando normalmente.

Foto Inicial Orden: 0011-bolivar 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

EF.PLANTA	GDY17SS-MAY POWERE				
SERIE	PG1812003304		YA	NMAR	
POTENCIA STBY.	14 kW / 17 kVA	VOLTAJE [120/208VAC	CORRIENTE	☐ 47A.
F. POTENCIA	0.8		127/220VAC		45A.
FRECUENCIA	60 Hz		220/380VAC		☐ 26A.
FASES/HILOS	3 / 5				
LARGO	2.1 m				
ANCHO	0.9 m				
ALTO	1.05 m	PESC	740 kg.	IF	23
OÑA			2018		
MOTOR	MARCA	Yanmar	M	ODELO: 3TI	NV88
POTENCIA MÁX.	22 hp	CONSUMO DIESEL En gal/h @100% de la carga:		1.1	
VELOCIDAD	1800 rpm)% de la carga:	1.1
ALTERNADOR	MARCA	Marathon	М	ODELO: GM	1-12-4
POTENCIA MÁX.	17.5 kW / 21.9 kVA		AISLAMI	ENTO CLASE:	Н
POTENCIA PRIME	17 kW / 21.3 kVA			IP:	23
POLOS	4		MOI	DELO DE AVR:	PM300
HILOS	12		FEICIENCAL	ENERGÉTICA	80.00%

Foto Final Orden: 0011-bolivar 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



Foto orden de Trabajo Orden: 0011-bolivar 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A

