

Cliente: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A **Técnico Asignado:** John Harvy Castrillon Florez **Fecha/Hora Solicitud:** 2020-05-23 20:17:25**Sucursal:** 6901 - ALCALA**Tiempo de servicio:** Erika bulla**Fecha/Hora Atención:** 2020-05-12 08:00:00**Detalles:** mantenimiento preventivo planta eléctrica**Actividades****Ciudad/Municipio:** Alcala - Valle Del Cauca

Placa	Nombre	Actividad
23002816	planta eléctrica	mantenimiento preventivo planta eléctrica
23002816	planta eléctrica	suministro de elementos menores
23002816	planta eléctrica	destape de inyector
23002816	planta eléctrica	transporte visita técnica
23002816	planta eléctrica	limpieza de tanque de combustible

Repuestos

Código	Descripción	Cantidad
--------	-------------	----------

Otros conceptos

Descripción

Observaciones

se realizó mantenimiento preventivo y correctivo planta eléctrica, suministro de elementos menores, destape de inyector y limpieza de tanque de combustible. la planta quedó operando normalmente.

Firma Técnico Asignado_____
Firma Cliente

Foto Inicial Orden: 0014-alcala 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



Foto Final Orden: 0014-alcala 1 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



