

Cliente: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A Técnico Asignado: John Harvy Castrillon Florez Fecha/Hora Solicitud: 2020-05-23 19:59:06

Sucursal: 6970 - ROLDANILLO

Contacto empresa: Erika bulla

Fecha/Hora Atención: 2020-05-19 08:00:00

Detalles: mantenimiento correctivo planta eléctrica

Actividades

Ciudad/Municipio: Roldanillo - Valle Del Cauca

| Placa | Nombre | Actividad | Cant | Valor un | Subtotal |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 23004328 | planta electrica | transporte visita técnica | 1 | \$60,000 | \$60,000 |
| 23004328 | planta electrica | mantenimiento correctivo de inyector | 1 | \$145,900 | \$145,900 |
| 23004328 | planta electrica | suministro e instalación tanque de combustible marca honda | 1 | \$1,490,700 | \$1,490,700 |
| 23004328 | planta electrica | suministro e instalación grifo tanque de combustible | 1 | \$107,000 | \$107,000 |

Repuestos

Total **\$1,803,600**

| Código | Descripción | Valor Un. | Cant | Valor |
|--------|-------------|-----------|------|-------|
|--------|-------------|-----------|------|-------|

Otros conceptos

Total **\$0**

| Descripción | Valor Un. | Cant | Valor |
|-------------|-----------|------|-------|
|-------------|-----------|------|-------|

Total **\$0**

Observaciones

se realizo mantenimiento correctivo a planta eléctrica, suministrándole grifo y tanque de combustible marca honda y realizando mantenimiento correctivo de inyector, la planta quedo operando normalmente.

Foto Inicial Orden: 0013-roldanillo 2 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



Foto Final Orden: 0013-roldanillo 2 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



