

Cliente: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A **Técnico Asignado:** John Harvy Castrillon Florez **Fecha/Hora Solicitud:** 2020-05-23 19:59:06**Sucursal:** 6970 - ROLDANILLO**Tiempo de servicio:** Erika bulla**Fecha/Hora Atención:** 2020-05-19 08:00:00**Detalles:** mantenimiento correctivo planta eléctrica**Actividades****Ciudad/Municipio:** Roldanillo - Valle Del Cauca

Placa	Nombre	Actividad
23004328	planta electrica	transporte visita técnica
23004328	planta electrica	mantenimiento correctivo de inyector
23004328	planta electrica	suministro e instalación tanque de combustible marca honda
23004328	planta electrica	suministro e instalación grifo tanque de combustible

Repuestos

Código	Descripción	Cantidad
--------	-------------	----------

Otros conceptos

Descripción

Observaciones

se realizo mantenimiento correctivo a planta eléctrica, suministrándole grifo y tanque de combustible marca honda y realizando mantenimiento correctivo de inyector, la planta quedo operando normalmente.

Firma Técnico Asignado

Firma Cliente

Foto Inicial Orden: 0013-roldanillo 2 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



Foto Final Orden: 0013-roldanillo 2 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A



