


	Calibration Date				
Field	2020-03-20	2022-03-25	2024-03-28	Unit	Trend
Technician	B. Chan	S. Rahal	J. Morgan		
Input Range	100	100	100	psi	
As-Found Reading	3.52	3.98	4.95	mA	
As-Left Reading	4	4	4	mA	
Tolerance	±0.10	±0.10	±0.10	mA	
Result	Fail	Pass	Pass		