

पत्रांक 311 / फ0 21 / 20

कार्यालय अधिष्ठान अग्निशाम अधिकारी गोलमुरी जमशेदपुर

दिनांक :- 22/5/17

सेवा में, PRINCIPAL,
NETAJI SUBHAS PUBLIC SCHOOL
POKHARI, BHILAI POHARI
EAST - SINGBHAM

प्रसंग :- आपका पत्रांक NSPS/12/2017 दिनांक 18/5/17

विषय :- NETAJI SUBHAS PUBLIC SCHOOL अग्नि सुरक्षात्मक उपायों के जाँच के सम्बंध में।


महाशय,


उपयुक्त प्रसंगाधीन विषय के आलोक में अग्नि सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा की गई। जाँच के क्रम में सभी व्यवस्थाएँ संतोषजनक एवं क्रियाशील पाये गये। अतः यदि इनका अनुमति का नवीकरण एक वर्ष के लिए किया जाता है तो निम्न शर्तों के अधीन इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है:-

1. सभी उपकरण अपने निर्धारित स्थान पर तथा अच्छी-तरह संधारित रखे जायेंगे।
2. किसी भी निकास द्वार को किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जायेगा।
3. सभी उपकरणों की जाँच एवं निरीक्षण अपने सुरक्षाकर्मी अवधिकार कराते रहेंगे।
4. किसी आकस्मिकता के लिए एसेम्बली प्लेस को हर समय खाली रखा जायेगा।
5. वर्ष में कम से कम दो बार Excavation Drill कराया जायेगा, जिसमें कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी साथ में रखा जायेगा।
6. Paste किए गये Exit Signs is Emergency Service के टेलीफोन नम्बरों को भी संधारित रखा जायेगा।
7. किसी भी प्रकार का अग्नियमिता पाए जाने पर बीच में ही अनुगति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

यह प्रमाण-पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए वैध है।

प्रतिलिपि :-


Chairman
Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan
Baridih Basti, Jamshedpur
New Regd. No:- 460/2018-19
Old Regd. No:- 209/96-97


Principal
Netaji Subhas Public School
Affiliated to C.B.S.E. Delhi
upto 10+2 Level
Pohari, Jamshedpur
विश्वासभाजन
22/5/17
अधिष्ठान अग्नि शाम पदाधिकारी
जमशेदपुर