



RELATÓRIO DE ENSAIO 430/25

1. Identificação do Laboratório:				
Nome: LAB MOURA ANÁLISE DE ÁGUA EFLUENTES E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA				
Email: abani@labmoura.com.br				
Endereço: Rua Antônio Moura nº 42, Povoado Coité, Porto Franco - MA				
Telefone: 62.99329.4573				
CPF/CNPJ: 07.650440/0001-33				
2. Identificação do Cliente:				
Interessado: HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S/A				
Endereço: Quadra 103 Norte, rua NO 01,			Município: Palmas – TO	
CPF/CNPJ: 04.911.091/0001-78				
3. Informação da Amostragem:				
Identificação de Amostra: Água tratada				
Local: Saída do Tratamento – UTS001- Avenida Tocantins, Área escritório HF			Município: Itapiratins	
Data da coleta: 14.04.2025		Hora da coleta: 06:08		
Coordenadas		latitude°:		longitude°:
Data do Recebimento: 15.04.2025		Chegada no laboratório: 11:20		
Responsável pela coleta: Vanderley				
Condições climáticas durante a coleta: chuva sim () não (x) Temperatura Ambiente: 25.5C°				
Referência para V.M.P: RESOLUÇÃO GM/MS Nº 888, 4 de maio 2021				
4. Ensaios Realizados - Físico Química				
Parâmetro	Data do Ensaio	Resultado	Unidade/V.M.P	Método
Cloro Residual	15/04/2025	0,02	0,2 – 5,0 mg/L Cl	SMEWW 4500 CL G
Fluoreto	-	-	0,60- 1,5 mg/L F	SMEWW 4500 F C SMEWW 4110 B
Turbidez	22/04/2025	0,67	5,0 uT	SMEWW 2130 B
Cor Aparente	17/04/2025	4,1	15 uH	SMEWW 2120 E
pH	15/04/2025	7,64	6,0 -9,50	SMEWW 4500 B
Temperatura da água	15/04/2025	25,5c°	--	SMEWW 2550 B
Alcalinidade Total	30/04/2025	158,0	*mg/L CaCO ₃	SMEWW 2320 B
Ferro Total	13/05/2025	0,00	0,3 mg/L Fe	SMEWW 3500 Fe B
Alumínio	08/05/2025	0,000	0,2 mg/L Al	SMEWW 3500 Al B
Dureza Total	30/04/2025	176,0	300 mg/L CaCO ₃	SMEWW 2340 C
Matéria Orgânica (Oxigênio Consumido)	12/05/2025	0,3	*mg/L O ₂	SMEWW 4500-O B
Cloretos	07/05/2025	36,5	250 mg/L Cl	SMEWW 4500-Cl B SMEWW 4110 B
Gás Carbônico	12/06/2025	7,34	*mg/L CO ₂	SMEWW 4500-CO ₂ B

RELATÓRIO DE ENSAIO 430/25

Sólidos Totais Dissolvidos	16/04/2025	1.930	500 mg/L	SMEWW 2510 B
Nitrato	09/05/2025	4,3	10 mg/L N-NO ₃	SMEWW 4500 NO ₃ ⁻ D SMEWW 4110 B
Nitrito	09/05/2025	0,006	1,0 mg/L N-NO ₂	USEPA8507 SMEWW 4110 B
Amônia	08/05/2025	0,00	1,5 mg/L N-NH ₃	SMEWW 4500-NH ₃ D SMEWW 4110 B
Cálcio	01/05/2025	56,1	*mg/L Ca	SMEWW03500-Ca B
Magnésio	01/05/2025	8,75	*mg/L Mg	SMEWW 3500-Mg B
Condutividade	16/04/2025	677,0	*µS/cm	SMEWW 2510 B
Manganês	12/05/2025	0,021	0,1 mg/L Mn	SMEWW 3500-Mn B
Sulfato	12/05/2025	165,0	250 mg/L SO ₄	USEPA 8051 SMEWW 4110 B

5. ENSAIOS REALIZADOS – BACTERIOLÓGICOS

PARÂMETRO	DATA DO ENSAIO	RESULTADO	Portaria GM/MS N°888/2021		UNIDADE	MÉTODO
			Método A	Método B		
Índice de Coliforme Total	15/04/2025	Ausente	A	< 1	N.M.P/100mL	SMEWW 9222 B
Índice de <i>Termotolerante</i>	15/04/2025	Ausente	A	< 1	N.M.P/100mL	SMEWW 9221 F
Índice de <i>Escherichia coli</i>	15/04/2025	Ausente	A	< 1	N.M.P/100mL	SMEWW 9221 F

Legenda: N.M.P.= N° Mais Provável A = ausente Método A: método presuntivo (-) Não Realizado * Portaria não estabelece valor máximo

U.F.C.= Unidade Formadora de Colônia P = presente Método B: método quantitativo VMP: Valor Máximo Permitido

6. Recomendações e Observações

- Os Parâmetros Índice de Coliforme Total E Índice de *Escherichia Coli*, Demais parâmetros devem atender aos critérios Portaria GM/MS N°888/2021 que estabelece os Padrões de Potabilidade da Água, em substituição ao anexo XX da Portaria de Consolidação n°5 /2017
- Os resultados se referem somente aos itens ensaiados e devem ser interpretados como representando parte da composição da amostra no momento da análise;
- Os métodos determinados para os parâmetros de referência seguem as recomendações do “STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER- SMEWW” e “United States Environmental Protection Agency -USEPA

7. FINAL DO RELATÓRIO

Emitido em 20 de junho 2025



Sistema para validação do laudo

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://labmoura.com.br/laudos>

Informe o código abaixo:

73a4d638-04eb-48a9-ba4c-41ff8bde34f6


Albani Moura Santos
Responsável Técnico
CRQ-MA 12402716
Signatário Autorizado