

N° DE REPORTE 032452	FECHA 24/06/2026
CLIENTE LCN PERU S.A.C.	TÉCNICO Arnold Curto
DIRECCIÓN / UBICACIÓN Econópticas, 403, Jirón Huancavelica, Urbanización Cercado de Lima, Lima, Lima Metropolitana, Lima, 15001, Perú	

CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO

MODALIDAD COMERCIAL	Alquiler	TIPO DE INSTALACIÓN	Unidad individual
TIPO DE EQUIPO	Reefer	TAMAÑO DEL CONTENEDOR	40 pies

INSPECCIÓN PRELIMINAR DEL EQUIPO REEFER

CONTENEDOR / EQUIPO	ZGRU2018255	TAMAÑO DEL CONTENEDOR	40 pies
SERIAL UNIDAD	1225	MARCA	STAR COOL
MODELO	frfd42	CONTROLADOR	CIM6
AÑO DE FABRICACIÓN	2003	REFRIGERANTE	R513A
SET POINT	2.00 °C	TEMP. AMBIENTE	2.00 °C
RETORNO AIRE	2.00 °C	SUMINISTRO AIRE	2.00 °C
PRESIÓN ALTA	2 PSI	PRESIÓN BAJA	2 PSI
VOLTAJE L1-L2	2	VOLTAJE L2-L3	2
VOLTAJE L1-L3	2	ESTADO INICIAL	Encendido / Con suministro eléctrico / Sin alarma
OBSERVACIÓN INICIAL	todo ok		

EVIDENCIAS PRELIMINARES ANTES DE LA INTERVENCIÓN



Evidencia 1

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizó verificación visual del ventilador condensador

OBSERVACIONES

- Conexión floja

PARÁMETROS ELÉCTRICOS REEFER

PARÁMETRO	L1	L2	L3	UND.
Corriente de línea	2	2	2	A
8. Motor ventilador del evaporador 1	2	2	2	°
9. Motor ventilador del evaporador 2	2	2	2	°
10. Motor ventilador del condensador	2	2	2	°
11. Compresor de refrigeración	2	2	2	°
12. Resistencias de calefacción / heaters	2	2	2	°

DETALLE TECNICO

todo ok

MATERIALES / REPUESTOS REGISTRADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CÓDIGO	DETALLE	CANT.	UND.
818770B	2 PIN CONNECTOR (3.81mm/90°) (5 pcs)	1	und

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL TRABAJO



Evidencia 1

CONDICIÓN COMERCIAL DEL REPUESTO

Por tratarse de un servicio de alquiler, el repuesto indicado debe ser reemplazado. Se requiere programar o completar la intervención correspondiente.

CONTROL FINAL DEL EQUIPO REEFER

HORA DE INICIO DEL SERVICIO	24/06/2026 00:15	HORA DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO	24/06/2026 00:17
ESTADO FINAL	Equipo operativo	SET POINT FINAL	2 °C
TEMP. AMBIENTE FINAL	2 °C	PRESIÓN ALTA FINAL	2 PSI
PRESIÓN BAJA FINAL	2 PSI	RETORNO FINAL	2 °C
SUMINISTRO FINAL	2 °C	VOLTAJE FINAL L1-L2	2
VOLTAJE FINAL L2-L3	2	VOLTAJE FINAL L1-L3	2
¿REQUIERE OTRO MANTENIMIENTO?	No		

8. RECOMENDACIONES GENERALES

1. Se recomienda ejecutar los mantenimientos preventivos en las fechas programadas.
2. Se recomienda revisar visualmente el sistema de refrigeración para verificar si presenta fugas u obstrucciones por falta de mantenimiento.
3. Se recomienda realizar una inspección visual periódica del sistema eléctrico para validar que todo se encuentre correctamente instalado y sin observaciones.
4. Se recomienda mantener y suministrar los niveles de potencia indicados en la placa del equipo, a fin de conservar los componentes eléctricos en correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.
5. Se recomienda asegurar el cierre correcto de las puertas del equipo para evitar daños en los componentes, así como la acumulación de hielo y condensación interna.
6. Se recomienda respetar los límites de carga para garantizar una correcta ventilación dentro del equipo.
7. Se recomienda apagar la unidad durante cada operación de ingreso o retiro de producto.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Las firmas registran la conformidad de la atención técnica y la recepción del servicio por parte del cliente.

TÉCNICO RESPONSABLE



Arnold Curto

Técnico de servicio

RESPONSABLE DEL CLIENTE



rgtbrb

rvrw