Facteurs d'influences externes

LOCAL	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	PUB
Bureau	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Bureau	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Open space	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Salle de réunion	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Salle de conférence	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Salle de formation	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Accueil	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Réception	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Salle d'attente	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Hall	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Hall logistique	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Couloir	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Sanitaires	4, 5, 8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	NON
WC	4, 5, 8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON

SKEMA	**Organisme de contrôle** Atlas Contrôle Boulevard du Lambermont 140 1030 Schaerbeek Belgique Tél. 02 245 37 37 info@atlascontrole.be Agrément : BEL-ATLAS-OC-2024	**Installateur**	**Client** Lemaiter Test 567 5678 Piaux	Date : 29/03/2026 Version : 1.0 Page : 1 / 6

Facteurs d'influences externes

LOCAL	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	PUB
Vestiaires	4, 5, 8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	NON
Cafétéria	4, 5, 8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Cantine	4, 5, 8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Cuisine	4, 5, 8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	NON
Kitchenette	4, 5, 8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	NON
Crèche	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2, 3	1	1	3, 4	1	1	1	NON
Salle polyvalente	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Magasin	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Boutique	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Showroom	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Restaurant	4, 5, 8	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Cuisine professionnelle	4, 5, 8	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Zone de vente	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Zone client	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON

Facteurs d'influences externes

LOCAL	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	PUB
Local électrique	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Local technique	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
TGBT	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Tableau divisionnaire	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Cabine HT	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	2	1	5	1	2	1	1	1	1	NON
Cabine haute tension	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	2	1	5	1	2	1	1	1	1	NON
Poste de livraison	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Local transformateur	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Local onduleur	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Local batterie	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Local UPS	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Local serveur	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Data center	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Local fibre	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON

Facteurs d'influences externes

LOCAL	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	PUB
Local VDI	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Local GTB	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Local incendie	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Chaufferie	4, 5, 8	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Local CTA	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Local pompe	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Local pompe à chaleur	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Local groupe électrogène	4, 5, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	NON
Atelier soudure	4, 5, 8	1	1	3	2	2	1	1	3	1	4	1	2	1	2	1	1	NON
Laboratoire	4, 5, 8	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Zone de production	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Zone de stockage	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Quai de chargement	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Local machine	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON

Facteurs d'influences externes

LOCAL	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	PUB
Local compresseur	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Local peinture	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Local soudure	4, 5, 8	1	1	3	2	2	1	1	3	1	4	1	2	1	2	1	1	NON
Local froid	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Local chaud	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Zone ATEX	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Zone humide	4, 5, 8	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Zone poussiéreuse	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Zone corrosive	4, 5, 8	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Zone haute température	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Zone basse température	4, 5, 8	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	NON
Parking	7, 8	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Parking couvert	7, 8	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Garage	7, 8	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON

Facteurs d'influences externes

LOCAL	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM	AN	BA	BB	BC	BD	BE	CA	CB	PUB
Garage collectif	7, 8	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Aire de stationnement	7, 8	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Aire de livraison	7, 8	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Voie camion	7, 8	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Lavage voiture	7, 8	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	NON
Extérieur	7, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	NON
Terrasse	7, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	NON
Cour	7, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	NON
Toiture technique	7, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	NON
Sous-station	7, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	NON
Façade	7, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	NON
Abri vélo	7, 8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	NON