

Wartungs- und Instandhaltungskalender für Wohngebäude

Terminplan für Hausverwaltungen und Wohnungsunternehmen mit Intervall, Grundlage und Nachweis

In diesen Kalender tragen Sie für jede Zeile ein, wann die Leistung zuletzt ausgeführt wurde und wann sie wieder fällig ist. Die Spalte Intervall nennt einen Anhaltswert aus Regelwerken und Fachliteratur, die Spalte Grundlage die Fundstelle dazu. Feste Fristen aus Wartungsverträgen, Bescheiden von Behörden und Angaben der Hersteller gehen den Anhaltswerten immer vor. Streichen Sie Zeilen, die es in Ihrem Objekt nicht gibt, und ergänzen Sie am Ende Ihre eigenen Anlagen.

Objekt und Anschrift	Baujahr und letzte Modernisierung
Anzahl der Wohnungen	Eigentümer oder Gesellschaft
Verwaltung und Ansprechpartner	Hausmeister oder Dienstleister
Heizungsart und Energieträger	Aufzug vorhanden (ja oder nein)
Kalenderjahr	Plan erstellt am und von

Nr.	Bereich	Bauteil oder Anlage	Was zu prüfen oder zu tun ist	Intervall	Grundlage	Wer führt es aus	Letzte Ausführung	Nächster Termin	Befund und Bemerkung
1.1	Dach	Flachdach, Abdichtung mit An- und Abschlüssen und Durchdringungen	Wartung ausführen, Fläche sichten, Verschmutzung und Pflanzenbewuchs entfernen	zweimal jährlich	Flachdachrichtlinie, Abschnitt Wartung	Dachdeckerbetrieb			
1.2	Dach	Dachabläufe mit Kies- und Laubfangkörben	Abläufe freilegen, reinigen und auf Durchgang prüfen	zweimal jährlich, zusätzlich nach Laubfall und Starkregen	Flachdachrichtlinie, Abschnitt Details	Dachdeckerbetrieb oder Hausmeister			

Nr.	Bereich	Bauteil oder Anlage	Was zu prüfen oder zu tun ist	Intervall	Grundlage	Wer führt es aus	Letzte Ausführung	Nächster Termin	Befund und Bemerkung
1.3	Dach	Notentwässerung mit Notabläufen und Notüberläufen	Freie Öffnung prüfen, nichts abdecken oder zustellen	zweimal jährlich	Flachdachrichtlinie	Dachdeckerbetrieb			
1.4	Dach	Dachabdichtung, Inspektion mit Bericht	Flächen, An- und Abschlüsse, Details und Entwässerung durch ein Fachunternehmen prüfen lassen, Bericht ablegen	einmal jährlich	DIN 18531, Instandhaltung von Dachabdichtungen	Dachdeckerbetrieb			
1.5	Dach	Steildach mit Deckung, First, Kehlen, Anschlüssen, Dachfenstern und Schneefang	Verschobene und gebrochene Ziegel, Anschlussbleche und Befestigungen sichten	einmal jährlich und nach jedem Sturm	Sichtprüfung, Schadensindizien nach VDI 6200	Dachdeckerbetrieb			
1.6	Dach	Dachrinnen, Einlaufbleche und Laubgitter	Reinigen, Gefälle und Dichtheit prüfen, Korrosion sichten	zweimal jährlich, im Herbst nach dem Laubfall	DIN 18531, Wartung	Dachdeckerbetrieb oder Hausmeister			
1.7	Dach	Fallrohre, Standrohre und Reinigungsöffnungen	Durchgang prüfen, Verstopfungen beseitigen	zweimal jährlich	DIN 18531, Wartung	Hausmeister			
1.8	Dach	Anschlagpunkte, Steigleitern und Geländer für Dacharbeiten	Prüfnachweis vorlegen lassen, Befestigung und Korrosion sichten	einmal jährlich und vor jeder Nutzung	DIN 4426, Einrichtungen zur Instandhaltung baulicher Anlagen	Fachbetrieb			
2.1	Fassade und Balkone	Putzfassade und Wärmedämmverbundsystem	Risse, Hohlstellen, Ablösungen, Algen, Sockelschäden und Fugendichtstoffe sichten und fotografieren	einmal jährlich	Verkehrssicherungspflicht, Inspektion nach DIN 31051	Verwaltung			
2.2	Fassade und Balkone	Vorgehängte Fassadenbekleidung und ihre Befestigungen	Platten, Fugen und sichtbare Befestigungen vom Boden aus sichten	einmal jährlich	VDI 6200, exponierte Bauteile	Verwaltung, bei Auffälligkeiten fachkundige Person			

Nr.	Bereich	Bauteil oder Anlage	Was zu prüfen oder zu tun ist	Intervall	Grundlage	Wer führt es aus	Letzte Ausführung	Nächster Termin	Befund und Bemerkung
2.3	Fassade und Balkone	Balkone und Loggien, Inspektion der Abdichtung	Flächen, Anschlüsse, Gefälle und Entwässerung durch ein Fachunternehmen prüfen lassen, Bericht ablegen	einmal jährlich	DIN 18531, Balkone, Loggien und Laubengänge	Fachbetrieb			
2.4	Fassade und Balkone	Balkone und Loggien, Wartung	Entwässerung reinigen, Bewuchs entfernen, Maßnahmen dokumentieren	einmal jährlich	DIN 18531, Wartung	Hausmeister oder Fachbetrieb			
2.5	Fassade und Balkone	Balkongeländer und Absturzsicherungen	Befestigung, Standfestigkeit, Füllungen und Korrosion prüfen	einmal jährlich	Verkehrssicherungspflicht	Verwaltung, Fachbetrieb bei Befund			
2.6	Fassade und Balkone	Angehängte Balkone, Vordächer und Auskragungen	Auflager, Verankerungen und Risse sichten, Veränderungen dokumentieren	einmal jährlich, eingehende Überprüfung nach VDI 6200	VDI 6200, exponierte Bauteile	Fachkundige Person			
2.7	Fassade und Balkone	Betonbauteile an Brüstungen, Stützen und Laubengängen	Risse, Abplatzungen, Rostfahnen und feuchte Stellen sichten	einmal jährlich	VDI 6200, Schadensindizien Betonkonstruktionen	Verwaltung			
2.8	Fassade und Balkone	Außentreppen, Podeste und Lichtschächte	Stufen, Belag, Handlauf, Entwässerung und Abdeckungen prüfen	zweimal jährlich	Verkehrssicherungspflicht, DIN 18533 für Lichtschächte	Hausmeister			
3.1	Standsicherheit	Gesamtes Gebäude, Begehung durch Eigentümer oder Verwaltung	Sichtkontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile, Ergebnis protokollieren	alle drei bis fünf Jahre bei Wohngebäuden	VDI 6200, Schadensfolgeklasse CC 1 (Anhaltswert)	Verwaltung			
3.2	Standsicherheit	Tragwerk, Inspektion durch eine fachkundige Person	Visuelle Überprüfung des Tragwerks nach Checkliste, Bericht ablegen	bei Wohngebäuden nach Erfordernis	VDI 6200	Bauingenieur oder Architekt			
3.3	Standsicherheit	Außerplanmäßige Überprüfung	Nach Sturm, Hochwasser, Brand, ungewöhnlich hoher Schneelast oder Erschütterungen prüfen lassen	unverzüglich nach dem Ereignis	VDI 6200, Empfehlung	Fachkundige Person			

Nr.	Bereich	Bauteil oder Anlage	Was zu prüfen oder zu tun ist	Intervall	Grundlage	Wer führt es aus	Letzte Ausführung	Nächster Termin	Befund und Bemerkung
3.4	Standssicherheit	Dachstuhl und tragende Holzbauteile	Feuchtespuren, Pilzbefall, Insektenbefall, Balkenköpfe und Verbindungsmittel prüfen	einmal jährlich	VDI 6200, Checkliste Holzkonstruktionen	Verwaltung, Sachverständiger bei Befund			
3.5	Standssicherheit	Keller und Gründung	Feuchte, Ausblühungen, Risse und Setzungsanzeichen sichten und fotografieren	einmal jährlich	VDI 6200, Schadensindizien	Verwaltung			
3.6	Standssicherheit	Nachträgliche Lasten und Umbauten	Dachbegrünung, zweite Abdichtungslage, entfernte Wände und neue Durchbrüche dokumentieren und statisch prüfen lassen	bei jeder Maßnahme	VDI 6200, Einflüsse aus Veränderungen	Tragwerksplaner			
4.1	Entwässerung	Rückstauverschlüsse	Kontrolle und Prüfung vor Ort, bei Verschlüssen des Typs 3 durch fachkundiges Personal	zweimal jährlich	DIN EN 13564-1, Anhang B	Sachkundiges Personal			
4.2	Entwässerung	Abwasserhebeanlage	Wartung und Funktionsprüfung, Sammelbehälter reinigen, Notlauf testen	Intervall nach DIN 1986-3 und Herstellerangabe festlegen	DIN 1986-3, Herstellerangabe	Fachbetrieb			
4.3	Entwässerung	Grundleitungen und Kontrollschächte	Sichtkontrolle, Reinigung und Dichtheitsnachweis nach örtlicher Satzung	nach der Entwässerungssatzung der Gemeinde	DIN 1986-3, Entwässerungssatzung	Fachbetrieb			
4.4	Entwässerung	Bodenabläufe in Keller, Waschküche und Tiefgarage	Geruchverschluss mit Wasser füllen, Schlamm entfernen, Abdeckung prüfen	zweimal jährlich, bei Trockenheit häufiger	DIN 1986-3, Wartungshinweis	Hausmeister			
4.5	Entwässerung	Hofabläufe, Rinnen und Sinkkästen	Schlammeimer leeren, Roste reinigen	zweimal jährlich, nach dem Laubfall	DIN 1986-3	Hausmeister			
4.6	Entwässerung	Pumpensumpf und Tauchpumpe	Probelauf, Schwimmerschalter und Rückschlagklappe prüfen	zweimal jährlich, vor der Regenzeit	Herstellerangabe	Hausmeister			

Nr.	Bereich	Bauteil oder Anlage	Was zu prüfen oder zu tun ist	Intervall	Grundlage	Wer führt es aus	Letzte Ausführung	Nächster Termin	Befund und Bemerkung
5.1	Trinkwasser	Untersuchung auf Legionellen bei Großanlagen	Beprobung an den vorgesehenen Stellen durch ein akkreditiertes Labor veranlassen	mindestens alle drei Jahre bei Vermietung, jährlich bei Abgabe an die Öffentlichkeit	Trinkwasserverordnung, Untersuchungspflicht auf Legionellen	Akkreditiertes Labor			
5.2	Trinkwasser	Erstuntersuchung nach Inbetriebnahme oder wesentlicher Änderung	Beprobung veranlassen und Ergebnis ablegen	drei bis zwölf Monate nach der Inbetriebnahme	Trinkwasserverordnung	Akkreditiertes Labor			
5.3	Trinkwasser	Probenahmestellen und Meldung an das Gesundheitsamt	Entnahmestellen zugänglich halten, Ergebnis fristgerecht melden	bei jeder Untersuchung, Meldung innerhalb von zwei Wochen	Trinkwasserverordnung	Verwaltung			
5.4	Trinkwasser	Betriebstemperaturen am Trinkwassererwärmer und in der Zirkulation	Temperaturen messen und im Betriebsbuch festhalten	regelmäßig, Intervall im Betriebsbuch festlegen	Anlagendokumentation, Trinkwasserhygiene	Hausmeister oder Fachbetrieb			
5.5	Trinkwasser	Selten genutzte Entnahmestellen und Wohnungen im Leerstand	Alle Zapfstellen spülen, Stagnation vermeiden	nach jedem Stillstand, sonst regelmäßig	Trinkwasserhygiene	Hausmeister			
5.6	Trinkwasser	Filter, Rückflussverhinderer, Druckminderer und Enthärtung	Wartung, Filterwechsel und Funktionsprüfung	nach Herstellerangabe	Herstellerangabe	Fachbetrieb			
5.7	Trinkwasser	Druckerhöhungsanlage und Wasserzähler	Funktion und Vordruck prüfen, Eichfrist der Zähler beachten	Wartung nach Herstellerangabe, Zählertausch vor Ablauf der Eichfrist	Herstellerangabe, Eichrecht	Fachbetrieb			

Nr.	Bereich	Bauteil oder Anlage	Was zu prüfen oder zu tun ist	Intervall	Grundlage	Wer führt es aus	Letzte Ausführung	Nächster Termin	Befund und Bemerkung
6.1	Heizung und Lüftung	Wärmeerzeuger für Gas, Öl oder Fernwärmeübergabe	Wartung durch einen Fachbetrieb, Wartungsbericht ablegen	einmal jährlich, möglichst vor der Heizperiode	GEG § 60, regelmäßige Wartung durch fachkundige Personen	Heizungsfachbetrieb			
6.2	Heizung und Lüftung	Feuerungsanlage und Abgasanlage	Kehrung, Messung und Überprüfung durchführen lassen, Bescheinigung ablegen	Termine nach Vorgabe des zuständigen Schornsteinfegerbetriebs	Schornsteinfegerrecht	Schornsteinfegerbetrieb			
6.3	Heizung und Lüftung	Wärmepumpe in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen	Betriebsprüfung und Optimierung durchführen lassen, Ergebnis dokumentieren	erstmalig nach Ablauf der ersten Heizperiode, spätestens zwei Jahre nach Inbetriebnahme, Wiederholung nach spätestens fünf Jahren	GEG § 60a	Fachkundige Person			
6.4	Heizung und Lüftung	Regelung und energieeffiziente darfsenkende Einrichtungen	Nachtabenkung, Außentemperaturgeführte Regelung und Zirkulationssteuerung prüfen und nutzen	laufend, Prüfung vor jeder Heizperiode	GEG § 58 und § 59	Hausmeister oder Fachbetrieb			
6.5	Heizung und Lüftung	Umwälzpumpen, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil	Anlagendruck, Vordruck und Funktion prüfen	einmal jährlich mit der Wartung	GEG § 60, Herstellerangabe	Heizungsfachbetrieb			
6.6	Heizung und Lüftung	Wärmezähler und Heizkostenverteiler	Ablesen, Eichfrist beachten und Austausch veranlassen	jährlich zur Abrechnung, Austausch vor Ablauf der Eichfrist	Eichrecht, Heizkostenabrechnung	Messdienstleister			

Nr.	Bereich	Bauteil oder Anlage	Was zu prüfen oder zu tun ist	Intervall	Grundlage	Wer führt es aus	Letzte Ausführung	Nächster Termin	Befund und Bemerkung
6.7	Heizung und Lüftung	Zentrale Lüftungsanlage	Hygieneinspektion und Wartung durch einen Fachbetrieb, Bericht ablegen	Intervall nach VDI 6022 Blatt 1 und Anlagenart festlegen	VDI 6022 Blatt 1	Fachbetrieb			
6.8	Heizung und Lüftung	Luftfilter und Abluftanlagen für innenliegende Bäder und WC	Filter wechseln, Volumenstrom und Laufruhe prüfen, Gitter reinigen	nach Herstellerangabe, Sichtprüfung mit der jährlichen Begehung	Herstellerangabe	Fachbetrieb oder Hausmeister			
6.9	Heizung und Lüftung	Brandschutzklappen in Lüftungsleitungen	Funktionsprüfung durch einen Fachbetrieb, Nachweis ablegen	nach Herstellerangabe und Prüfverordnung des Landes	Herstellerangabe, Prüfverordnung des Landes	Fachbetrieb			
7.1	Elektro und Aufzug	Hausanschlussraum, Verteilungen und Fehlerstromschutzschalter	Abdeckungen, Kennzeichnung und freien Zugang prüfen, Prüfung durch eine Elektrofachkraft veranlassen, Prüfbericht ablegen	Intervall mit dem Elektrofachbetrieb festlegen	Elektrotechnische Regeln, Herstellerangabe	Elektrofachbetrieb			
7.2	Elektro und Aufzug	Treppenhaus- und Außenbeleuchtung	Funktion, Zeitschalter, Bewegungsmelder und Verschmutzung prüfen	zweimal jährlich, im Herbst vor der dunklen Jahreszeit	Verkehrssicherungspflicht	Hausmeister			
7.3	Elektro und Aufzug	Sicherheitsbeleuchtung, sofern vorhanden	Funktionsprüfung durchführen lassen und Nachweis ablegen	nach Herstellerangabe und Prüfverordnung des Landes	Herstellerangabe, Prüfverordnung des Landes	Fachbetrieb			
7.4	Elektro und Aufzug	Blitzschutz- und Erdungsanlage	Anschlüsse und Ableitungen sichten, Prüfung durch einen Fachbetrieb, Prüfbericht ablegen	Intervall mit dem Fachbetrieb festlegen	Blitzschutznormen, Herstellerangabe	Fachbetrieb			

Nr.	Bereich	Bauteil oder Anlage	Was zu prüfen oder zu tun ist	Intervall	Grundlage	Wer führt es aus	Letzte Ausführung	Nächster Termin	Befund und Bemerkung
7.5	Elektro und Aufzug	Photovoltaikanlage und Ladepunkte für Elektrofahrzeuge	Wartung, Sichtprüfung der Module, Leitungen und Anschlüsse, Prüfbericht ablegen	nach Herstellerangabe	Herstellerangabe	Fachbetrieb			
7.6	Elektro und Aufzug	Aufzug, wiederkehrende Hauptprüfung	Prüfung durch eine zugelassene Überwachungsstelle veranlassen, Bescheinigung ablegen	Prüffrist höchstens zwei Jahre	Betriebssicherheitsverordnung, Anhang 2 Abschnitt 2	Zugelassene Überwachungsstelle			
7.7	Elektro und Aufzug	Aufzug, Zwischenprüfung und Wartung	Zwischenprüfung mit der Überwachungsstelle abstimmen, Wartung nach Vertrag ausführen lassen	Termin mit Überwachungsstelle und Aufzugsbetrieb abstimmen	Betriebssicherheitsverordnung, Wartungsvertrag	Überwachungsstelle und Aufzugsbetrieb			
7.8	Elektro und Aufzug	Aufzug, Notrufsystem und Unterlagen	Notruf zum Notdienst testen, Prüfbescheinigungen und Anweisung zur Notbefreiung vollständig halten	Funktionstest regelmäßig, Unterlagen bei jeder Prüfung ergänzen	Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU, Betriebssicherheitsverordnung	Verwaltung und Aufzugsbetrieb			
8.1	Brandschutz	Rauchwarnmelder in den Wohnungen	Inspektion vor Ort, Raucheintrittsöffnungen und Umgebung prüfen, Nachweis führen	alle zwölf Monate, bei Ferninspektion abweichend	DIN 14676-1	Fachfirma oder geschulte Kraft			
8.2	Brandschutz	Rauchwarnmelder, Zuständigkeit und Nachweis	Verantwortung für die Betriebsbereitschaft nach Landesbauordnung und Mietvertrag klären und schriftlich festhalten	einmalig und bei jedem Mieterwechsel	Landesbauordnung, Mietvertrag	Verwaltung			
8.3	Brandschutz	Rauch- und Wärmeabzug im Treppenraum	Auslösung, Antrieb, Energieversorgung und Öffnungsweite prüfen lassen, Nachweis ablegen	nach Herstellerangabe und Prüfverordnung des Landes	Herstellerangabe, Prüfverordnung des Landes	Fachbetrieb			

Nr.	Bereich	Bauteil oder Anlage	Was zu prüfen oder zu tun ist	Intervall	Grundlage	Wer führt es aus	Letzte Ausführung	Nächster Termin	Befund und Bemerkung
8.4	Brandschutz	Brand- und Rauchschutztüren mit Feststellanlagen	Selbsttätiges Schließen, Dichtungen und Schließmittel prüfen, Keile entfernen, Feststellanlagen durch eine Fachfirma prüfen lassen	Sichtkontrolle bei jeder Begehung, Prüfung nach Herstellerangabe	Herstellerangabe, Verkehrssicherungspflicht	Verwaltung und Fachbetrieb			
8.5	Brandschutz	Tragbare Feuerlöscher, sofern vorhanden	Instandhaltung durch einen Sachkundigen veranlassen, Prüfnachweis am Gerät kontrollieren	nach dem Prüfnachweis am Gerät	DIN 14406-4, Instandhaltung tragbarer Feuerlöscher	Sachkundiger			
8.6	Brandschutz	Flucht- und Rettungswege, Treppenträume und Kellergänge	Frei von Lagerungen halten, Türen und Ausgänge auf Begehbarkeit prüfen	bei jeder Begehung, Intervall in der Hausordnung festlegen	Landesbauordnung, Verkehrssicherungspflicht	Hausmeister			
8.7	Brandschutz	Absperrvorrichtungen für Gas, Wasser und Strom	Zugänglich und gekennzeichnet halten, Gasleitungen auf Geruch und Beschädigung sichten	einmal jährlich, Prüfung der Gasanlage nach Vorgabe des Netzbetreibers	Betreiberpflicht, Vorgabe des Netzbetreibers	Hausmeister und Fachbetrieb			
9.1	Außenanlagen	Wege, Zufahrten und Stufen	Stolperstellen, Absenkungen und Belagschäden prüfen, sichern und melden	einmal jährlich und nach dem Winter	Verkehrssicherungspflicht	Hausmeister			
9.2	Außenanlagen	Winterdienst	Zuständigkeit, Streugut, Geräte und Dokumentation vorbereiten	vor jedem Winter	Verkehrssicherungspflicht, Hausordnung	Verwaltung			
9.3	Außenanlagen	Spielplatzgeräte, Sichtkontrolle	Offensichtliche Gefahren, Vandalismus, Fremdkörper und fehlende Teile erkennen	laufend, je nach Nutzung täglich bis wöchentlich	DIN EN 1176-7, Hinweise der Unfallversicherung	Hausmeister			
9.4	Außenanlagen	Spielplatzgeräte, Funktionskontrolle	Verschleiß, Standfestigkeit und Verbindungen prüfen, einfache Wartung ausführen	etwa alle drei Monate	DIN EN 1176-7, Hinweise der Unfallversicherung	Hausmeister oder Fachbetrieb			

Nr.	Bereich	Bauteil oder Anlage	Was zu prüfen oder zu tun ist	Intervall	Grundlage	Wer führt es aus	Letzte Ausführung	Nächster Termin	Befund und Bemerkung
9.5	Außenanlagen	Spielplatzgeräte, Hauptinspektion	Betriebssicherheit, Standsicherheit und Verschleiß durch eine qualifizierte Person beurteilen lassen, Bericht ablegen	einmal jährlich	DIN EN 1176-7, Hinweise der Unfallversicherung	Qualifizierte Person			
9.6	Außenanlagen	Fallschutz unter Spielgeräten	Schicht auflockern und ergänzen, Fremdkörper entfernen	mit jeder Funktionskontrolle	Hinweise der Unfallversicherung	Hausmeister			
9.7	Außenanlagen	Bäume auf dem Grundstück	Regelkontrolle auf Stand- und Bruchsicherheit, Ergebnis dokumentieren	Häufigkeit nach Art, Alter, Zustand und Standort festlegen, zusätzlich nach Sturm	FLL-Baumkontrollrichtlinien	Baumkontrolleur			
9.8	Außenanlagen	Einfriedungen, Zäune, Tore und Stützmauern	Standsicherheit, Korrosion und Beschädigungen prüfen	einmal jährlich	Verkehrssicherungspflicht	Hausmeister			
9.9	Außenanlagen	Kraftbetätigte Tore, Garagentore und Schranken	Funktion, Sicherheitseinrichtungen und Notentriegelung prüfen lassen	einmal jährlich nach Herstellerangabe	Herstellerangabe	Fachbetrieb			
10.1	Innenbereich	Treppenhaus und Allgemeinflächen	Handläufe, Geländer, Stufen, Beläge und Fenster prüfen	einmal jährlich	Verkehrssicherungspflicht	Verwaltung			
10.2	Innenbereich	Fenster und Türen der Allgemeinbereiche	Beschläge, Dichtungen, Anschlussfugen und Schließmittel prüfen und nachstellen	einmal jährlich	Herstellerangabe	Fachbetrieb			
10.3	Innenbereich	Keller und Dachboden	Feuchte, Geruch, Schädlinge und unzulässige Lagerungen prüfen	zweimal jährlich	Sichtprüfung, VDI 6200	Hausmeister			
10.4	Innenbereich	Bäder und Küchen in den Wohnungen	Wartungsfugen, Anschlüsse in Dusche und Wanne sowie Revisionsöffnungen prüfen	bei Mieterwechsel und nach Anzeige durch den Mieter	Herstellerangabe, Wartung elastischer Fugen	Verwaltung oder Fachbetrieb			

Nr.	Bereich	Bauteil oder Anlage	Was zu prüfen oder zu tun ist	Intervall	Grundlage	Wer führt es aus	Letzte Ausführung	Nächster Termin	Befund und Bemerkung
10.5	Innenbereich	Hinweise an die Mieter	Merkblatt zu Lüften, Wartungsfugen, Bodenabläufen und Meldewegen aushändigen	bei Einzug und einmal jährlich	Hinweispflicht des Vermieters	Verwaltung			
11.1	Organisation	Wartungsverträge	Leistungsumfang, Intervalle, Reaktionszeiten und Preise prüfen	einmal jährlich	Betreiberorganisation	Verwaltung			
11.2	Organisation	Nachweise, Betriebsbuch und Gebäudeakte	Prüfbescheinigungen, Wartungsberichte, Messwerte und Protokolle vollständig ablegen	bei jedem Termin	DIN 31051, Dokumentation der Instandhaltung	Verwaltung			
11.3	Organisation	Objektbegehung mit Protokoll	Begehung mit Fotos und Mängelliste, Zuständigkeiten und Fristen festlegen	ein- bis zweimal jährlich	Betreiberorganisation	Verwaltung			
11.4	Organisation	Instandhaltungsplan und Budget	Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig einordnen und fortschreiben	einmal jährlich	Instandhaltungsplanung nach Fachliteratur	Verwaltung			
11.5	Organisation	Übertragung von Pflichten	Aufgaben von Hausmeister und Fachbetrieben schriftlich regeln und die Ausführung kontrollieren	einmal jährlich	Verkehrssicherungspflicht bei Übertragung und Überwachung	Verwaltung			
11.6	Organisation	Notfallkontakte, Absperrpläne, Schlüssel und Versicherungsdaten	Aushänge und Listen aktualisieren, Meldewege prüfen	einmal jährlich	Betreiberorganisation	Verwaltung			

Nr.	Bereich	Bauteil oder Anlage	Was zu prüfen oder zu tun ist	Intervall	Grundlage	Wer führt es aus	Letzte Ausführung	Nächster Termin	Befund und Bemerkung

Hinweise

- Die Spalte Intervall nennt Anhaltswerte. Feste Fristen aus Wartungsverträgen, aus Bescheiden von Behörden und aus den Angaben der Hersteller gehen ihnen vor.
- Nicht jede Zeile passt auf jedes Objekt. Streichen Sie, was es bei Ihnen nicht gibt, und ergänzen Sie Ihre Anlagen in den leeren Zeilen.
- Tragen Sie in die Spalte Nächster Termin ein festes Datum ein und nicht nur den Monat. Nur so lässt sich die Einhaltung später nachweisen.
- Legen Sie zu jeder ausgeführten Leistung den Bericht, die Bescheinigung oder das Protokoll in der Gebäudeakte ab. Eine Leistung ohne Nachweis gilt im Streitfall als nicht erbracht.
- Wartung, Inspektion und Instandsetzung sind verschiedene Leistungen. Die Wartung verzögert den Verschleiß, die Inspektion stellt den Zustand fest, die Instandsetzung beseitigt den Schaden.
- Begehen Sie Dächer, Gerüste und Leitern nicht selbst. Arbeiten auf dem Dach, an der Fassade, an Elektro-, Gas- und Trinkwasseranlagen gehören zu Fachbetrieben mit der passenden Ausrüstung.
- Bei Gasgeruch, freiliegenden elektrischen Leitungen, herabfallenden Fassadenteilen oder Anzeichen für eine Gefahr für die Standsicherheit sichern oder räumen Sie den Bereich und rufen Sie Netzbetreiber, Fachbetrieb oder Behörde.
- Nach Sturm, Starkregen, Hochwasser, Brand oder ungewöhnlich hoher Schneelast ist eine zusätzliche Überprüfung sinnvoll, unabhängig vom Kalender.
- Die Übertragung von Aufgaben an Hausmeister oder Fachbetriebe entlastet nur, wenn sie schriftlich geregelt und die Ausführung kontrolliert wird.
- Der Kalender ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Fragen zu Pflichten aus Mietvertrag, Verwaltervertrag oder Beschlüssen beurteilt ein Rechtsanwalt.

Grundlagen: Wartung von Dachabdichtungen zweimal jährlich und Schutz der Abläufe durch Laubfangkörbe (Flachdachrichtlinie 2017, Abschnitt 5.4 und 4.1, zitiert bei Schulz: Architektur der Bauschäden, 4. Aufl. 2020, S. 152) · Inspektion und Wartung der Abdichtung von Dächern, Balkonen und Terrassen mindestens einmal jährlich durch ein Fachunternehmen, Dokumentation, Reinigung von Gullys, Dachrinnen und Fallrohren (Weber/Hafkesbrink: Bauwerksabdichtung in der Altbauusanierung, 7. Aufl. 2026, S. 453 f., zu DIN 18531-4) · Wartung von Balkonen, Loggien und Laubengängen mindestens einmal jährlich im Zusammenhang mit einer Inspektion (DIN 18531-5, Abschnitt 11.3, zitiert bei Schulz: Architektur der Bauschäden, 4. Aufl. 2020, S. 151) · Kontrolle und Prüfung von Rückstauverschlüssen zweimal im Jahr, bei Typ 3 durch fachkundiges Personal (DIN EN 13564-1, Anhang B, zitiert bei Schulz: Architektur der Bauschäden, 4. Aufl. 2020, S. 192) · Zeitintervalle der regelmäßigen Überprüfung der Standsicherheit, Schadensfolgeklassen und Checkliste der Schadensindizien (VDI 6200, wiedergegeben in Wendehorst Bautechnische Zahlentafeln,

37. Aufl. 2021, S. 1085 bis 1091) · Pflicht des Betreibers zur regelmäßigen Wartung und Instandhaltung, Fachkunde, Empfehlung der jährlichen Heizungswartung vor der Heizperiode sowie Betriebsprüfung von Wärmepumpen (GEG § 58, § 59, § 60 und § 60a, wiedergegeben bei Schmidt: Das novellierte Gebäudeenergiegesetz, 2025, S. 236 bis 238) · Untersuchungspflicht auf Legionellen, betroffene Anlagen, Intervalle und Verantwortung von Vermieter und Hausverwaltung (Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin, Trinkwasserhygiene, Legionellen in Hausinstallationen) · Prüffrist der Hauptprüfung von Aufzugsanlagen von höchstens zwei Jahren und Zweiwege-Kommunikationssystem (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, FAQ zu Aufzügen, zu Anhang 2 Abschnitt 2 der Betriebssicherheitsverordnung) · Inspektion von Rauchwarnmeldern alle zwölf Monate, abweichende Fristen bei Ferninspektion (DIN 14676-1 in der Ausgabe 2025-05, DIN Media; Inspektionszeiträume nach BundesBauBlatt) · Inspektion, Wartung und Betrieb von Spielplatzgeräten (DIN EN 1176-7 in der Ausgabe 2020-06, DIN Media; Kontrollintervalle nach Hinweisen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) · Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen (FLL-Baumkontrollrichtlinien, Ausgabe 2020, Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) · Begriffe Instandhaltung, Wartung, Inspektion und Instandsetzung (DIN 31051 in der Ausgabe 2019-06, DIN Media; zitiert bei Schulz 2020, S. 151, und Schmidt/Windhausen: Lohmeyer Praktische Bauphysik, 10. Aufl. 2024, S. 408) · Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege für die Instandhaltung baulicher Anlagen (DIN 4426 in der Ausgabe 2017-01, DIN Media) · Regeln für Betrieb und Wartung von Entwässerungsanlagen (DIN 1986-3 in der Ausgabe 2024-05, DIN Media) · Instandhaltungsplanung mit Einordnung in kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen (Schulz: Architektur der Bauschäden, 4. Aufl. 2020, S. 581 bis 584)

Diese Vorlage stellt Bassam Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH kostenlos bereit (ing-bassam.de). Sie ersetzt keine Begutachtung des Einzelfalls und keine Rechtsberatung. Weitergabe unverändert und mit diesem Hinweis erlaubt.