

Pilar: Planificado

Equipo: Caldero

15

Tareas

31.9 h

Duración de un ciclo

580

Órdenes del periodo

702 h

Horas-hombre programadas

RESUMEN POR EQUIPO

Equipo	Unid.	Tareas	Min por ciclo	Órdenes del periodo	Ejecutadas	Vencidas	Horas-hombre	Cumplimiento
Caldero	2	15	1915	580	0	0	702.3 h	—

Las órdenes planificadas y de calidad ejecutadas en jornada descuentan del tiempo de carga del equipo en el cálculo del OEE.

CALDERO (2 UNIDADES)

N.º	Paso	Actividad	Criterio de conformidad	Frecuencia	Responsable	Min
1	Preventivo	Limpieza de quemadores	Boquillas y electrodos libres de carbón	Semanal (cada 7 d)	Técnico	90
2	Preventivo	Verificar bombas de alimentación	Caudal y presión dentro de curva	Semanal (cada 7 d)	Técnico	25
3	Preventivo	Análisis químico del agua de alimentación	pH, dureza y sólidos dentro de límites	Semanal (cada 7 d)	Técnico	75
4	Preventivo	Inspección de tuberías de vapor	Sin fuga ni corrosión externa	Quincenal (cada 15 d)	Técnico	30
5	Preventivo	Calibración de instrumentos	Dentro de tolerancia contra patrón trazable	Quincenal (cada 15 d)	Técnico	60
6	Preventivo	Inspección de aislamiento térmico	Temperatura superficial menor a 60 °C	Quincenal (cada 15 d)	Técnico	45
7	Preventivo	Revisión del control automático	Sensores y actuadores dentro del rango	Mensual (cada 30 d)	Técnico	90
8	Preventivo	Prueba de válvulas de seguridad	Apertura y cierre a la presión de tarado	Mensual (cada 30 d)	Técnico	60
9	Preventivo	Cambio de empaques y sellos	Sin fuga tras treinta minutos a presión	Mensual (cada 30 d)	Técnico	120
10	Preventivo	Limpieza de tubos de humo	Temperatura de gases dentro de diseño	Bimestral (cada 60 d)	Técnico	240
11	Preventivo	Inspección de refractarios	Sin fisuras pasantes	Bimestral (cada 60 d)	Técnico	120
12	Preventivo	Calibración del sistema de combustión	Exceso de aire y monóxido en límites	Bimestral (cada 60 d)	Especialista	180
13	Preventivo	Inspección interna del hogar	Sin incrustación mayor a un milímetro	Trimestral (cada 90 d)	Técnico	150

N.º	Paso	Actividad	Criterio de conformidad	Frecuencia	Responsable	Min
14	Preventivo	Análisis de gases de combustión	Eficiencia dentro del objetivo	Semestral (cada 180 d)	Especialista	150
15	Preventivo	Reacondicionamiento general	Protocolo de pruebas conforme	Anual (cada 365 d)	Especialista	480

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR