

1과목 : 임의 구분

- 증발배수(evaporation ratio)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 보일러로부터 1시간당 발생하는 증기량
 - 보일러 전열면 1m^2 당 1시간의 증발량
 - 보일러의 증발량과 그 증기를 발생시키기 위해 사용된 연료량과의 비
 - 연료의 발열량을 표시하는 방법의 하나로서 고위발열량에서 수증기의 잠열을 뺀 것
- 보일러 연소조절의 주의사항으로 틀린 것은?
 - 보일러를 무리하게 가동하지 않아야 한다.
 - 연소량을 증가시킬 경우에는 먼저 연료량을 증가시켜야 하며 연소량을 감소시킬 경우에는 먼저 통풍량을 감소시켜야 한다.
 - 불필요한 공기의 연소실내 침입을 방지하고 연소실 내를 고온으로 유지한다.
 - 항상 연소용 공기의 과부족에 주의하여 효율 높은 연소를 하지 않으면 안된다.
- 보일러에 사용되는 자동제어계의 동작순서로 알맞은 것은?
 - 검출 → 비교 → 판단 → 조작
 - 조작 → 비교 → 판단 → 검출
 - 판단 → 비교 → 검출 → 조작
 - 검출 → 판단 → 비교 → 조작
- A중유와 C중유의 일반적인 특성을 비교한 것 중 옳은 것은?
 - A중유와 C중유는 비중 및 발열량이 같다.
 - A중유는 C중유에 비하여 비중 및 발열량이 크다.
 - A중유는 C중유와 비중은 같으나 발열량이 작다.
 - A중유는 C중유에 비하여 비중이 적고 발열량이 크다.
- 보일러의 통풍장치 방식에서 흡입통풍 방식에 관한 설명으로 맞는 것은?
 - 연도의 끝이나 연돌하부에 송풍기를 설치하여 연소가스를 빨아내는 방식이다.
 - 연도에서 연소가스와 외부공기와의 밀도차에 의해서 생기는 압력차를 이용한 방식이다.
 - 노앞과 연돌 하부에 송풍기를 설치하여 노내압을 대기압 보다 약간 낮은 압력으로 유지시키는 방식이다.
 - 노입구에 압입송풍기를 설치하여 연소용 공기를 밀어넣는 방식이다.
- 유량계 중 면적식 유량계에 속하는 것은?
 - 벤투리미터
 - 오리피스
 - 플로우노즐
 - 로터미터
- 난방부하에 관한 설명 중 틀린 것은?
 - 온수난방 시 EDR이 50m^2 일 때의 난방부하는 22500 kcal/h 이다.
 - 증기난방 시 EDR이 50m^2 일 때의 난방부하는 32500 kcal/h 이다.
 - 난방부하를 설계하기 위해서는 방열관 입구온도와 보일러 출구온도와 차이를 필요로 한다.
 - 난방부하를 설계하는 데는 건축물의 방위와 높이, 면적, 조건 등을 필요로 한다.

- 온도조절식 증기트랩의 종류가 아닌 것은?
 - 벨로즈식
 - 바이메탈식
 - 다이어프램식
 - 버킷식
- 노통 보일러와 비교한 연관 보일러의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?
 - 전열면적이 커서 증발량이 많고 효율이 좋다.
 - 비교적 빨리 증기를 얻을 수 있다.
 - 질이 좋은 보일러 수(水)가 필요하다.
 - 구조가 간단하여 설비비가 적게 든다.
- 탄성식 압력계의 종류가 아닌 것은?
 - 링 밸런스식 압력계
 - 벨로즈식 압력계
 - 다이어프램식 압력계
 - 부르동관식 압력계
- 집진장치의 종류 중 함진가스를 목면, 양모, 테프론, 비닐 등의 필터(filter)에 통과시켜 분진입자를 분리·포지시키는 집진방법은?
 - 중력식
 - 여과식
 - 사이클론식
 - 관성력식
- 온수난방에서 시동 전에 물의 평균밀도가 0.9957 ton/m^3 이고, 난방 중 온수의 평균밀도가 0.9828 ton/m^3 인 경우 시동 전에 비해 온수의 팽창량은 약 몇 ℓ 인가? (단, 온수시스템 내의 가동 전 보유수량은 2.28 m^3 이다.)
 - 20
 - 30
 - 40
 - 50
- 과열기가 장착된 보일러에서 50분간의 증발량은 37500 kg 이었고, LNG는 시간당 3075 kg 소비되었다. 이때 보일러의 열효율은 약 몇 % 인가? (단, 급수온도는 120°C , 과열증기 온도 290°C , 증기엔탈피 720 kcal/kg , 연료의 저위발열량 9540 kcal/kg 이다.)
 - 76.7
 - 81.8
 - 86.9
 - 92.0
- 환수관내 유속이 타 방식에 비해 빠르고 방열기 내의 공기도 배출이 가능하고 방열량을 광범위하게 조절이 가능하여 방열기의 설치 위치에 제한이 없는 방식은?
 - 중력환수방식
 - 기계환수방식
 - 진공환수방식
 - 건식환수방식
- 안전밸브가 2개 이상 있는 경우, 1개의 안전밸브를 최고사용압력 이하로 작동하게 조정한다면 다른 안전밸브를 최고사용압력의 몇 배 이하로 작동할 수 있돌고 조정하는가?
 - 1.03
 - 1.05
 - 1.07
 - 1.09
- 과잉공기와 노내 연소온도 및 연소가스 중의 $(\text{CO}_2)\%$ 관계를 옳게 설명한 것은?
 - 과잉공기가 증가하면 연소온도는 내려가고, 연소가스 중의 $(\text{CO}_2)\%$ 는 증가한다.
 - 과잉공기가 증가하면 연소온도는 높아지고, 연소가스 중의 $(\text{CO}_2)\%$ 는 증가한다.
 - 과잉공기가 증가하면 연소온도는 내려가고, 연소가스 중의 $(\text{CO}_2)\%$ 는 감소한다.
 - 과잉공기가 증가하면 연소온도는 높아지고, 연소가스 중

의 (CO₂)%는 감소한다.

17. 분출장치의 취급상의 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 분출밸브, 콕크를 짝하는 담당자가 수면계의 수위를 직접 볼 수 없는 경우에는 수면계의 감시자와 공동으로 신호하면서 분출을 한다.
- ② 분출을 하고 있는 사이에는 다른 작업을 해서는 안된다.
- ③ 분출 작업을 마친 후에는 밸브 또는 콕크가 확실히 열린 후에 분출관의 닫힌 끝을 점검하여 누설여부를 확인한다.
- ④ 분출관이 굽은 부분이 많으면 분출시 물의 반동을 받을 염려가 있으므로, 요소요소에 적당한 고정을 한다.

18. 화염 검출기의 종류 중 화염의 이온화에 의한 전기전도성을 이용한 것으로 가스 점화 버너에 주로 사용되는 것은?

- ① 플레임 로드 ② 플레임 아이
- ③ 스택 스위치 ④ 황화카드뮴 셀

19. 복사난방의 특징으로 적당하지 않은 것은?

- ① 실내의 온도분포가 균일하고 쾌감도가 높다.
- ② 시공 및 고장 수리가 쉽다.
- ③ 충분한 보온, 단열 시공이 필요하다.
- ④ 방열기의 설치가 불필요하므로 바닥면의 이용도가 높다.

20. 소형 및 주철제 보일러를 옥내에 설치하는 경우 보일러 동체 최상부로부터 천정, 배관 등 보일러 상부에 있는 구조물까지의 거리는 몇 m 이상으로 할 수 있는가?

- ① 0.3m ② 0.6m
- ③ 0.5m ④ 0.4m

2과목 : 임의 구분

21. 복관 중력식 증기난방에서 건식환수관의 위치는 보일러 표준수위보다 몇 mm 높은 위치에 시공되어야 하는가?

- ① 350 ② 650
- ③ 450 ④ 200

22. 급수펌프로 보일러에 2kgf/cm² 압력으로 매분 0.18 m³의 물을 공급할 때 펌프 축마력은? (단, 펌프 효율은 80% 이다.)

- ① 1 PS ② 1.25 PS
- ③ 60 PS ④ 75 PS

23. 대류 방열기인 컨벡터인 설치에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 외벽에 접하고 있는 창 아래에 설치하면 창으로부터 냉기하강을 방지할 수 있다.
- ② 벽으로부터 50~65 mm 정도 떨어진 상태로 설치하는 것이 좋다.
- ③ 커버 하부를 바닥에서 최소한 90~100mm 정도 이격시켜 공기가 원활하게 유입되도록 한다.
- ④ 방열기의 높이가 높고, 길이가 짧고, 폭이 넓은 것일수록 난방에 효과적이다.

24. 관 마찰계수가 일정할 때 배관 속을 흐르는 유체의 손실수두에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유속에 비례한다.
- ② 유속의 제곱에 비례한다.

③ 관 길이에 반비례한다.

④ 유속의 3승에 비례한다.

25. 벤투리(venturi)계로는 유체의 무엇을 측정하는가?

- ① 습도 ② 유량
- ③ 온도 ④ 마찰

26. 대류(對流)열전달 방식을 2가지로 올바르게 구분한 것은?

- ① 자유대류와 복사대류 ② 강제대류와 자연대류
- ③ 열판대류와 전도대류 ④ 교환대류와 강제대류

27. 외부와 열의 출입이 없는 열역학적 변화는?

- ① 정압변화 ② 정적변화
- ③ 단열변화 ④ 등온변화

28. “일정량의 기체의 부피는 압력에 반비례하고, 절대온도에 비례한다.”는 법칙은?

- ① 아보가드로의 법칙 ② 보일-샤를의 법칙
- ③ 뉴턴의 법칙 ④ 보일의 법칙

29. 직경이 각각 10cm와 20cm로 된 관이 서로 연결되어 있다. 20cm 관에서의 속도가 2m/s 일 때 10cm 관에서의 속도는?

- ① 1m/s ② 2m/s
- ③ 6m/s ④ 8m/s

30. 보일러 청관제의 역할에 해당되지 않은 것은?

- ① 관수의 pH 조정 ② 관수의 취출
- ③ 관수의 탈산소작용 ④ 관수의 경도성분 연화

31. 보일러가 과열이 되면 그 부분의 강도가 저하되는데 이것이 심한 경우에는 보일러의 압력에 못 견디어 안쪽으로 오므라드는 것을 압괴라 한다. 압괴를 일으킬 수 있는 부분이 아닌 것은?

- ① 수관 ② 연소실
- ③ 노통 ④ 연관

32. 표준대기압에 상당하는 수은주 및 수주(水柱)는?

- ① 750 mmHg, 9.52 mAq
- ② 760 mmHg, 10.332 mAq
- ③ 750 mmHg, 10.332 mAq
- ④ 760 mmHg, 15.53 mAq

33. 보일러에서 2차 연소의 발생 원인으로 틀린 것은?

- ① 연도 등에 가스가 쌓이거나 와류의 가스포켓이나 모가 난 경우
- ② 불완전 연소의 비율이 크거나 무리한 연소를 한 경우
- ③ 연도나 연소실벽 등의 틈이나 균열이 생긴 곳에서 찬공기가 스며드는 경우
- ④ 연도의 단면적이 급격히 변하는 경우나 곡부의 각도가 완만한 경우 또는 곡부의 수가 적은 경우

34. 보일러 캐리오버(carry over)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 보일러수 속의 유지류, 용해 고형물, 부유물 등의 농도가 높아지면서 드럼 수면에 안정한 거품이 발생하는 현상이다.

- ② 수분과 증기가 비등하는 프라임(priming) 현상이다.
 ③ 보일러수 중에 용해되어 있는 고형분이나 수분이 증기의 흐름에 따라 발생증기에 포함되어 분출되는 현상이다.
 ④ 보일러 수에 용해된 유지분 등이 동 내면에 고착하는 현상이다.
35. 보일러의 내부부식 주요원인으로 볼 수 없는 것은?
 ① 급수 중에 유지류, 산류, 탄산가스, 염류 등의 불순물을 함유하는 경우
 ② 일반 전기배선에서의 누전으로 인하여 전류가 장시간 흐르는 경우
 ③ 연소가스 속의 부식성 가스에 의한 경우
 ④ 강재의 수축 표면에 녹이 생겨서 국부적으로 전위차가 발생하여 전류가 흐르는 경우
36. 압력 10 kgf/cm², 건도가 0.95인 수증기 1kg의 엔탈피는 약 몇 kcal/kg 인가? (단, 10 kgf/cm²에서 포화수의 엔탈피는 181.2 kcal/kg, 포화증기의 엔탈피는 662.9 kcal/kg 이다.)
 ① 457.6 ② 638.8
 ③ 810.9 ④ 1120.5
37. 습증기(h), 포화증기(h'') 및 포화수(h')의 엔탈피를 서로 비교한 값이 옳게 표시된 것은?
 ① h'' > h > h' ② h > h'' > h'
 ③ h' > h > h'' ④ h > h' > h''
38. 보일러수의 용존산소를 화학적으로 제거하여 부식을 방지하는데 사용하는 약제가 아닌 것은?
 ① 탄닌 ② 아황산나트륨
 ③ 히드라진 ④ 고급지방산폴리아민
39. 보일러 급수의 외처리의 종류에 해당되지 않는 것은?
 ① 여과법 ② 약품처리법
 ③ 기폭법 ④ 페인트도장법
40. 보일러에서 그을음 불어내기(soot blow)를 할 때 주의사항으로 틀린 것은?
 ① 그을음을 제거하는 시기는 부하가 가벼운 시기를 선택한다.
 ② 그을음 제거는 흡출통풍을 감소시킨 후 실시한다.
 ③ 한 장소에서 장시간 불어대지 않도록 한다.
 ④ 증기분사식 수트블로워는 증기를 분사하기 전에 배관을 충분히 예열하면서 응축수를 배출한다.

3과목 : 임의 구분

41. 에너지이용합리화법상 에너지의 최저소비효율기준에 미달하는 효율관리기자재의 생산 또는 판매금지 명령을 위반한 자에 대한 벌칙은?
 ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ② 1천만원 이하의 벌금
 ③ 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
 ④ 2천만원 이하의 벌금
42. 다음 중 길이를 측정할 수 없는 것은?
 ① 버니어캘리퍼스 ② 깊이마이크로미터

- ③ 다이얼게이지 ④ 사인바
43. 온수귀환방식 중 역귀환 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 배관길이를 짧게 하여 온수공급거리에 따라 보일러에서 가까운 곳과 먼 곳의 방열기 온도차를 늘리는 방식이다.
 ② 방열기를 통과한 귀환온수가 순차적으로 보일러에 귀환하여 가까운 곳과 먼 곳의 방열기 온도차를 늘리는 방식이다.
 ③ 각 방열기에 공급되는 유량분배에 차등을 두어 가까운 곳과 먼 곳의 방열기 온도차를 줄이는 방식이다.
 ④ 각 방열기에 공급되는 유량분배를 균등하게 하여 가까운 곳과 먼 곳의 방열기 온도차를 줄이는 방식이다.
44. 다음 중 배관의 신축 이음쇠의 종류가 아닌 것은?
 ① 벨로스형 신축 이음쇠 ② 스프링형 신축 이음쇠
 ③ 루프형 신축 이음쇠 ④ 슬리브형 신축 이음쇠
45. 관의 분해·수리·교체가 필요할 때 사용되는 배관 이음쇠는?
 ① 소켓 ② 티
 ③ 유니언 ④ 엘보
46. 에너지사용량이 대통령령으로 정하는 기준량 이상이 되는 에너지다소비사업자가 신고해야 하는 사항으로 틀린 것은?
 ① 전년도 에너지 사용량·제품생산량
 ② 해당연도의 에너지사용예정량·제품생산예정량
 ③ 해당연도의 에너지이용합리화 실적 및 전년도 계획
 ④ 에너지사용기자재의 현황
47. 유리섬유 보온재의 특성 설명으로 틀린 것은?
 ① 물 등에 의하여 화학작용을 일으키지 않으므로 단열·내열·내구성이 좋다.
 ② 섬유가 가늘고 섬세하여 밀집되어 다량의 공기를 포함하고 있으므로 보온효과가 좋다.
 ③ 순수한 유기질의 섬유제품으로서 불에 타지 않는다.
 ④ 가볍고 유연하여 작업성이 좋으며, 칼이나 가위 등으로 쉽게 절단되므로 작업이 용이하다.
48. 스테인리스강관의 특성 설명으로 틀린 것은?
 ① 내식성이 우수하여 계속 사용시 내경의 축소, 저항증대 현상이 없다.
 ② 위생적이어서 적수, 백수, 청수의 염려가 없다.
 ③ 강관에 비해 기계적 성질이 우수하다.
 ④ 고온 충격성이 크고 한랭지 배관이 불가능하다.
49. 검사기관의 장은 검사대상기기인 보일러의 검사를 받는 자에게 그 검사의 종류에 따라 필요한 사항에 대한 조치를 하게 할 수 있다. 그 조치에 해당되지 않는 것은?
 ① 기계적 시험의 준비
 ② 비파괴 검사의 준비
 ③ 조립식인 검사대상기기의 조립 해제
 ④ 단열재의 열전도 시험의 준비
50. 방청안료 중 색깔이 적등색이고 내산성이 양호하며, 내알칼리성, 내열성이 우수한 것은?
 ① 염산칼슘 ② 연탄
 ③ 이산화연 ④ 아연분말


51. 연납용으로 사용되는 용제가 아닌 것은?

- ① 염산 ② 염화아연
③ 인산 ④ 붕산

52. 배관의 상부에서 관을 지지하는 것으로, 관의 상하방향 이동을 허용하면서 일정한 힘으로 관을 지지하는 것은?

- ① 콘스탄트 행거 ② 리지드 행거
③ 리스트레인트 ④ 롤러 서포트

53. 보기와 같은 배관라인의 정투영도(평면도)를 입체적인 등각도로 표시한 것으로 가장 적합한 것은?



54. 저온 배관용 탄소 강관의 KS 기호는?

- ① SPLT ② STLT
③ STLA ④ SPHA

55. 관리도에서 점이 관리한계 내에 있으나 중심선 한쪽에 연속해서 나타나는 점의 배열현상을 무엇이라 하는가?

- ① 연 ② 경향
③ 산포 ④ 주기

56. 로트의 크기 30, 부적합품률이 10%인 로트에서 시료의 크기를 5로 하여 랜덤 샘플링할 때, 시료 중 부적합 품수가 1개 이상일 확률은 약 얼마인가? (단, 초기하분포를 이용하여 계산한다.)

- ① 0.3695 ② 0.4335
③ 0.5665 ④ 0.6305

57. 다음 중 브레인스토밍(Brainstorming)과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 파레토도 ② 히스토그램
③ 회귀분석 ④ 특성요인도

58. 작업개선을 위한 공정분석에 포함되지 않는 것은?

- ① 제품 공정분석 ② 사무 공정분석
③ 직장 공정분석 ④ 작업자 공정분석

59. 로트의 크기가 시료의 크기에 비해 10배 이상 클 때, 시료의 크기와 합격판정개수를 일정하게 하고 로트의 크기를 증가시키면 검사특성곡선의 모양 변화에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 무한대로 커진다.
② 거의 변화하지 않는다.
③ 검사특성곡선의 기울기가 완만해진다.
④ 검사특성곡선의 기울기 경사가 급해진다.

60. 과거의 자료를 수리적으로 분석하여 일정한 경향을 도출한 후 가까운 장래의 매출액, 생산량 등을 예측하는 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 델파이법 ② 전문가패널법
③ 시장조사법 ④ 시계열분석법

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	①	④	①	④	③	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	③	①	③	③	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	②	②	②	③	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	③	③	②	①	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	②	③	③	③	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	①	①	②	④	③	②	④