

1과목 : 공조냉동안전관리

1. 수공구 사용방법 중 옳은 것은?

- ① 스패너에 너트를 깊이 물리고 바깥쪽으로 밀면서 풀고 진다.
- ② 정 작업 시 끝날 무렵에는 힘을 빼고 천천히 타격 한다.
- ③ 쇠톱 작업 시 톱날을 고정된 후에는 재조정을 하지 않는다.
- ④ 장갑을 낀 손이나 기름 묻은 손으로 해머를 잡고 작업해도 된다.

2. 공기압축기를 가동할 때, 시작 전 점검사항에 해당되지 않는 것은?

- ① 공기저장 압력용기의 외관상태
- ② 드레인밸브의 조작 및 배수
- ③ 입력방출장치 기능
- ④ 비상정지장치 및 비상하강방지장치 기능의 이상 유무

3. 화재 시 소화제로 물을 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

- ① 산소를 잘 흡수하기 때문에
- ② 증발잠열이 크기 때문에
- ③ 연소하지 않기 때문에
- ④ 산소공급을 차단하기 때문에

4. 각 작업조건에 맞는 보호구의 연결로 틀린 것은?

- ① 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 작업 : 안전모
- ② 고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업 : 방열복
- ③ 선창 등에서 분진이 심하게 발생하는 하역작업 : 방한복
- ④ 높이 또는 깊이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업 : 안전대

5. 연삭작업의 안전수칙으로 틀린 것은?

- ① 작업 도중 진동이나 마찰면에서의 파열이 심하면 곧 작업을 중지한다.
- ② 슛돌차에 편심이 생기거나 원주면의 메짐이 심하면 드레싱을 한다.
- ③ 작업 시 반드시 슛돌의 정면에 서서 작업한다.
- ④ 축과 구멍에는 틈새가 없어야 한다.

6. 크레인을 사용하여 작업을 하고자 한다. 작업 시작 전의 점검사항으로 틀린 것은?

- ① 권과방지장치·브레이크·클러치 및 운전장치의 기능
- ② 주행로의 상측 및 트롤리가 횡행(橫行)하는 레일의 상태
- ③ 와이어로프가 통하고 있는 곳의 상태
- ④ 압력방출장치의 기능

7. 보일러의 휴지보존법 중 장기보존법에 해당되지 않는 것은?

- ① 석회밀폐건조법 ② 질소가스봉입법
- ③ 소다만수보존법 ④ 가열건조법

8. 보일러의 역화(back fire)의 원인이 아닌 것은?

- ① 점화 시 착화를 빠리한 경우
- ② 점화 시 공기보다 연료를 먼저 노 내에 공급하였을 경우
- ③ 노 내의 미연소가스가 충전해 있을 때 점화하였을 경우

- ④ 연료 밸브를 급개하여 과다한 양을 노 내에 공급하였을 경우

9. 산업안전보건기준에 따른 작업장의 출입구 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 출입구의 위치·수 및 크기가 작업장의 용도와 특성에 맞도록 할 것
- ② 출입구에 문을 설치하는 경우에는 근로자가 쉽게 열고 닫을 수 있도록 할 것
- ③ 주된 목적이 하역운반기계용인 출입구에는 보행자용 출입구를 따로 설치하지 말 것
- ④ 계단이 출입구와 바로 연결된 경우에는 작업자의 안전한 통행을 위하여 그 사이에 충분한 거리를 둘 것

10. 아크 용접의 안전 사항으로 틀린 것은?

- ① 홀더가 신체에 접촉되지 않도록 한다.
- ② 절연 부분이 균열이나 파손되었으면 교체한다.
- ③ 장시간 용접기를 사용하지 않을 때는 반드시 스위치를 차단시킨다.
- ④ 1차 코드는 벗겨진 것을 사용해도 좋다.

11. 차량 계 하역 운반 기계의 종류로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 지게차 ② 화물 자동차
- ③ 구내 운반차 ④ 크레인

12. 보일러의 폭발사고 예방을 위하여 그 기능이 정상적으로 작동할 수 있도록 유지 관리해야 하는 장치로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 압력방출장치 ② 감압밸브
- ③ 화염검출기 ④ 압력제한스위치

13. 냉동장치의 안전운전을 위한 주의사항 중 틀린 것은?

- ① 압축기와 응축기 간에 스톱밸브가 닫혀있는 것을 확인한 후 압축기를 가동할 것
- ② 주기적으로 유압을 체크할 것
- ③ 동절기(휴지기)에는 응축기 및 수배관의 물을 완전히 뺄 것
- ④ 압축기를 처음 가동 시에는 정상으로 가동되는가를 확인 할 것

14. 전체 산업 재해의 원인 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은?

- ① 설비의 미비 ② 정돈상태의 불량
- ③ 계측공구의 미비 ④ 작업자의 실수

15. 가스용접 시 역화를 방지하기 위하여 사용하는 수봉식 안전기에 대한 내용 중 틀린 것은?

- ① 하루에 1회 이상 수봉식 안전기의 수위를 점검할 것
- ② 안전기는 확실한 점검을 위하여 수직으로 부착할 것
- ③ 1개의 안전기에는 3개 이하의 토치만을 사용할 것
- ④ 동결 시 화기를 사용하지 말고 온수를 사용할 것

2과목 : 냉동기계

16. 다음에 해당하는 법칙은?

회로망 중 임의의 한 점에서 흘러 들어오는 전류와 나가는 전류의 대수합은 0이다.

- ① 쿨롱의 법칙 ② 옴의 법칙
 ㉓ 키르히호프의 제1법칙 ④ 키르히호프의 제2법칙

17. 2개 이상의 엘보를 사용하여 배관의 신축을 흡수하는 신축 이음은?

- ① 루프형 이음 ② 벨로즈형 이음
 ③ 슬리브형 이음 ㉔ 스위블형 이음

18. 냉동장치에서 압축기의 이상적인 압축 과정은?

- ① 등엔트로피 변화 ② 정압 변화
 ③ 등온 변화 ④ 정적 변화

19. 원심식 압축기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 임펠러의 원심력을 이용하여 속도에너지를 압력에너지로 바꾼다.
 ② 임펠러 속도가 빠르면 유량흐름이 감소한다.
 ③ 1단으로 압축비를 크게 할 수 있어 단단 압축방식을 주로 채택한다.
 ④ 압축비는 원주 속도의 3제곱에 비례한다.

20. 온도 작동식 자동팽창 밸브에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실온을 써모스텝에 의하여 감지하고, 밸브의 개도를 조정한다.
 ② 팽창밸브 직전의 냉매온도에 의하여 자동적으로 개도를 조정한다.
 ㉓ 증발기 출구의 냉매온도에 의하여 자동적으로 개도를 조정한다.
 ④ 압축기의 토출 냉매온도에 의하여 자동적으로 개도를 조정한다.

21. 냉동기에서 압축기의 기능으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 냉매를 순환시킨다.
 ㉓ 응축기에 냉각수를 순환시킨다.
 ③ 냉매의 응축을 돕는다.
 ④ 저압을 고압으로 상승시킨다.

22. 파이프 내의 압력이 높아지면 고무링은 더욱 파이프 벽에 밀착되어 누설을 방지하는 접합 방법은?

- ① 기계적 접합 ② 플랜지 접합
 ㉓ 빅토릭 접합 ④ 소켓 접합

23. 표준 냉동사이클에서 과냉각도는 얼마인가?

- ① 45℃ ② 30℃
 ③ 15℃ ㉔ 5℃

24. NH₃, R-12, R-22 냉매의 기름과 물에 대한 용해도를 설명한 것으로 옳은 것은?

㉓ 물에 대한 용해도는 R-12가 가장 크다.
 ㉔ 기름에 대한 용해도는 R-12가 가장 크다.
 ㉕ R-22는 물에 대한 용해도와 기름에 대한 용해도가 모두 암모니아보다 크다.

- ① ㉓, ㉔, ㉕ ② ㉔, ㉕

㉓ ㉔

④ ㉕

25. 냉동장치 운전 중 유압이 너무 높을 때 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유압계가 불량일 때
 ② 유배관이 막혔을 때
 ③ 유온이 낮을 때
 ㉔ 유압조정밸브 개도가 과다하게 열렸을 때

26. 냉동에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 물질의 온도를 인위적으로 주위의 온도보다 낮게 하는 것을 말한다.
 ② 열이 높은데서 낮은 곳으로 흐르는 것을 말한다.
 ③ 물체 자체의 열을 이용하여 일정한 온도를 유지하는 것을 말한다.
 ④ 기체가 액체로 변화할 때의 기화열에 의한 것을 말한다.

27. 양축의 표면 열전달율이 3000kcal/m²·h·℃인 수냉식 응축기의 열관류율은? (단, 냉각관의 두께는 3mm이고, 냉각관 재료의 열전도율은 40kcal/m²·h·℃이며, 부착 물때의 두께는 0.2mm, 물때의 열전도율은 0.8kcal/m²·h·℃이다.)

- ① 978kcal/m²·h·℃ ② 988kcal/m²·h·℃
 ③ 998kcal/m²·h·℃ ㉔ 1008kcal/m²·h·℃

28. 2단 압축 1단 팽창 냉동장치에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 단단 압축시스템에서 압축비가 작을 때
 ② 냉동부하가 감소하면 중간냉각기는 필요 없다.
 ③ 단단 압축시스템보다 응축능력을 크게 하기 위해 사용된다.
 ㉔ -30℃ 이하의 비교적 낮은 증발온도를 요하는 곳에 주로 사용된다.

29. 강관용 공구가 아닌 것은?

- ① 파이프 바이스 ② 파이프 커터
 ㉓ 드레서 ④ 동력 나사절삭기

30. 소요 냉각수량 120L/min, 냉각수 입·출구 온도차 6℃인 수냉 응축기의 응축부하는?

- ① 6400kcal/h ② 12000kcal/h
 ③ 14400kcal/h ㉔ 43200kcal/h

31. 서로 다른 지름의 관을 이을 때 사용되는 것은?

- ① 소켓 ② 유니온
 ③ 플러그 ㉔ 부싱

32. 운전 중에 있는 냉동기의 압축기 압력계가 고압은 8kg/cm², 저압은 진공도 100mmHg를 나타낼 때 압축기의 압축비는?

- ① 약 6 ② 약 8
 ㉓ 약 10 ④ 약 12

33. 어떤 물질의 산성, 알칼리성 여부를 측정하는 단위는?

- ① CHU ② USRT
 ㉓ pH ④ Therm

34. 시퀀스 제어장치의 구성으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 검출부 ② 조절부

③ 피드백부

④ 조작부

35. 고열원 온도 T_1 , 저열원 온도 T_2 인 카르노사이클의 열효율은?

- ① $\frac{T_2 - T_1}{T_1}$
 ② $\frac{T_1 - T_2}{T_2}$
 ③ $\frac{T_2}{T_1 - T_2}$
 ④ $\frac{T_1 - T_2}{T_1}$

36. 빙점이하의 온도에 사용하며 냉동기 배관, LPG 탱크용 배관 등에 많이 사용하는 강관은?

- ① 고압배관용 탄소강관 ② 저온배관용 강관
 ③ 라이닝강관 ④ 압력배관용 탄소강관

37. 식품을 냉각된 부동액에 넣어 직접 접촉시켜서 동결 시키는 것으로 살포식과 침지식으로 구분하는 동결장치는?

- ① 접촉식 동결장치 ② 공기 동결장치
 ③ 브라인 동결장치 ④ 송풍식 동결장치

38. 도선에 전류가 흐를 때 발생하는 열량으로 옳은 것은?

- ① 전류의 세기에 반비례한다.
 ② 전류의 세기의 제곱에 비례한다.
 ③ 전류의 세기의 제곱에 반비례한다.
 ④ 열량은 전류의 세기와 무관하다.

39. 다음 중 불응축 가스가 주로 모이는 곳은?

- ① 증발기 ② 액분리기
 ③ 압축기 ④ 응축기

40. 회전식(rotary)압축기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흡입밸브가 없다.
 ② 압축이 연속적이다.
 ③ 회전 압축으로 인한 진동이 심하다.
 ④ 왕복동에 비해 구조가 간단하다.


41. 1PS는 1시간 당 약 몇 kcal에 해당되는가?

- ① 860 ② 550
 ③ 632 ④ 427

42. -10°C 얼음 5kg을 20°C 물로 만드는데 필요한 열량은? (단, 물의 융해잠열은 80kcal/kg 으로 한다.)

- ① 25kcal ② 125kcal
 ③ 325kcal ④ 525kcal

43. 다음 온도-엔트로피 선도에서 a→b과정은 어떤 과정인가?



- ① 압축과정 ② 응축과정
 ③ 팽창과정 ④ 증발과정

44. 제빙장치 중 결빙한 얼음을 제빙관에서 떼어낼 때 관내의 얼음 표면을 녹이기 위해 사용하는 기기는?

- ① 수수조 ② 양빙기
 ③ 저빙고 ④ 용빙조

45. 단수 릴레이의 종류로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 단압식 릴레이 ② 차압식 릴레이
 ③ 수류식 릴레이 ④ 비례식 릴레이

3과목 : 공기조화

46. 난방방식 중 방열체가 필요 없는 것은?

- ① 온수난방 ② 증기난방
 ③ 복사난방 ④ 온풍난방

47. 물과 공기의 접촉면적을 크게 하기 위해 증발포를 사용하여 수분을 자연스럽게 증발시키는 가습방식은?

- ① 초음파식 ② 가열식
 ③ 원심분리식 ④ 기화식

48. 송풍기의 상사법칙으로 틀린 것은?

- ① 송풍기의 날개 직경이 일정할 때 송풍압력은 회전수 변화의 2승에 비례한다.
 ② 송풍기의 날개 직경이 일정할 때 송풍동력은 회전수 변화의 3승에 비례한다.
 ③ 송풍기의 회전수가 일정할 때 송풍압력은 날개직경 변화의 2승에 비례한다.
 ④ 송풍기의 회전수가 일정할 때 송풍동력은 날개직경 변화의 3승에 비례한다.

49. 온풍난방에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 설비비는 다른 난방에 비하여 고가이다.
 ② 예열부하가 크므로 예열시간이 길다.
 ③ 습도조절이 불가능하다.
 ④ 신선한 외기도입이 가능하여 환기가 가능하다.

50. 100°C 물의 증발 잠열은 약 몇 kcal/kg인가?

- ① 539 ② 600
 ③ 627 ④ 700

51. 어떤 사무실 동쪽 유리면이 50m^2 이고 안쪽은 베니션 블라인드가 설치되어 있을 때, 동쪽 유리면에서 실내에 침입하는 냉방부하는? (단, 유리 통과율은 $6.2\text{kcal/m}^2\cdot\text{h}\cdot^{\circ}\text{C}$, 복사량은 $512\text{kcal/m}^2\cdot\text{h}$, 차폐계수는 0.56, 실내외 온도차는 1

0℃이다.)

- ① 3100kcal/h ② 14336kcal/h
 ③ 17436kcal/h ④ 15886kcal/h

52. 다음 중 제2종 환기법으로 송풍기만 설치하여 강제 급기하는 방식은?

- ① 병용식 ② 압입식
 ③ 흡출식 ④ 자연식

53. 수분무식 가습장치의 종류가 아닌 것은?

- ① 모세관식 ② 초음파식
 ③ 분무식 ④ 원심식

54. 다음 장치 중 신축이음 장치의 종류로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 스위블 조인트 ② 볼 조인트
 ③ 루프형 ④ 버켓형

55. 단일덕트 정풍량 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 실내부하가 감소될 경우에 송풍량을 줄여도 실내공기가 오염되지 않는다.
 ② 고성능 필터의 사용이 가능하다.
 ③ 기계실에 기기류가 집중 설치되므로 운전보수관리가 용이하다.
 ④ 각 실이나 존의 부하변동이 서로 다른 건물에서는 온습도에 불균형이 생기기 쉽다.

56. 온수난방에 이용되는 밀폐형 팽창탱크에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공기층의 용적을 작게 할수록 압력의 변동은 감소한다.
 ② 개방형에 비해 용적은 크다.
 ③ 통상 보일러 근처에 설치되므로 동결의 염려가 없다.
 ④ 개방형에 비해 보수점검이 유리하고 가압실이 필요하다.

57. 온수난방의 장점이 아닌 것은?

- ① 관 부식은 증기난방보다 적고 수명이 길다.
 ② 증기난방에 비해 배관지름이 작으므로 설비비가 적게 든다.
 ③ 보일러 취급이 용이하고 안전하며 배관 연손실이 적다.
 ④ 온수 때문에 보일러의 연소를 정지해도 여열이 있어 실온이 급변하지 않는다.

58. 이중덕트 변풍량 방식의 특징으로 틀린 것은?

- ① 각 실내의 온도제어가 용이하다.
 ② 설비비가 높고 에너지 손실이 크다.
 ③ 냉풍과 온풍을 혼합하여 공급한다.
 ④ 단일덕트 방식에 비해 덕트 스페이스가 적다.

59. 공기에서 수분을 제거하여 습도를 낮추기 위해서는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 공기의 유로 중에 가열코일을 설치한다.
 ② 공기의 유로 중에 공기의 노점온도보다 높은 온도의 코일을 설치한다.
 ③ 공기의 유로 중에 공기의 노점온도와 같은 온도의 코일을 설치한다.
 ④ 공기의 유로 중에 공기의 노점온도보다 낮은 온도의 코

일을 설치한다.

60. 공기의 냉각, 가열코일의 선정 시 유의사항에 대한 내용 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 냉각코일 내에 흐르는 물의 속도는 통상 약 1m/s 정도로 하는 것이 좋다.
 ② 증기코일을 통과하는 풍속은 통상 약 3~5m/s 정도로 하는 것이 좋다.
 ③ 냉각코일의 입·출구 온도차는 통상 약 5℃ 정도로 하는 것이 좋다.
 ④ 공기 흐름과 물의 흐름은 평행류로 하여 전열을 증대시킨다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	③	③	④	④	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	④	③	③	④	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	③	④	①	④	④	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	③	④	②	③	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	④	④	④	④	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	①	④	①	①	②	④	④	④