

1과목 : 임의 구분

- 건포화증기의 엔탈피와 포화수의 엔탈피의 차는?
 - ① 융해의 잠열
 - ② 증발 잠열
 - ③ 액체의 현열
 - ④ 승화열
- 1기압(atm) 하에서의 물의 포화증기 엔탈피는?
 - ① 639 kcal/kg
 - ② 539 kcal/kg
 - ③ 650 kcal/kg
 - ④ 450 kcal/kg
- 0 °C, 1기압하에서 펌프로 올릴 수 있는 물의 이론상 높이는?
 - ① 약 7.5 m
 - ② 약 8.8 m
 - ③ 약 62.4 m
 - ④ 약 10 m
- 전열면적을 증가시키고 물의 순환을 도우며 노통을 튼튼히 해주는 것은?
 - ① 스테이
 - ② 맨홀
 - ③ 갤로웨이관
 - ④ 마구리판
- 주철제 보일러의 특징 설명으로 옳은 것은?
 - ① 부식되기 쉽다.
 - ② 고압 및 대용량으로 적합하다.
 - ③ 색선의 증감으로 용량을 조절할 수 있다.
 - ④ 인장 및 충격에 강하다.
- 보일러 공기예열기 사용 시의 이점이 아닌 것은?
 - ① 연소실의 온도가 높아진다.
 - ② 보일러의 열효율을 향상시킨다.
 - ③ 연소상태가 좋아지고 연소효율이 증대된다.
 - ④ 통풍저항이 감소되어 통풍력이 증대된다.
- 보일러 급수 펌프인 터빈 펌프의 특징이 아닌 것은?
 - ① 효율이 높고 안정된 성능을 얻을 수 있다.
 - ② 구조가 간단하고 취급이 용이하므로 보수관리가 편리하다.
 - ③ 토출 흐름이 고르고 운전상태가 조용하다.
 - ④ 저속회전에 적합하며, 소형, 경량이다.
- 일반적으로 보일러에 가장 많이 사용되는 안전밸브는?
 - ① 레버 안전밸브
 - ② 스프링 안전밸브
 - ③ 추 안전밸브
 - ④ 중추식 안전밸브
- 유류용 보일러의 배기가스의 적정온도는?
 - ① 150 °C 이하
 - ② 210 °C ~ 300 °C
 - ③ 350 °C ~ 430 °C
 - ④ 450 °C 이상
- 보일러 급수장치의 일종인 인젝터의 특징을 틀리게 설명한 것은?
 - ① 설치에 넓은 장소를 요하지 않는다.
 - ② 급수 예열 효과가 있다.
 - ③ 자체로서의 양수 효율이 높다.
 - ④ 가격이 저렴하다.

- 1보일러 마력을 열량으로 환산하면 몇 kcal/h 인가?
 - ① 8435 kcal/h
 - ② 9435 kcal/h
 - ③ 7435 kcal/h
 - ④ 10173 kcal/h
- 보일러 열효율을 계산하는 식으로 옳은 것은?
 - ① (공급열량-손실열량)/공급열량×100%
 - ② 공급열량/유효열량×100%
 - ③ (유효열량-손실열량)/유효열량×100%
 - ④ (유효열량-손실열량)/공급열량×100%
- 보일러 효율이 85 %, 실제 증발량이 5000 kg/h 이고, 발생 증기의 엔탈피 656 kcal/kg, 급수온도 56 °C, 연료 저위발열량이 9750 kcal/kg 일 때, 연료소비량은?
 - ① 298 kg/h
 - ② 362 kg/h
 - ③ 392 kg/h
 - ④ 421 kg/h
- 보일러의 상당증발량을 옳게 설명한 것은?
 - ① 일정 온도의 보일러수가 최종의 증발상태에서 증기가 되었을 때의 총량
 - ② 시간당 증발된 보일러수의 총량
 - ③ 보일러에서 단위시간에 발생하는 증기 또는 온수의 보유 열량
 - ④ 시간당 실제증발량이 흡수한 전열량을, 온도 100 °C 의 포화수를 100 °C 의 증기로 바꿀 때의 열량으로 나눈 값
- 과잉 공기량을 증가시킬 때, 연소가스 중의 성분 함량(백분율)이 증가하는 것은?
 - ① CO₂
 - ② SO₂
 - ③ O₂
 - ④ CO
- 연료의 고위발열량에서 저위발열량을 뺀 값은?
 - ① 물의 잠열
 - ② 수증기의 열량
 - ③ 수증기의 증기온도
 - ④ 물의 엔탈피
- 전기식 집진장치에 해당되는 것은?
 - ① 스크루버 집진기
 - ② 백 필터 집진기
 - ③ 사이클론 집진기
 - ④ 코트렐 집진기
- 어떤 액체 연료를 완전 연소시키기 위한 이론 공기량이 10.5 Nm³/kg-연료 이고, 공기비가 1.4 인 경우 실제 공기량은?
 - ① 7.5 Nm³/kg-연료
 - ② 14.7 Nm³/kg-연료
 - ③ 11.9 Nm³/kg-연료
 - ④ 16.0 Nm³/kg-연료
- 편차의 변화속도에 비례하여 제어동작을 하는 것은?
 - ① 비례 동작
 - ② 2위치 동작
 - ③ 적분 동작
 - ④ 미분 동작
- 다음 물질 중 단위 중량당 발열량이 가장 큰 것은?
 - ① 일산화탄소
 - ② 수소
 - ③ 메탄
 - ④ 에틸렌

2과목 : 임의 구분

- 전열면적에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 한쪽에 물이 달고 다른 한쪽은 배기가스가 달는 면적
 ② 한쪽에 물이 달고 다른 한쪽은 공기가 달는 면적
 ③ 한쪽에 공기가 달고 다른 한쪽은 연소가스가 달는 면적
 ④ 한쪽에 연소가스가 달고 다른 한쪽은 물이 달는 면적
22. 액체 연료의 기화연소 방법 종류가 아닌 것은?
 ① 포트형 ② 심지형
 ③ 펌프형 ④ 웰프레임형
23. 다음 중 메탄(CH₄)의 함유 비율이 가장 높은 기체연료는?
 ① 천연가스 ② 프로판가스
 ③ 부탄가스 ④ 석탄가스
24. 게이지 압력과 절대 압력과의 차는?
 ① 진공압 ② 수압
 ③ 지시압 ④ 대기압
25. 수관보일러에서 기수분리기를 설치하는 목적은?
 ① 발생한 증기의 건조도를 높이기 위해서
 ② 폐증기를 회수하여 재사용하기 위해서
 ③ 보일러에 녹아 있는 불순물을 제거하기 위해서
 ④ 과열증기의 순환을 되도록 빨리 하기 위해서
26. 결과가 원인이 되어 제어단계를 진행하는 제어장치로서 블록선도가 폐회로로 구성되는 자동제어는?
 ① 피드백제어 ② 시퀀스제어
 ③ 인터록 ④ 다변수제어
27. 자동제어 신호전달 방법 중 공기식의 장점 설명으로 잘못된 것은?
 ① 위험성이 없다.
 ② 배관이 용이하다.
 ③ 신호전달 지연이 없다.
 ④ 보존이 비교적 용이하다.
28. 보일러 설치 · 시공 및 검사기준상 배기가스 온도의 측정 위치는?(단, 폐열회수 장치는 없음)
 ① 연돌의 출구 ② 연돌 내
 ③ 전열면 최종 출구 ④ 연소실 내
29. 최고사용압력이 2.5 kg/cm² 인 강철제 증기보일러의 수압 시험압력은?
 ① 5 kg/cm² ② 7.5 kg/cm²
 ③ 2.5 kg/cm² ④ 6.25 kg/cm²
30. 전열면적 20 m² 이상인 온수발생 강철제 보일러의 방출관 안지름은 얼마 이상으로 해야 하는가?
 ① 50 mm ② 40 mm
 ③ 30 mm ④ 20 mm
31. 보온재 중 열에 강하고 절연 효과가 뛰어나지만 폐암 등을 일으키는 원인이 되므로 사용이 규제되고 있는 것은?
 ① 석면 ② 우레탄 폼
 ③ 펠트 ④ 그라스 울
32. 보일러 안전저수위는 유리수면계의 어느 위치와 일치시키는가?
 ① 유리관의 중앙
 ② 유리관의 최하부
 ③ 유리관 하단에서 2/3 높이
 ④ 유리관 최상단
33. 보일러 가동상태 점검사항 중 가장 빈번하게 점검해야 할 것은?
 ① 급수의 pH ② 화염 상태 및 수위
 ③ 스케일 부착상태 ④ 연료유 예열상태
34. 보일러 점화시의 주의사항으로 잘못 설명된 것은?
 ① 버너가 2개일 때는 동시 점화할 것
 ② 노내의 통풍압을 제일 먼저 조절할 것
 ③ 프리퍼지를 한 후 점화할 것
 ④ 점화 후에는 정상 연소가 되는지 확인할 것
35. 보일러수의 가장 적합한 pH 상태는?
 ① 약알칼리성 ② 강알칼리성
 ③ 약산성 ④ 강산성
36. 보일러 가동시 매연 발생의 원인과 가장 무관한 것은?
 ① 연소실 과열
 ② 연소용 공기의 공급 부족
 ③ 연소실 용적의 과소
 ④ 연료 중의 불순물 혼입
37. 보일러 연소시 매연 발생 방지와 무관한 것은?
 ① 연소실 내의 온도를 높인다.
 ② 공기를 예열한다.
 ③ 연료를 예열한다.
 ④ 배기가스 온도를 낮춘다.
38. 기름 연소 보일러의 수동점화 시 5초 이내에 점화되지 않으면 어떻게 해야 하는가?
 ① 연료 밸브를 더 많이 열어 연료공급을 증가시킨다.
 ② 연료 분무용 증기 및 공기를 더 많이 분사시킨다.
 ③ 불씨를 제거하고 처음 단계부터 재점화 조작한다.
 ④ 점화봉은 그대로 두고 프리퍼지를 행한다.
39. 보일러의 고온부식을 방지하는 방법 설명으로 잘못된 것은?
 ① 연료를 전처리하여 바나듐을 제거한다.
 ② 과잉공기를 적게 하여 운전한다.
 ③ 전열면 표면온도가 높아지지 않도록 한다.
 ④ 황산나트륨을 사용하여 부착물의 상태를 바꾼다.
40. 연소가스 성분 중 인체에 미치는 해독이 가장 적은 것은?
 ① SO₂ ② NO₂
 ③ CO₂ ④ CO

41. 고압보일러가 압력용기로 취급되는데 압력 발생의 주원인은?
 ① 수두가 높기 때문이다.
 ② 액체가 기체로 변하기 때문이다.
 ③ 많은 연료를 사용하기 때문이다.
 ④ 열에 의한 화학변화가 격렬하게 일어나기 때문이다.
42. 보일러 수압시험시의 시험수압은 규정 압력의 몇 % 이상을 초과하지 않도록 해야 하는가?
 ① 3 % ② 4 %
 ③ 5 % ④ 6 %
43. 보일러 가성취화의 원인이 되는 보일러수 중의 성분은?
 ① 염화나트륨 ② 수산화나트륨
 ③ 염화마그네슘 ④ 탄산마그네슘
44. 보일러의 급수장치에서 인젝터의 작동 불량 원인이 아닌 것은?
 ① 급수온도가 너무 높을 때
 ② 인젝터가 냉각되었을 때
 ③ 증기에 수분이 너무 많을 때
 ④ 흡입관로에 공기가 누입될 때
45. 일반적으로 탄소가 완전 연소할 때의 옳은 연소식은?
 ① $C + O_2 = CO_2$
 ② $C_2 + 1/2O_2 = C_2O$
 ③ $C + 2O = CO_2$
 ④ $C + 1/2O_2 = CO$
46. 태양열 보일러의 주요 구성요소와 무관한 것은?
 ① 집열기 ② 축열부
 ③ 이용부 ④ 부대설비
47. 보일러 용수의 불순물 종류와 장애의 연결이 서로 잘못된 것은?
 ① 탄산염 - 슬러지 발생
 ② 모래 - 침전물, 퇴적물 생성
 ③ 알칼리분 - 가성취화 발생
 ④ 아질산가스 - 관석 발생
48. 압력계의 종류가 아닌 것은?
 ① 부르돈관 압력계 ② 벨로즈 압력계
 ③ 유니버설 압력계 ④ 다이아프램 압력계
49. 강철제 보일러 또는 주철제 보일러의 설치 기준을 잘못 설명한 것은?
 ① 기초가 약하여 내려 앉거나 갈라지지 않아야 한다.
 ② 강 구조물은 접지되어야 하고, 빗물이나 증기에 의하여 부식되지 않도록 적절한 보호조치를 해야 한다.
 ③ 보일러는 바닥에 고정시키지 않아야 한다.
 ④ 보일러의 사용압력이 어떠한 경우에도 최고사용압력을 초과할 수 없도록 설치해야 한다.
50. 보일러 동 내부의 스케일 부착방지 대책과 관계가 먼 것은?

- ① 전 처리된 용수를 사용한다.
 ② 응축수는 보일러수로 재사용하지 않는다.
 ③ 청관제를 적절히 사용한다.
 ④ 관수 분출작업을 적절한 주기로 행한다.
51. 온수난방에서 방열기 입구의 온수 온도가 92 ℃, 출구의 온도가 74 ℃, 실내온도가 18 ℃ 인 경우 방열기 방열량은? (단, 방열기의 방열계수는 7.26 kcal/m²·h·℃ 이다.)
 ① 644 kcal/m²·h ② 518 kcal/m²·h
 ③ 472 kcal/m²·h ④ 126 kcal/m²·h
52. 보일러 가동을 중지한 후 연소실 내에 잔류한 누설가스나 미연소가스를 배출시키는 작업은?
 ① 페일 세이프(fail safe) ② 폴 프루프(fool proof)
 ③ 포스트퍼지(post-purge) ④ 프리퍼지(pre-purge)
53. 방사난방 코일의 온수관의 접합 방법으로 브레이징이라고도 하는 동관 연결법은?
 ① 플레어접합 ② 연납접합
 ③ 경납접합 ④ 타이튼접합
54. 보일러의 건조 보존시 내부에 넣어두는 건조제가 아닌 것은?
 ① 생석회 ② 염화칼륨
 ③ 실리카겔 ④ 활성알루미나
55. 검사대상기기 조종자의 선임, 해임 또는 퇴직신고는 누구에게 하는가?
 ① 산업자원부장관 ② 건설교통부장관
 ③ 에너지관리공단이사장 ④ 한국난방시공협회장
56. 특정열사용기자재 시공업의 기술인력에 대한 교육은 며칠 이내로 하도록 되어 있는가?
 ① 7일 ② 5일
 ③ 3일 ④ 2일
57. 검사대상기기 설치자가 변경된 때는 신설치자는 변경된 날로부터 며칠 이내에 신고해야 하는가?
 ① 15 일 ② 20 일
 ③ 25 일 ④ 30 일
58. 열사용기자재 중 검사대상기기에 해당되는 것은?
 ① 태양열 집열기 ② 구멍탄용 온수보일러
 ③ 제2종 압력용기 ④ 축열식 전기보일러
59. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 해당되는 자(者)는?
 ① 에너지사용의 제한 또는 금지에 관한 조정, 명령 기타 필요한 조치에 위반한 자
 ② 검사대상기기 조종자를 선임하지 아니한 자
 ③ 검사대상기기의 검사를 받지 아니한 자
 ④ 효율관리기자재에 대한 에너지의 소비효율 등을 측정 받지 아니 한 제조업자 또는 수입업자
60. 에너지 사용량 등을 신고해야 하는 자는 연간 에너지 사용량이 얼마 이상인 경우인가?(단, 에너지는 열과 연료 및 전력량을 합한 량)

- ① 2천 티·오·이 이상

② 5천 티·오·이 이상
- ③ 1천 티·오·이 이상

④ 5백 티·오·이 이상

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	③	③	④	④	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	④	③	①	④	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	④	①	①	③	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	①	①	①	④	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	②	①	④	④	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	②	③	①	①	③	③	①