



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Via Varalli 37, 26845 Codogno (LO)

Teléfono 0377 436099 - 0377 34691 Fax 0377 436654

E-mail amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it

www.gbepartners.it

REGISTRO IMPRESE DI LODI n°05966150962
PARTITA IVA / C.A. 03996150962
C.S. € 11.111,00 iv



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



Progetto impianti



Dabster srl

Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona

P.IVA 04461890230

mail: mail@dabster.it

Il Progettista

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
AREA Ex TORRIANI ARAS 01
PROGETTO ESECUTIVO
Progetto Servizi Abitativi Pubblici di via Pergolesi

N°	DATA	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO	STUDIO	DIS.
00	09/06/2025	Prima emissione		G.B.&P.	C.B.



Progetto

PROGETTO ESECUTIVO

Servizi Abitativi Pubblici
Comune di Cologno
Monzese(MI)

Proponente

Officine Mak S.r.l.
Corso Europa, 10
Milano 20122

Scala

-

Data

23/01/2026

Tipo tavola
IMPIANTI


Serie
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo
IMPIANTI ELETTRICI -
ELENCO PREZZI UNITARI

Tavola nr.

Tipo Tavola	IMP
Sigla / Serie	ES
Numero / Variante	01
Agg.	01

Orientamento



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NUOVI PREZZI (SpCap 4)			
Nr. 1 NP.ELE.01	Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte; - guaina in PVC con spirale di rinforzo onde consentire un grado di protezione adeguato; - eventuale cassetta in PVC da esterno per il raccordo di tubazioni con accessori per garantire un grado di protezione adeguato. Allacciamento unità interna con potenza fino a 3kW, avente tubazione ?25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale. Unità esterna euro (sessantaotto/44)	cad	68,44
Nr. 2 NP.ELE.02	idem c.s. ...a dorsale. Box tecnico euro (sessantaotto/44)	cad	68,44
Nr. 3 NP.ELE.03	Allacciamento utenza monofase con tubazione a vista eseguito con: - tubazione in PVC rigida a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte; - guaina in PVC con spirale di rinforzo onde consentire un grado di protezione adeguato; - eventuale cassetta in PVC da esterno per il raccordo di tubazioni con accessori per garantire un grado di protezione adeguato. Allacciamento Pompa di sollevamento con potenza fino a 0.3kW, avente tubazione D25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale. Split a parete euro (sessantaotto/44)	cad	68,44
Nr. 4 NP.ELE.04	Fornitura, posa in opera ed allacciamento di "CSOE" modulo di distribuzione Centro servizi ottici di edificio (CSOE) modulo distribuzione per la gestione dei servizi multimediali in fibra ottica (impianto multiservizio), predisposto per l'alloggiamento di 10 cassette ottici, comprensivo di scompartimento superiore gestione ricchezza fibra chiusura a chiave per accesso operatore TLC, bianco - Dimensioni 450x380x130 mm euro (settecentoottantadue/96)	cad	782,96
Nr. 5 NP.ELE.05	Fornitura, posa in opera ed allacciamento di Cassetto ottico per la gestione dei servizi abilitati dall'impianto multiservizio, adatto all'alloggiamento di cavi in fibra ottica provenienti dalle unità abitative (STOA) o all'alloggiamento di splitter ottici, dotato di 8 porte e 4 bussole ottiche, bianco. euro (trecentoquarantacinque/94)	cad	345,94
Nr. 6 NP.ELE.06	Fornitura, posa in opera ed allacciamento di Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata da un lato con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, dall'altro borchie con 4 connessioni SC/APC Simplex e protezione antipolvere su ciascun connettore, bianco euro (duecentoottantadue/35)	cad	282,35
Nr. 7 NP.ELE.07	Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte; - guaina in PVC		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	con spirale di rinforzo onde consentire un grado di protezione adeguato; - eventuale cassetta in PVC da esterno per il raccordo di tubazioni con accessori per garantire un grado di protezione adeguato. Allacciamento unità interna con potenza fino a 3,5kW, avente tubazione ?25mm, con cavo FG16OM16 3G4mm fino a dorsale. Piano a induzione euro (sessantaotto/44)	cad	68,44
Nr. 8 NP.ELE.08a	Fornitura, posa e allaccio di impianto fotovoltaico costituito da una potenza nominale di 2 kWp, dedicato a singola residenza euro (quattromiladuecentouno/95)	cad	4'201,95
Nr. 9 NP.ELE.08b	idem c.s. ...nominale di 4 kWp, dedicato alle zone comuni euro (seimilaseicentonovantatre/61)	cad	6'693,61
Nr. 10 NP.ELE.09	Fornitura, posa in opera ed allacciamento del modulo di ricezione progettato per ricevere l'intera larghezza di banda satellitare e del digitale terrestre da fibra ottica 9/125 monomodale. Progettato dando attenzione ad una installazione semplice e intuitiva. Il ricevitore rigenera le due polarità Wide Band V-H e il segnale terrestre per poter ricreare una montante con multiswitch della serie Wide Band. INGRESSO OTTICO Tipo di fibra ottica 9/125 monomodale Potenza ottica in ingresso - dBm min: -9 / max: +3 Connettore SC/APC USCITE SAT WIDEBAND Numero uscite 2 Gamma frequenza uscite satellitari - MHz 290 ÷ 2340 Livello di uscita - dB 60 ÷ 80 Impedenza nominale - Ohm 75 Perdita di ritorno - dB >4 Connettori F femmina USCITA DTT / DAB /FM Numero uscite 1 Gamma frequenza uscite terrestri - MHz 47 ÷ 790 Livello di uscita - dB 60 ÷ 80 Impedenza nominale - Ohm 75 Perdita di ritorno - dB >9 Connettore F femmina CARATTERISTICHE ELETTRICHE Alimentatore esterno - VDC / A 6 / 2 Consumo max - mA 350 Connettore Jack 5,5 / 2,1 mm femmina LED DI STATUS Alimentazione elettrica (PS) Led verde ON Potenza ottica in ingresso (OPT) Led verde OK / Led spento assenza di segnale CONDIZIONI AMBIENTALI Temperatura di utilizzo - °C -10 ÷ 50 CARATTERISTICHE FISICHE Tipo di materiale Zamak Dimensioni (L x A x P) - mm 83 x 137 x 30 Peso - g 590 euro (cinquecentosettantasette/60)	cad	577,60
Nr. 11 NP.ELE.10	Fornitura, posa in opera ed allacciamento del modulo di trasmissione di fibra ottica progettato per trasmettere l'intera offerta di un satellite e del terrestre. Progettato dando attenzione ad una installazione semplice e intuitiva. Il trasmettitore necessita l'utilizzo di un illuminatore Wideband 2 uscite H/V trasmettendo su un'unica fibra ottica single mode 9/125µm i segnali SAT + TV.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	INGRESSI SAT WIDEBAND Numero ingressi 2 Gamma frequenza - MHz 290 ÷ 2340 Livello d'ingresso - dB 75 ÷ 85 Impedenza nominale - Ohm 75 Perdita di ritorno - dB 8 Connettori F femmina INGRESSO DTT / DAB / FM Numero ingressi 1 Gamma frequenza - MHz 47 ÷ 790 Livello d'ingresso - dB 75 ÷ 85 Impedenza nominale - Ohm 75 Perdita di ritorno - dB > 8 Connettore F femmina USCITA OTTICA Tipo fibra ottica Monomodale 9/125 Potenza ottica laser - dBm 15 (tipico) Numero massimo di nodi di riconversione ottica 64 Connettore SC/APC CARATTERISTICHE ELETTRICHE Alimentazione - VDC / A 12 / 2 Consumo max - mA 700 Connettore Jack 5,5 / 2,1 mm femmina LED DI STATUS Alimentazione elettrica (PS) Led verde ON / Led spento OFF Potenza ottica in uscita (OPT) Led verde OK / Led spento problema laser ottico CONDIZIONI AMBIENTALI Temperatura di utilizzo - °C -20 ÷ +60 CARATTERISTICHE FISICHE Tipo di materiale Zinco pressofuso Dimensioni (L x A x P) - mm 118 x 85 x 32 Peso - g 370 euro (milletrecentotrentasei/66)	cad	1'336,66
Nr. 12 NP.ELE.11	Allacciamento utenza monofase con tubazione a vista eseguito con: - tubazione in PVC rigida a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte; - guaina in PVC con spirale di rinforzo onde consentire un grado di protezione adeguato; - eventuale cassetta in PVC da esterno per il raccordo di tubazioni con accessori per garantire un grado di protezione adeguato. Allacciamento Pompa di sollevamento con potenza fino a 0.3kW, avente tubazione D25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale. Motore persiana/tenda/avvolgibile euro (sessantaotto/44)	cad	68,44
Nr. 13 NP.ELE.12	Allacciamento utenza monofase con tubazione incassata eseguito con: - tubazione in PVC flessibile incassato a parete o soffitto, di diam adeguato, fino alla dorsale (canale o tubazione); - cavo di alimentazione di sezione adeguata fino al quadro elettrico di zona; - completo di accessori (curve, manicotti di giunzione raccordi di cassette e quant'altro necessario alla completa finitura) per rendere l'impianto perfettamente funzionante e a regola d'arte; - guaina in PVC con spirale di rinforzo onde consentire un grado di protezione adeguato; - eventuale cassetta in PVC da esterno per il raccordo di tubazioni con accessori per garantire un grado di protezione adeguato. Allacciamento unità di ventilazione meccanica controllata (VMC) o estrattore d'aria con potenza fino a 1kW, avente tubazione Ø25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 14 NP.ELE.13	VMC euro (sessantaotto/44)	cad	68,44
	idem c.s. ...unità di addolcitore con potenza fino a 0,5kW, avente tubazione Ø25mm, con cavo FG16OM16 3G2,5mm fino a dorsale. ADDOLCITORE euro (sessantaotto/44)	cad	68,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15 VEN25-04.10 .014.c	VENETO LLPP2025 (SpCap 5) POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm euro (centosessantanove/84)	cad	169,84
Nr. 16 VEN25-10.01 .044.15	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canale) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canale) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - tutte o parte delle linee dorsali di alimentazione e delle reti portacavi, dal quadro di zona fino all'utilizzatore; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP44; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - eventuali comandi per dimmerazione dell'intensità luminosa degli apparecchi illuminanti ove richiesto; - eventuali rivelatori di presenza a raggi infrarossi passivi, dotati di microprocessore per la compensazione contro le variazioni di temperatura ambiente, angolo di rilevazione compreso tra i 130° ed i 270° a mezzo di lente di Fresnel; adatti per il comando sia di lampade ad incandescenza che fluorescenti, potenza massima pilotabile 2200 W cosfi 1. Completo di base di fissaggio, testa sensore orientabile, completo di linea di collegamento ed alimentazione, in propria tubazione; - quant'altro necessario per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) Punto pulsante on/off dimming euro (ottanta/70)	cad	80,70
Nr. 17 VEN25-10.01 .044.21	idem c.s. ...SIMILARE) Punto accensione luce con Rivelatore di presenza euro (duecentouno/91)	cad	201,91
Nr. 18 VEN25-10.01 .045.05	PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati in gomma EPR tipo FG16(O)M1 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche, e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza motrice; - per articolo punto luce di emergenza, nel caso in cui l'alimentazione provenga da un gruppo soccorritore, i collegamenti elettrici di energia dovranno essere realizzati con cavo FTG18(O)M16 per i percorsi all'interno di canalizzazioni portacavi metalliche e conduttori con analoghe caratteristiche tipo FS17 per i percorsi all'interno di tubazioni portacavi con sezione minima 1,5 (2,5 in canala) mmq; - tubazioni flessibili corrugate con percorso sotto traccia e/o guaine spiralate e tubazioni rigide in materiale autoestinguente per i percorsi a vista o in controsoffitto, diametro minimo 25 mm. realizzazione IP40 min.; - cassette di derivazione incassate con morsettiere interne e/o da esterno stagne IP40 complete di giunti di raccordo; - scatole portafrutti da incasso e/o da esterno; - accessori di fissaggio anche per posa entro getti in c.a.; - apparecchiature e frutti componibili portata 10-16A come indicato su elaborati grafici, supporti in resina, complete di placche in materiale termoplastico, colore a scelta della D.L. diversificate in base al tipo di alimentazione; - per i locali classificati a maggior rischi d'incendio e/o depositi la finitura dei vari punti di utilizzo dovrà essere realizzata con placche di chiusura dotate di coperchio con ritorno a molla che garantiscono un grado di protezione minimo IP40; - eventuali relè di comando di tipo crepuscolare, orari, passo-passo, interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui pulsanti e punti di accensione ove richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA IP40 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce accensione centralizzata euro (ottanta/39)	cad	80,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 7440.Za001. 0505.-	LOMBARDIA LLPP2025 (SpCap 6) OPERA: Fusibile, tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 10,3 lunghezza [mm] = 38; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 32 tensione nominale Un [V] = 500 potere d'interruzione [kA] = 100. LAVORO: Installazione. OP Fusibile, tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 10,3 lunghezza [mm] = 38; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 32 tensione nominale Un [V] = 500 potere d'interruzione [kA] = 100. RM Fusibile tipo gG; geometria: cilindrico; diametro (Ø) [mm] = 10,3 lunghezza [mm] = 38; corrente nominale In [A] = 2 ÷ 32 tensione nominale Un [V] = 500 potere d'interruzione [kA] = 100 LV Installazione. euro (sette/33)	1 cad	7,33
Nr. 20 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 7450.Za001. 2510.-	OPERA: Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua I_{Δn} [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. OP Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua I_{Δn} [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. RM Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 2 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua I_{Δn} [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata LV Installazione. euro (sessantaotto/97)	1 cad	68,97
Nr. 21 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 7450.Za001. 2550.-	OPERA: Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua I_{Δn} [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. OP Blocco differenziale, classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua I_{Δn} [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. RM Blocco differenziale classe AC istantaneo; geometria: 3,5 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 25 sensibilità differenziale residua I_{Δn} [A] = 0,03 ÷ 0,5; n° poli [-] = 4P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata LV Installazione. euro (centosette/13)	1 cad	107,13
Nr. 22 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 7450.Za001. 3000.-	OPERA: Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 63 sensibilità differenziale residua I_{Δn} [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. OP Blocco differenziale, classe AS selettivo; geometria: 4 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 63 sensibilità differenziale residua I_{Δn} [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici. SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata. RM Blocco differenziale classe AS selettivo; geometria: 4 moduli modulare componibile; corrente nominale [A] = 63 sensibilità differenziale residua I_{Δn} [A] = 0,3; n° poli [-] = 2P. Componente: interruttore di manovra, . Incluso: involucro di materiale isolante modulare, certificato di prove e collaudo. Escluso: interruttori magnetotermici SPECIFICHE TECNICHE: blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, adatto per il montaggio su guida profilata LV Installazione. euro (centonovantanove/45)	1 cad	199,45
Nr. 23 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 7620.Za001. 0390.-	OPERA: Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: protezione termica/dinamica. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. OP Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Incluso: protezione termica/dinamica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. RM Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 2P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota LV Installazione. euro (centosettantatre/48)	1 cad	173,48
Nr. 24 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 7620.Za001. 0400.-	OPERA: Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. OP Scaricatore, di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica (8/20) [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Incluso: protezione termica/dinamica. SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota. RM Scaricatore di sovratensione; geometria: modulare guida DIN; corrente nominale di scarica [kA] = 20; n° poli [-] = 4P. Componente: varistore, . Incluso: protezione termica/dinamica		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	SPECIFICHE TECNICHE: scaricatore provato in classe II, zone di protezione LPZ 1-2, base vuota LV Installazione. euro (trecentoottantaotto/50)	1 cad	388,50
Nr. 25 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8206.Za001. 0000.-	OPERA: Pulsante, a tirante; tensione nominale [V] = 250 corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti. LAVORO: Installazione. OP Pulsante, a tirante; tensione nominale [V] = 250 corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti. RM Pulsante a tirante; tensione nominale [V] = 250 corrente nominale [A] = 10; n° poli [-] = 2 NA. Incluso: supporti predisposti LV Installazione. euro (dieci/43)	1 cad	10,43
Nr. 26 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8206.Za001. 0250.-	OPERA: Pulsante, basculante; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto sia nella parte superiore che inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: interruttore ON/OFF, comando per regolatore, comando per tapparelle, attivazione di 2 scenari; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto. OP Pulsante, basculante; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti. SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto sia nella parte superiore che inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: interruttore ON/OFF, comando per regolatore, comando per tapparelle, attivazione di 2 scenari; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto. RM Pulsante basculante; geometria: 2 moduli; funzione: apparecchi di comando; tensione nominale di alimentazione BUS [V] = 20 ÷ 30 assorbimento di corrente [mA] = 10. Incluso: tasti SPECIFICHE TECNICHE: può essere premuto sia nella parte superiore che inferiore; per ogni pulsante le configurazioni possibili sono: interruttore ON/OFF, comando per regolatore, comando per tapparelle, attivazione di 2 scenari; pulsante doppio o singolo a seconda del tasto LV Installazione. euro (cinquantaotto/20)	1 cad	58,20
Nr. 27 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8206.Za001. 1000.-	OPERA: Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione da incasso. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. OP Pulsante, in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione da incasso. RM Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo RM Derivazione d'impianto pulsante; geometria: in parallelo; funzione: comando di punto luce a relè; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 28 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8235.Za001. 0250.-	componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (quaranta/05)	1 cad	40,05
	OPERA: Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto presa, bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto presa bipasso; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (quarantasei/87)	1 cad	46,87
Nr. 29 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8235.Za001. 0255.-	OPERA: Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto presa, bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 1 + T n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto presa bipasso; geometria: interruttore bipolare; funzione: presa di corrente; impiego: derivazione d'impianto da incasso; corrente nominale 1 [A] = 10 corrente nominale 2 [A] = 16 grado di sicurezza [-] = 2.2; n° prese [-] = 2 + T n° poli interruttore [-] = 2P. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (cinquantatre/94)	1 cad	53,94
Nr. 30 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8237.Za001. 0000.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto punto luce, a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto punto luce a relè; geometria: interruttore bipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso. Incluso: relè passo-passo bipolare da cassetta; tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (cinquantasette/34)	1 cad	57,34
Nr. 31 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8237.Za001. 1005.-	OPERA: Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. LAVORO: Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. OP Derivazione d'impianto punto luce, interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci. SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo. RM Derivazione d'impianto punto luce interrotto; geometria: interruttore unipolare; impiego: derivazione d'impianto da incasso; tensione nominale spia [V] = 230. Incluso: tubo protettivo; conduttori di alimentazione e di terra; scatole da incasso; frutti componibili; placche; supporti; tasselli/ganci SPECIFICHE TECNICHE: per impianti di energia; realizzato con tubo protettivo flessibile o rigido di plastica polivinilcloruro (PVC) ad alta resistenza allo schiacciamento; conduttori di alimentazione e di terra di lega rame generico ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR; tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo LV Installazione in opera. Incluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. euro (quarantanove/59)	1 cad	49,59
Nr. 32 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8244.Za001. 0000.-	OPERA: Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione; autonomia minima [h] = 2. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd. LAVORO: Installazione. OP Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione; autonomia minima [h] = 2. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd. RM Unità autonoma di emergenza; impiego: impianti di illuminazione; autonomia		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 33 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8250.Za000. 0000.-	minima [h] = 2. Incluso: complesso elettronico di comando, batterie al Ni-Cd LV Installazione. euro (centotrenta/83) OPERA: Temporizzatore, luci; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg. OP Temporizzatore, luci; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico. SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg. RM Temporizzatore luci; portata dei contatti [A] = 16. Incluso: in contenitore plastico SPECIFICHE TECNICHE: installato su guida DIN, campo di regolazione 0.05" ÷ 10gg LV Installazione. euro (cinquantaquattro/00)	1 cad	130,83
Nr. 34 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 8262.Za001. 0005.-	OPERA: Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". OP Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display. SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato". RM Termostato; funzione: controllo temperatura ambiente; impiego: impianto di autmazione. Incluso: display SPECIFICHE TECNICHE: può funzionare controllato dalla centrale in modalità "cronotermostato" oppure gestire una zona indipendentemente in modalità "termostato" LV Installazione. euro (centoventiuno/36)	1 cad	54,00
Nr. 35 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 9755.Za001. 0000.-	OPERA: Placca, autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. LAVORO: Installazione. OP Placca, autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. RM Placca autoportante; geometria: 3 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello LV Installazione. euro (otto/02)	1 cad	121,36
Nr. 36 LOM251.OC. EEA.Pa01.G 9755.Za001. 0005.-	OPERA: Placca, autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. LAVORO: Installazione. OP Placca, autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello. RM Placca autoportante; geometria: 4 posti; impiego: installazione su scatole rettangolari da incasso. Incluso: sportello LV Installazione. euro (dieci/35)	1 cad	8,02
Nr. 37 LOM251.OC. EEA.Pa01.H	OPERA: Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 2,50. LAVORO: Installazione. OP Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta	1 cad	10,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0005.Za001. 0020.-	battente lunghezza [m] ≤ 2,50. RM Automazione cancelli; impiego: cancelli ad anta battente lunghezza [m] ≤ 2,50 LV Installazione. euro (trecentonovantaquattro/49)	1 cad	394,49
Nr. 38 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 7460.Za001. 1015.-	OPERA: Centralino, semplice; geometria: a pulsantiera. Incluso: posto esterno, protezione anti pioggia. LAVORO: Installazione. OP Centralino, semplice; geometria: a pulsantiera. Incluso: posto esterno, protezione anti pioggia. RM Centralino semplice; geometria: a pulsantiera; impiego: da esterno a parete. Incluso: posto esterno, protezione anti pioggia LV Installazione. euro (ottantasette/67)	1 cad	87,67
Nr. 39 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 8201.Za001. 0000.-	OPERA: Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433. LAVORO: Installazione. OP Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433. RM Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433 RM Lampeggiante. Incluso: antenna, ricevitore radio con frequenza [MHz] = 433 LV Installazione. euro (settantatre/51)	1 cad	73,51
Nr. 40 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 8242.Za001. 0000.-	OPERA: Elettroserratura, multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12. LAVORO: Installazione. OP Elettroserratura, multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12. RM Elettroserratura multipla ambidestra; tensione nominale [V] = 12 LV Installazione. euro (centotrentaquattro/92)	1 cad	134,92
Nr. 41 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 8266.Za001. 0265.-	OPERA: Pulsantiera, elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti a 2 file di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. OP Pulsantiera, elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti a 2 file di pulsanti. Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno. SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale. RM Pulsantiera elettronica audio; finitura: colore standard grigio; geometria: a 16 pulsanti a 2 file di pulsanti. Componente: placca, . Incluso: viti speciali di protezione, scatole da incasso, cartello portanomi, pulsanti retroilluminati con LED, posto esterno SPECIFICHE TECNICHE: pulsantiera di tipo tradizionale LV Installazione. euro (cinquecentonovanta/99)	1 cad	590,99
Nr. 42 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 8269.D0000. 0000.-	OPERA: Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico videocitofonia sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori. OP Citofono, da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico videocitofonia sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori. RM Citofono da parete di plastica generico; impiego: portiere elettrico videocitofonia sistema intercomunicante. Incluso: altoparlante per chiamate elettroniche, 2 pulsanti SPECIFICHE TECNICHE: citofono in materiale termoplastico per montaggio in scatola rettangolare verticale, predisposto per l'aggiunta di altri 7 pulsanti e accessori LV Installazione. euro (trentaotto/09)	1 cad	38,09
Nr. 43 LOM251.OC. EEA.Pa01.H 8275.Za001. 0320.-	OPERA: Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 figura di rumore [dB] < 4 banda amplificabile 1 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. < 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. OP Amplificatore, multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 figura di rumore [dB] < 4 banda amplificabile 1 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi. SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. < 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso. RM Amplificatore multingressi; impiego: da palo; guadagno [dB] = 10 ÷ 25 figura di rumore [dB] < 4 banda amplificabile 1 [dB] = 606 ÷ 862. Incluso: contenitore in plastica; morsetti schermati; uscita miscelata; ingressi SPECIFICHE TECNICHE: R.O.S. < 2, contenitore a prova di pioggia, 1 uscita miscelata; 1 ingresso LV Installazione. euro (sessantasette/35)	1 cad	67,35
Nr. 44 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 0900.Za001. 1840.-	OPERA: Alimentatore; impiego: videocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 frequenza [Hz] = 50 potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: videocitofono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale. OP Alimentatore; impiego: videocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 frequenza [Hz] = 50 potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli. SPECIFICHE TECNICHE: videocitofono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale. RM Alimentatore; impiego: videocitofono; tensione di alimentazione [Vca] = 230 frequenza [Hz] = 50 potenza assorbita [VA] = 60. Incluso: custodia DIN 12 moduli SPECIFICHE TECNICHE: videocitofono su complesso edilizio per il collegamento del gruppo esterno principale LV Posa. euro (duecentodieci/01)	1 cad	210,01
Nr. 45 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7200.Ca011. 0000.a	OPERA: Palo illuminazione di plastica vetroresina; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 spessore [mm] = 4. LAVORO: Posa. OP Palo illuminazione di plastica vetroresina; impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 spessore [mm] = 4. RM Palo illuminazione di resina sintetica epossidica (EP); impiego: lampione da giardino; diametro (Ø) [mm] = 60 spessore [mm] = 4 LV Posa. euro (ventisette/67)	1 cad	27,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 46 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7400.D0017. 0005.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 diametro interno (Ø) [mm] = 58,5. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfiando; riempimento. OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 diametro interno (Ø) [mm] = 58,5. RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 65 diametro interno (Ø) [mm] = 58,5. Incluso: tirafilo incorporato RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfiando; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) euro (quattro/37)	1 m	4,37
Nr. 47 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7400.D0017. 0020.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 115. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfiando; riempimento. OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 115. RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 125 diametro interno (Ø) [mm] = 115. Incluso: tirafilo incorporato RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfiando; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) euro (otto/80)	1 m	8,80
Nr. 48 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7400.D0017. 0025.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 diametro interno (Ø) [mm] = 145. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfiando; riempimento. OP Cavidotto flessibile di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: corrugati; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 diametro interno (Ø) [mm] = 145. RM Tubo a manicotto di giunzione di plastica polivinilcloruro plastificato (PVC); geometria: corrugato flessibile ; impiego: cavidotto; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 diametro interno (Ø) [mm] = 145. Incluso: tirafilo incorporato RM Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1450 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata e vagliata LV Posa. Escluso: scavo; piano appoggio; rinfiando; riempimento. RP Pala cingolata; potenza [kW] ≤ 55. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.05.1030.a) euro (tredici/39)	1 m	13,39
Nr. 49 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0005.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. RM Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 50 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0010.-	LV Posa. euro (tre/44) OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. RM Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa. euro (tre/91)	1 m	3,44
Nr. 51 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0015.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 32. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. RM Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 32 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa. euro (cinque/51)	1 m	3,91
Nr. 52 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0020.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 40. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. RM Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 40 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa. euro (sei/44)	1 m	5,51
Nr. 53 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7409.D0000. 0025.-	OPERA: Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. OP Tubo, flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro [mm] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente. RM Tubo flessibile pesante di plastica generico; impiego: tubazioni elettriche; diametro (Ø) [mm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: con marchio IMQ, autoestinguente LV Posa. euro (sette/74)	1 m	6,44
Nr. 54 LOM251.OC. EEA.Pa02.G	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile;	1 m	7,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
7424.Sc009. 0760.-	sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. euro (due/29)	1 m	2,29
Nr. 55 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0785.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. euro (otto/68)	1 m	8,68
Nr. 56 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0805.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x1,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. euro (due/86)	1 m	2,86
Nr. 57 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0810.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. euro (tre/39)	1 m	3,39
Nr. 58 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0815.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. euro (quattro/63)	1 m	4,63
Nr. 59 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0820.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 60 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0945.-	nominale [mm²] = 3x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. euro (cinque/96) OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x4; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. euro (sei/52)	1 m	5,96
Nr. 61 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0950.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x6; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. euro (otto/60)	1 m	8,60
Nr. 62 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 0955.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 5x10; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 5P. Componenti: isolante, guaina LV Posa. euro (dodici/80)	1 m	12,80
Nr. 63 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 1025.-	OPERA: Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FG16R16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 1P. Componenti: isolante, guaina, rivestimento interno LV Posa. euro (quattro/46)	1 m	4,46
Nr. 64 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 2255.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 1,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (uno/19)	1 m	1,19
Nr. 65 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 2260.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2,5; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.		
	euro (uno/32)	1 m	1,32
Nr. 66 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 2265.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.		
	euro (uno/51)	1 m	1,51
Nr. 67 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 2270.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 6; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.		
	euro (uno/77)	1 m	1,77
Nr. 68 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7424.Sc009. 2280.-	OPERA: Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. RM Cavo FS17 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 16; tensione nominale Uo/U [V] = 450/750; n° poli [-] = 1P. Componente: isolante, LV Posa.		
	euro (tre/52)	1 m	3,52
Nr. 69 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7427.Ca000. 0005.-	OPERA: Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. LAVORO: Posa. OP Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati. RM Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a tre posti allineati LV Posa.		
	euro (tre/71)	1 cad	3,71
Nr. 70 LOM251.OC. EEA.Pa02.G	OPERA: Scatola, di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati. LAVORO: Posa. OP Scatola, di derivazione di resina sintetica generico;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
7427.Ca000. 0015.-	geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati. RM Scatola di derivazione di resina sintetica generico; geometria: per combinazioni fino a quattro posti allineati LV Posa. euro (cinque/03)	1 cad	5,03
Nr. 71 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7427.D0000. 0265.-	OPERA: Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 larghezza [mm] = 140 altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. OP Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 larghezza [mm] = 140 altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. RM Scatola di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 190 larghezza [mm] = 140 altezza [mm] = 70. Incluso: coperchio opaco o trasparente fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 LV Posa. euro (venti/14)	1 cad	20,14
Nr. 72 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7427.Za001. 0775.-	OPERA: Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. OP Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. RM Scatola di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 196 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato LV Posa. euro (otto/27)	1 cad	8,27
Nr. 73 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7427.Za001. 0785.-	OPERA: Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. OP Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. RM Scatola di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 392 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato LV Posa.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (undici/13)	1 cad	11,13
Nr. 74 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7427.Za001. 0790.-	OPERA: Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. OP Scatola, di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato. RM Scatola di derivazione; geometria: da incasso con feritoie petranciate per l'ingresso di tubi; lunghezza [mm] = 480 larghezza [mm] = 152 altezza [mm] = 70. Incluso: listello profilato per morsetti componibili, coperchio bordato fissato con viti SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale isolante nervato LV Posa.		
	euro (dodici/62)	1 cad	12,62
Nr. 75 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7436.Ca000. 0015.-	OPERA: Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. OP Quadro elettrico, da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera. RM Quadro elettrico da incasso di resina sintetica generico; geometria: fino a 48 moduli; funzione: arredo. Componente: intelaiatura interna, . Incluso: porta trasparente, targhette identificatrici, targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP40 doppio isolamento, predisposto per alloggiamento morsettiera LV Posa.		
	euro (settantanove/41)	1 cad	79,41
Nr. 76 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7436.Ca000. 0255.a	OPERA: Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiera. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. OP Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici, targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiera. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. RM Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 600; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 77 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7436.Ca000. 0255.c	diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 LV Posa. euro (trecentoventitre/51)	1 cad	323,51
	OPERA: Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. OP Quadro elettrico, da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere. SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439. RM Quadro elettrico da parete di resina sintetica generico; finitura: vernice; geometria: lamiera; funzione: unità di distribuzione; lunghezza [mm] = 600 altezza [mm] = 1000; intensità elettrica [A] ≤ 160. Componenti: intelaiatura interna, diffusore. Incluso: porta di vetro, targhette identificatrici,targhette di certificazione, accessori meccanici di fissaggio, morsettiere SPECIFICHE TECNICHE: grado di protezione IP55 doppio isolamento, preassemblato, targhette per la certificazione EN 61-439 LV Posa. euro (trecentosessantanove/03)	1 cad	369,03
	Nr. 78 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7610.Sb003. 0500.- OPERA: Dispensore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 20. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. OP Dispensore, a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 20. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori. RM Dispensore a picchetto di lega ferrosa acciaio zincato; lunghezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 20 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione, componibile per raggiungere profondità maggiori LV Posa. euro (cinquantanove/80)	1 cad	59,80
Nr. 79 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7610.Sb003. 1250.-	OPERA: Dispensore, tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 50. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. OP Dispensore, tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 50. SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. RM Dispensore tondo di lega ferrosa acciaio zincato; sezione [mm²] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: dispersore in acciaio dolce zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 80 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7615.Sb003. 0000.-	LV Posa. euro (dodici/75)	1 cad	12,75
	OPERA: Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. OP Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. RM Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Componente: collegamento, . Incluso: cassetta da esterno, morsetti in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente LV Posa. euro (quarantasette/42)	1 cad	47,42
	Nr. 81 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 7615.Sb003. 0005.-		
Nr. 82 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za000. 0250.d	OPERA: Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. OP Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato. SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente. RM Piastra equipotenziale di lega ferrosa acciaio zincato. Componente: collegamento, . Incluso: cassetta da incasso, morsetti in ottone nichelato SPECIFICHE TECNICHE: piastra equipotenziale in acciaio zincato galvanicamente LV Posa. euro (sessantasei/02)	1 cad	66,02
	OPERA: Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. OP Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. RM Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 2. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN LV Posa. euro (venticinque/89)	1 cad	25,89
	Nr. 83 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za000.		
	OPERA: Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0250.f	LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. OP Interruttore, a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni. SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN. RM Interruttore a sezionatore rotativo di materiale generico; geometria: modulare scatolato; funzione: manovra sezionamento; corrente nominale [A] = 32; n° poli [-] = 4. Componente: comando, . Incluso: scatola in materiale plastico, segnalatore delle funzioni SPECIFICHE TECNICHE: manovra manuale indipendente con leva frontale, adatto per il montaggio su guida DIN LV Posa. euro (trentauno/81)	1 cad	31,81
Nr. 84 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0045.b	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. LAVORO: Posa. OP Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. RM Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2 LV Posa. euro (trentaotto/19)	1 cad	38,19
Nr. 85 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0055.b	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. LAVORO: Posa. OP Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. RM Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4 LV Posa. euro (sessantaotto/45)	1 cad	68,45
Nr. 86 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0085.a	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 25 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. LAVORO: Posa. OP Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 25 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2. RM Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 25 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 2 LV Posa. euro (cinquantaquattro/11)	1 cad	54,11
Nr. 87 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0095.a	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 25 corrente nominale [A] = 6 ÷ 32; n° poli [-] = 4. LAVORO: Posa. OP Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 88 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0145.b	d'interruzione [kA] ≤ 25 corrente nominale [A] = $6 \div 32$; n° poli [-] = 4. RM Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = C potere d'interruzione [kA] ≤ 25 corrente nominale [A] = $6 \div 32$; n° poli [-] = 4 LV Posa. euro (centouno/44)	1 cad	101,44
	OPERA: Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = $10 \div 32$; n° poli [-] = 1. LAVORO: Posa. OP Interruttore, automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = $10 \div 32$; n° poli [-] = 1. RM Interruttore automatico magnetotermico; geometria: modulare; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva [-] = D potere d'interruzione [kA] ≤ 10 corrente nominale [A] = $10 \div 32$; n° poli [-] = 1 LV Posa. euro (venticinque/43)	1 cad	25,43
Nr. 89 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8205.Za001. 0760.b	OPERA: Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare monoblocco scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C corrente nominale [A] = $6 \div 32$ sensibilità [A] = 0,03 $\cos \varphi$ [-] = 0,7 potere d'interruzione [kA] ≥ 6 ; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. OP Interruttore, magnetotermico differenziale; geometria: modulare monoblocco scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C corrente nominale [A] = $6 \div 32$ sensibilità [A] = 0,03 $\cos \varphi$ [-] = 0,7 potere d'interruzione [kA] ≥ 6 ; n° poli [-] = 2. Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione. SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A. RM Interruttore magnetotermico differenziale; geometria: modulare monoblocco scatolato; impiego: civile; larghezza modulo [mm] = 17,5; curva di intervento [-] = C corrente nominale [A] = $6 \div 32$ sensibilità [A] = 0,03 $\cos \varphi$ [-] = 0,7 potere d'interruzione [kA] ≥ 6 ; n° poli [-] = 2. Componente: levetta di manovra, . Incluso: scatola di materiale isolante, tasto di prova. Escluso: dispositivo di esclusione SPECIFICHE TECNICHE: con certificato di prove e collaudo, con modulo mm [mm] = 17,5 per ogni polo attivo, adatto per il installazione su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali, corrente differenziale classe A LV Posa. euro (centoquattordici/42)	1 cad	114,42
Nr. 90 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8222.Za001. 0000.-	OPERA: Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 48. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in policarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. OP Faro, da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 48. Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione. SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. RM Faro da esterno; finitura: verniciatura a polvere; potenza [W] = 48. Componente: lampada LED, . Incluso: staffa orientabile, corpo in alluminio pressofuso, riflettore in materiale termoplastico infrangibile e autoestinguente, schermo in polycarbonato trasparente infrangibile antingiallimento, guarnizioni in gomma siliconica, pressacavo per entrata cavi, cassetta di alimentazione SPECIFICHE TECNICHE: faro con fascio concentrante o elettrico, predisposto per sistema DALI, verniciatura resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici LV Posa. euro (quattrocentosessantauno/15)	1 cad	461,15
Nr. 91 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8231.Za001. 0260.-	OPERA: Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] < 0-6-10-14-18-22. Incluso: connettore IEC maschio, placca. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, terminale. OP Presa, TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] < 0-6-10-14-18-22. Incluso: connettore IEC maschio, placca. SPECIFICHE TECNICHE: a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, terminale. RM Presa TV+SAT; attenuazione di derivazione [dB] < 0-6-10-14-18-22. Incluso: connettore IEC maschio, placca SPECIFICHE TECNICHE: a due uscite (TV e SAT) da incasso, meccanica pressofusa, terminale LV Posa. euro (trentadue/89)	1 cad	32,89
Nr. 92 LOM251.OC. EEA.Pa02.G 8231.Za001. 1000.-	OPERA: Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare. OP Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T. SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare. RM Presa; corrente nominale [A] = 10/16; n° poli [-] = 2P+T SPECIFICHE TECNICHE: UNEL bivalente modulare LV Posa. euro (dodici/40)	1 cad	12,40
Nr. 93 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 7200.Sb042. 0000.a	OPERA: Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 25. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice. OP Palo, autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice. RM Palo autoportante di lega ferrosa acciaio prezincato; impiego: impianti TV; altezza [m] = 1,5 diametro (Ø) [mm] = 25 SPECIFICHE TECNICHE: prezincato a fuoco semplice LV Posa. euro (centotrentauno/25)	1 cad	131,25
Nr. 94 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 7455.Ca017.	OPERA: Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [V] = 12. LAVORO: Posa. OP Cavo, NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [V] = 12.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
0010.-	RM Cavo NPI di resina sintetica polivinilcloruro (PVC); sezione nominale [mm²] = 4x0,5; tensione nominale [V] = 12 ÷ 48 SPECIFICHE TECNICHE: cavo non propagante l'incendio (NPI) LV Posa. euro (sette/81)	1 m	7,81
Nr. 95 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 7455.Sc000. 0250.-	OPERA: Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non schermato. LAVORO: Posa. OP Cavo, UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non schermato. RM Cavo UTP di lega rame generico; geometria: 4 coppie twistato non schermato. Componente: conduttore, . Incluso: guaina in resina sintetica polivinilcloruro (PVC) LV Posa. euro (due/29)	1 m	2,29
Nr. 96 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 7455.Sc009. 0005.-	OPERA: Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 5. LAVORO: Posa. OP Cavo, coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; diametro esterno (Ø) [mm] = 5. RM Cavo coassiale di lega rame ricotto; geometria: rosso; impiego: antenna impianti SAT; diametro esterno (Ø) [mm] = 5. Incluso: isolante in polietilene espanso, conduttore esterno/schermatura in nastri accoppiati alluminio/poliestere, treccia di rame rosso o staganto, guaina in PVC SPECIFICHE TECNICHE: cavo d'antenna con anima in filo unico di rame ricotto o staganto LV Posa. euro (sei/81)	1 m	6,81
Nr. 97 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 7490.R0000. 0000.-	OPERA: Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 65; guadagno [dB] = 36,5 frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 efficienza [%] = 70. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95. OP Antenna, parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 65; guadagno [dB] = 36,5 frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 efficienza [%] = 70. SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95. RM Antenna parabolica offset di metallo generico; diametro (Ø) [cm] = 65; guadagno [dB] = 36,5 frequenza di lavoro [GHz] = 10,7 ÷ 12,75 efficienza [%] = 70; angolo offset [°] = 22,3. Incluso: disco in alluminio/acciaio SPECIFICHE TECNICHE: guadagno a frequenza di lavoro [GHz] = 10,95 LV Posa. euro (centosessantacinque/94)	1 cad	165,94
Nr. 98 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 7490.Za001. 0005.-	OPERA: Antenna, UHF; geometria: fino a 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. LAVORO: Posa a mano. OP Antenna, UHF; geometria: fino a 20 elementi. Incluso: fissaggi, collegamenti all'impianto di ricezione e amplificazione. RM Cavo satellitare; diametro esterno (Ø) [mm] = 5 SPECIFICHE TECNICHE: cavo coassiale RM Antenna BLU420 RM Amplificatore ATB/5 SPECIFICHE TECNICHE: amplificatore di segnale canali 38÷69 RM Connettore F maschio; impiego: impianto di ricezione TV LV Posa a mano. euro (centosessantauno/43)	1 cad	161,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 99 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 8239.Za001. 0005.-	OPERA: Selettore, a chiave; funzione: sicurezza controllo automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso. OP Selettore, a chiave; funzione: sicurezza controllo automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali. SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso. RM Selettore a chiave; funzione: sicurezza controllo automazione. Incluso: coppia di chiavi uguali SPECIFICHE TECNICHE: installazione a incasso LV Posa. euro (settantasette/18)	1 cad	77,18
Nr. 100 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 9724.Za001. 0000.-	OPERA: Dispositivo di sblocco, manuale; impiego: automazione. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. OP Dispositivo di sblocco, manuale; impiego: automazione. SPECIFICHE TECNICHE: da esterno. RM Dispositivo di sblocco manuale; impiego: automazione SPECIFICHE TECNICHE: da esterno LV Posa. euro (novantaquattro/30)	1 cad	94,30
Nr. 101 LOM251.OC. EEA.Pa02.H 9751.Za001. 0005.-	OPERA: Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2. LAVORO: Posa. OP Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2. RM Costa di sicurezza; lunghezza [m] = 2 LV Posa. euro (centosedici/90)	1 cad	116,90
Nr. 102 LOM251.OC. EEA.Pa04.H 8213.Za000. 0755.b	OPERA: Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 frequenza [Hz] = 50 consumo di potenza [VA] = 8. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti. OP Segnalatore acustico, ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 frequenza [Hz] = 50 consumo di potenza [VA] = 8. SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti. RM Segnalatore acustico ronzatore di materiale generico; tensione nominale [V] = 230 frequenza [Hz] = 50 consumo di potenza [VA] = 8 SPECIFICHE TECNICHE: Frutti componibili per apparecchi di segnalazione, applicati in supporti predisposti LV Formazione. euro (tredici/93)	1 cad	13,93
Nr. 103 LOM251.OC. EEA.Pa04.H 8213.Za000. 1000.b	OPERA: Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici ambienti civili ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico. LAVORO: Formazione. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. OP Segnalatore acustico, suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici ambienti civili ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore in materia plastica generico. SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN. RM Segnalatore acustico suoneria di materiale generico; funzione: segnalazione acustica di eventi; impiego: quadri elettrici ambienti civili ambienti terziari; tensione nominale [V] = 230 consumo di potenza [VA] = 10. Incluso: contenitore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	in materia plastica generico SPECIFICHE TECNICHE: adatta al montaggio su guida DIN LV Formazione. euro (ventinove/46)	1 cad	29,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 104 025219b	DEI 2025 (SpCap 7) Allacciamento di utenza trifase incluso conduttore di neutro e di protezione, con utilizzo di cavo unipolare o multipolare isolato in EPR posato in guaina protettiva di pvc flessibile, provvista di raccordi filettati e di adattatori alle estremità, lunghezza fino a 1,5 m: sezione conduttori da 6 a 16 mmq euro (cinquantaotto/21)	cad	58,21
Nr. 105 035278d	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare: sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a. euro (settantadue/11)	cad	72,11
Nr. 106 035283	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a. euro (trentaquattro/92)	cad	34,92
Nr. 107 055074g	Palo conico in alluminio anodizzato o verniciato esternamente, Ø testa palo 60 mm, completi di asola e portello con morsettiera di 186 x 46 mm e foro passacavi di 150 x 50 mm, posti in opera interrati, compreso il collegamento alla cassetta di derivazione: altezza fuori terra 6,0 m, Ø base 120 mm, interramento 800 mm euro (millecentosessantadue/23)	cad	1'162,23
Nr. 108 063107a	Diffusore sferico in polimetilmetacrilato resistente ai raggi UV, con base in tecnopolimero IP 65, predisposto per montaggio su palo o su braccio compresa bulloneria di fissaggio, cablato per lampade led massimo 23 W con attacco E27: trasparente con parte superiore verniciata: Ø 400 mm euro (ottantaotto/67)	cad	88,67
Nr. 109 065044a	Proiettore orientabile tipo professionale, con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, riflettore in alluminio preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica con seconda mano di finitura con resina acrilica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa zincata e verniciata, conforme norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP 66, lampade led temperatura di colore 4000 K, alimentazione 230 V - 50 Hz: diffondente, 28 W, 3.500 lm, 50.000 ore euro (centocinquantaquattro/09)	cad	154,09
Nr. 110 095127a	Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP euro (cinquantadue/56)	cad	52,56
Nr. 111 235025a	Cavo ottico multimodale OM2 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE, Euroclasse Fca: 4 fibre armatura dielettrica antiroditore euro (tre/10)	m	3,10
Nr. 112 235025b	idem c.s. ...Euroclasse Fca: 8 fibre armatura dielettrica antiroditore euro (tre/97)	m	3,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>NOTE</u> Prezzario principale di riferimento : prezzario Lombardia 2025 Prezzario secondario di riferimento : prezzario Veneto 2025 Prezzario terziario di riferimento : prezzario DEI 2025 Voci non presenti calcolate con analisi prezzi in base ad offerte richieste ed indicate con codice NP.ELE.xx Data, _____ Il Tecnico		

COMMITTENTE: