



मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांचे कार्यालय

पुणे महानगरपालिका, पुणे

मध्यवर्ती अग्निशमन केंद्र, महात्मा फुले पेठ, पुणे-४११०४२.

ई-मेल-pmcfireoffice@punecorporation.org, दूरध्वनीक्र.०२०२६४५१७०७



जा.क्र.अशाद/४०६

(डीबायआर/००१५/१७)

दिनांक - २८.१०.२०२६

प्रती,

वास्तुविशारदाचे नाव :- अनिरुद्ध वैद्य ,
शिवाजीनगर, पुणे

विषय :- स.नं. २४/१ (पार्ट), धायरी, पुणे येथील शैक्षणिक इमारतीकरिता अग्निशमन दलाचा अंतिम ना-हरकत दाखला मिळणे बाबत.

(इमारत उंची - १८.४९ मी. व इमारतीचे एकूण (Buillup) क्षेत्रफळ - ८५८४.०१ चौ.मी.)

संदर्भ :- १) आपलेकडील अर्ज इकडील आ.क्र.१९८, दि.०७/०४/२०२६.

२) सुधारित प्राथमिक ना हरकत दाखला क्र. एफबी/६९८, दि.०७/०५/२०२४.

३) बांधकाम विकास विभाग, पुणे मनपा क्र.सीसी/१७१७/२४, दि.२४/०९/२०२४.

४) मोहनराव भिडे एज्युकेशन ट्रस्ट, पुणे यांचे पत्र आ.क्र.१०४७, दि.२७/०४/२०२६.

महोदय

आपले विनंतीनुसार, या अग्निशमन विभागाच्या प्रतिनिधीने दि.१२/०४/२०२६ रोजी श्री. संतोष झोरे यांच्यासह प्रस्तावित जागेला भेट दिली आणि सुधारित प्राथमिक अग्निशमन ना हरकत दाखल्यामध्ये सुचविलेल्या उपकरणे आणि पोटॅबल अग्निशमक उपकरणांसह हायड्रंट प्रणाली, होज रील प्रणाली इत्यादीची चाचणी केली. सुधारित प्राथमिक ना हरकत दाखला क्र. एफबी/६९८, दि.०७/०५/२०२४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आणि जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसार आग प्रतिबंधक उपाययोजना केल्याचे व सुस्थितीत असलेबाबतचे मे. कुवेर फायर इंजिनिअर्स, पुणे यांनी प्रमाणपत्र 'अ' सादर केलेले आहे. सदर इमारतीसाठी वार्षिक फी पोटी चलन क्र.१०८७९, दि.१५/०४/२०२६ अन्वये रक्कम रु.३५,८००/- पुणे मन.पा. कोषागारात भरण्यात आलेले आहे.

अग्निशमन यंत्रणेच्या दुरुस्तीची कामे ही परवानाधारक कंत्राटदारा कडूनच करून घेण्यात यावी. त्यांची यादी www.mahafireservice.gov.in या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.

तरी वरील बाबींचा विचार करता, सदर ठिकाणी करण्यात आलेल्या आग प्रतिबंधक उपाययोजना कायम सुस्थितीत व कार्यान्वित ठेवण्याचे, दरवर्षी लायसन्स प्राप्त अभिकरणाकडून सदरील यंत्रणा तपासणी करून त्याप्रमाणे फॉर्म 'ब' सादर करण्याच्या अटीस अधीन राहून, विषयांकित ठिकाणचे इमारतीच्या वापरासाठी या विभागाचा अग्निशमनक्षेत्राच्या दृष्टीने अंतिम ना हरकत दाखला देण्यात येत आहे.

इमारतीच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीचे, मालकाचे नाव या कार्यालयाला कळवावे. इमारतीमध्ये दिलेली अग्निशमन यंत्रणा कोणत्याही कारणास्तव इमारतीतून काढू नये.

तपासणी व निरीक्षण

P. Thakare
(प्रभाकर सु. उमाटकर)

स्टेशन ड्युटी ऑफिसर
पुणे महानगरपालिका

S. S. S.
(देवेन्द्र पोटफोडे)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
पुणे महानगरपालिका

प्रत:- अधीक्षक अभियंता, बांधकाम विकास विभाग, पुणे मनपा.



No: KFE/B/S/16/2026

FORM B

{See section 3 (3) and rule 4 (2)}

CERTIFICATE

Certified that I/We have carried out inspection of the Fire Prevention and Life Safety Measures installed in the following building or premises, namely:

ABHIRUCHI EASTATES

SITE - "ABHIRUCHI GURUKUL SCHOOL" S.NO.24/1 (PART), DHAYARI, PUNE.

I/We further certify that these installation in the above-mentioned buildings are maintained in good repair and efficient conditions during the **period from - 01/01/2026 To - 30/06/2026**, as required under the provision of the Maharashtra Fire Prevention and Life Safety Measures Act, 2006 (Mah-III of 2007). The details of the inspection and maintenance of installation carried out by me /us are mentioned as below, herewith.

Place: Pune

Date: 16/09/2026



KUBER FIRE ENGINEERS

LISENCE NO. MFS / LA / RF-80(562-old) / RD- 74(532-old) / P-06

SANTOSH Digitally signed
by SANTOSH
BALU
ZORE Date: 2026.09.16
17:54:32 +05'30'

Authorized Signatory
Mr. Santosh Zore

Issued as per the Maharashtra Fire Prevention & Life Safety Measures Act, 2006. / Authorized Signatory: Mr. Santosh Zore / Contact: 8752002100