

设备列表

房间分布

一层

房间	系统	通风柜	排风	万向罩	总计
实验室2	PF1	1	0	0	1
离心室	PF1	0	1	0	1
陈列室	PF1	0	1	0	1
白酒固发	PF2	0	1	0	1
调酒室	PF2	0	0	1	1
啤酒发酵	PF3	0	1	0	1
实验室1	PF3	0	0	1	1
鱼检测室	PF6	0	0	3	3
实验室3	PF4	1	0	0	1

二层

房间	系统	通风柜	排风	万向罩	总计
发酵实验室	PF1	0	0	2	2
微生物实验室2	PF2	0	0	3	3
微生物实验室1	PF2	1	0	3	4
生化实验室2	PF3	1	0	3	4
食品分析实验室	PF5	0	0	3	3
分离实验室	PF4	1	0	3	4

三层

房间	系统	通风柜	排风	万向罩	总计
化学合成实验室	PF1	2	0	0	2
PCR实验室	PF6	0	0	1	1
天然产物实验室	PF4	0	0	1	1

总计

房间	系统	通风柜	排风	万向罩	总计
18	6	7	4	24	35

各系统房间数

- PF1: 5
- PF2: 4
- PF3: 3
- PF4: 3
- PF5: 1
- PF6: 2

控制设备列表

主控设备

- 电脑: 1台
- RS485转RJ45接口: 3个
- LoraEnd: 3个
- 交换机: 1个
- 插排: 1个
- 24VDC: 1个
- 1N空气开关: 1个

一层设备

- 排风控制箱: 9个

二层设备

- 排风控制箱：6个

三层设备

- 排风控制箱：3个

变频器

- 变频器控制箱：1个

控制箱组成

排风控制箱

- 1N空气开关：1个
- 24VDC：1个
- 开关量采集模块：1个
- LoraRouter：1个

变频器控制箱

- 1N空气开关：1个
- 24VDC：1个
- 继电器模块：6个
- 4-20mA模块：6个
- LoraRouter：1个