

Lag	Plan- och Bygglagen	Miljöbalken	Arbetsmiljölagen
Förordning	PBF	Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 33 §	AMF
Föreskrift	BBR tom juni 2025 övergångsregler 1 år HHM from juli 2025		AFS 2023:12 (1/1-25) (tidigare AFS 2020:1, 2009:2)
Allmänt råd	BBR tom juni 2025 övergångsregler 1 år HHM saknar allm råd	FoHMFS 2014:18 (tidigare SOSFS 1999:25)	AFS 2023:12 (1/1-25) (tidigare AFS 2020:1, 2009:2)
Föreskrivande myndighet	Boverket	Folkhälsomyndigheten (tidigare Socialstyrelsen)	Arbetsmiljöverket
Luftflöde	BBR: Min 0,35/0,10 l/s/m ² generellt HHM: Min 0,35 l/s/m ² , min 4 l/s per person bostäder	Min 0,35 l/s/m ² +7 l/s per person enl råd i lokaler. Min ½ omsättning, 0,35 l/s per kvm eller 4 l/s per person enl råd i bostäder.	Min 0,35 l/s/m ² +7 l/s per person enl föreskrift i lokaler
Tillsyn	Byggnadsnämnden	Miljö & Hälsa	Arbetsmiljöverket
Adressat	Byggnadsägare/ byggherre	Verksamhetsutövare	Arbetsgivare