MANUEL DE FORMATION

SSIAP 1

Agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes

67 h

5 PARTIES



SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION NON CONTRACTUEL

Cours illustrés · Édition enrichie

VOTRE LOGO

ÉDITION 2026

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

Votre parcours de cours

67 heures de formation SSIAP 1, hors examen et déplacements. Les cours sont répartis selon les cinq parties du référentiel.

Le feu et ses conséquences - 6 h 8

La sécurité incendie du bâtiment - 17 h 40

Les installations techniques - 9 h 112

Le rôle et les missions de l'agent - 18 h 173

Les situations de terrain - 17 h 236

Glossaire 256

Références 261

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION - NON DESTINÉ À LA FORMATION



SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION - NON DESTINÉ À LA FORMATION

Prévenir un départ de feu

Observer les sources de chaleur et leur environnement.

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

LEÇON 01.01 • COURS ESSENTIEL

Le triangle du feu

Identifier les trois éléments nécessaires à une combustion.

COMBUSTIBLE	COMBURANT	ÉNERGIE
Ce qui peut brûler	Permet la combustion	Déclenche la réaction

LE PRINCIPE

Un combustible est une matière susceptible de brûler. Le comburant permet la combustion : il s'agit le plus souvent de l'oxygène de l'air. Une énergie d'activation amorce la réaction : flamme, étincelle, point chaud ou échauffement. Leur réunion forme le triangle du feu. Une fois amorcée, la réaction peut produire assez de chaleur pour s'entretenir.

DANS LA PRATIQUE

La prévention cherche à éviter cette réunion : éloigner le carton d'un chauffage, maîtriser un travail par point chaud, limiter les stockages. L'extinction agit notamment par refroidissement, étouffement ou suppression du combustible. Un moyen efficace dans une situation peut être dangereux dans une autre : l'identification du produit et du risque précède le choix.

UN EXEMPLE

Une lampe très chaude touche un rideau. Le tissu est le combustible, l'air fournit le comburant et la lampe apporte l'énergie. Éloigner le rideau supprime cette configuration dangereuse.

> **Prévenir, c'est empêcher la rencontre du combustible, du comburant et d'une énergie suffisante.**

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION NON DESTINÉ À LA FORMATION

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

LEÇON 01.02 • COURS ESSENTIEL

Les cinq classes de feux

Classer le feu selon la nature de ce qui brûle.

A	B	C	D	F
Solides	Liquides	Gaz	Métaux	Cuisson
				

LE PRINCIPE

La classe A concerne notamment le bois, le papier et les tissus, avec formation possible de braises. B concerne les liquides ou solides liquéfiables. C concerne les gaz. D concerne les métaux combustibles. F concerne les huiles et graisses de cuisson. La lettre indique une famille de combustibles, pas la taille ni la gravité du sinistre.

DANS LA PRATIQUE

Il n'existe pas de classe électrique dans cette classification. L'électricité est un risque supplémentaire ; les matériaux de l'appareil déterminent la classe. Une batterie lithium-ion n'est pas automatiquement un feu de métal de classe D. Identifiez le risque réel et les moyens prévus sur le site. Ne déduisez jamais une compatibilité du seul aspect de l'extincteur.

UN EXEMPLE

Un bidon d'essence en feu relève de B. Une fuite de propane enflammée relève de C. L'armoire électrique voisine ajoute un risque de tension, sans créer une nouvelle classe.

C = gaz. Le risque électrique se traite en plus de la nature du combustible.


SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION NON DESTINÉ À LA FORMATION

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

LEÇON 01.02 • REPÈRES VISUELS

Reconnaître les classes de feux

A



Solides

B




Liquides

C



Gaz

D



Métaux

F



Cuisson

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION, NON DESTINÉ À LA FORMATION

La classe décrit ce qui brûle.

Le moyen d'extinction se choisit aussi avec son marquage et ses limites.

REPÈRES DE LA LEÇON

Illustrations pédagogiques. Aspect et disposition variables selon le matériel.

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

Fumées : plusieurs dangers à la fois

Reconnaître ce qui rend un volume rapidement impraticable.

Toxicité, chaleur et perte de visibilité

Les fumées transportent des gaz et des particules dont la composition varie selon les matériaux et la combustion. Le monoxyde de carbone peut notamment perturber l'oxygénation de l'organisme. La chaleur agresse les voies respiratoires et les tissus. La baisse de visibilité ralentit les déplacements, masque les obstacles et favorise la désorientation. Ces effets se cumulent ; une fumée peu sombre n'est pas nécessairement peu dangereuse.

L'incendie transforme le local

Les gaz chauds ont tendance à s'accumuler en hauteur et à se déplacer vers les volumes communicants. La couche de fumées peut s'épaissir et s'abaisser. Les conditions observées depuis une porte ne décrivent pas tout le local. Une arrivée d'air peut modifier brutalement un feu sous-ventilé. Une porte fermée ne doit donc pas être ouverte pour « voir ce qui se passe » dans un volume suspect.

Indice	Conséquence opérationnelle
Fumée dans la circulation	Ne pas y engager le public ; chercher la solution protégée prévue.
Chaleur ou fumée à une porte	Rester en retrait, localiser et alerter sans ouvrir.
Visibilité qui diminue	Interrompre l'approche et préserver le repli.

Le SSIAP 1 n'est pas formé ni équipé par ce seul diplôme pour une reconnaissance en atmosphère enfumée.

Repères : Annexe II de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié.

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION - NON DESTINÉ À LA FORMATION

Évolution rapide : savoir se retirer

La possibilité d'agir peut disparaître avant que le foyer soit visible.

Deux phénomènes à connaître

L'**embrasement généralisé éclair** correspond à une transition rapide vers l'implication de nombreuses surfaces combustibles d'un local fortement échauffé. Une **explosion de fumées** peut survenir dans certaines conditions lorsqu'un apport d'air rencontre des gaz combustibles accumulés. Ce sont des repères de compréhension du danger ; l'agent ne cherche pas à les provoquer, à les confirmer par une ouverture ni à établir un diagnostic tactique de sapeur-pompier.

Une règle de décision centrée sur le repli

Une intervention de première urgence n'est envisageable que sur un début de feu accessible, avec le moyen adapté, une formation pratique et une possibilité permanente de retrait. Une fumée envahissante, une chaleur forte, une propagation hors de portée, un risque d'explosion ou une issue compromise imposent de renoncer. La protection, l'alerte et le guidage des secours deviennent prioritaires.

Exemple : la réserve derrière une porte

Une alarme est suivie d'une odeur et de fumée au pourtour d'une porte de réserve. L'agent transmet le bâtiment, le niveau et le local, fait éloigner les personnes et préserve les cheminements protégés. Il laisse la porte fermée et rend compte des signes observés. Il ne transforme pas une levée de doute en pénétration dans le local.

L'exercice pédagogique en fumée froide apprend à s'orienter dans un cadre contrôlé. Il n'autorise jamais à entrer dans les fumées d'un incendie réel.

Repères : Annexe II de l'arrêté du 2 mai 2005 modifié.

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION - NON DESTINÉ À LA FORMATION

LEÇON 02.02 • COURS ESSENTIEL

Les types d'ERP

Associer une lettre à une activité, sans la confondre avec une catégorie.

TYPE	CATÉGORIE	CONSIGNES
Nature de l'activité	Effectif et seuils	Règles propres au site

LE PRINCIPE

Le type correspond à la nature de l'exploitation : M pour les magasins, N pour les restaurants, O pour les hôtels, R pour l'enseignement ou la formation, U pour les établissements sanitaires. L désigne notamment des salles de spectacles, réunions ou conférences. La liste complète et les établissements spéciaux figurent à l'article GN 1.

DANS LA PRATIQUE

Un site peut cumuler plusieurs activités. Les dispositions particulières complètent les dispositions générales en tenant compte des risques : sommeil, densité, dépendance des occupants ou exploitation spécifique. L'agent utilise le classement annoncé dans le dossier et repère les consignes propres à chaque espace. Une lettre seule ne renseigne ni l'effectif ni toutes les installations exigées.

UN EXEMPLE

Un hôtel comporte une salle de conférence et un restaurant. On consulte le dossier de l'ensemble pour connaître les activités retenues et leur organisation de sécurité.

> **Le type répond à « quelle activité ? » ; la catégorie répond à une autre question.**

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION DESTINÉ À LA FORMATION

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

CLASSEMENT • TABLEAU VISUEL

Identifier les types d'ERP

Le type décrit l'activité exercée. La lettre vous aide à la reconnaître.

Type	Activité	Exemple
J	Accueil de personnes âgées ou handicapées	EHPAD
L	Réunions, spectacles, salles polyvalentes	Théâtre
M	Magasins et centres commerciaux	Supermarché
N	Restauration et débits de boissons	Restaurant
O	Hôtels et pensions de famille	Hôtel
P	Danse et jeux	Discothèque
R	Éveil, enseignement, formation, vacances et loisirs	École
S	Bibliothèques et documentation	Bibliothèque
T	Expositions	Salon
U	Soins	Hôpital
V	Culte	Lieu de culte
W	Administrations, banques et bureaux	Mairie
X	Sport couvert	Gymnase
Y	Musées	Musée

Exemples simplifiés : le classement exact figure dans le dossier de l'établissement.

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION - NON DESTINÉ À LA FORMATION

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES