MANUEL DE FORMATION

SSIAP 1

RECYCLAGE & REMISE À NIVEAU

Agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes

14 h
RECYCLAGE

21 h
REMISE À NIVEAU



SPÉCIMEN

Cours illustrés · Repères de terrain

INTÉGRALE ACADEMY

ÉDITION 2026

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

SSIAP 1

Recyclage
Remise à niveau

Agent de sécurité incendie
et d'assistance à personnes

SPECIMEN



LE MANUEL ILLUSTRÉ

14 h / 21 h

ÉDITION DU 11.10.2026

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

UN MOT POUR VOUS

Ce livre, nous l'avons conçu pour vous aider à comprendre, à apprendre et à réussir.

Il est le fruit de notre expérience du terrain et de la formation. Nous y avons réuni les connaissances et les repères concrets qui vous accompagneront tout au long de votre parcours.

Avancez à votre rythme, posez vos questions et ayez confiance en votre capacité à progresser.

Toute l'équipe Intégrale Academy se joint à moi pour vous souhaiter pleine réussite dans votre formation et dans votre projet professionnel.

Clément Vaillant

Directeur général Intégrale Academy

SPECIMEN

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

RECYCLAGE / REMISE À NIVEAU

Se repérer dans le manuel

Six parties courtes, suivies d'un pense-bête à conserver au poste.

01 **Les fondamentaux** — Remise à niveau · 3 h — 008

02 **La prévention** — Commun aux deux parcours · 5 h — 016

03 **Les moyens de secours** — Commun aux deux parcours · 3 h — 024

04 **Les mises en situation** — Commun aux deux parcours · 6 h — 036

05 **Le PC sécurité** — Remise à niveau · 2 h — 048

06 **Les rondes et les travaux** — Remise à niveau · 2 h — 054

Pense-bête opérationnel 061

Sigles et repères documentaires 062

SPECIMEN

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

RECYCLAGE / REMISE À NIVEAU

Recyclage ou remise à niveau ?

Le choix dépend de l'échéance et de l'activité professionnelle justifiée.

Recyclage SSIAP 1	Remise à niveau SSIAP 1
14 heures Soit généralement 2 jours de 7 h.	**21 heures** Soit généralement 3 jours de 7 h.
Maintien triennal, réalisé avant la date limite, avec l'activité réglementaire exigée.	Date limite de recyclage dépassée, ou activité insuffisante sur les 36 derniers mois.

Les justificatifs à préparer

Le centre vérifie le diplôme ou l'équivalence recevable, les attestations précédentes, la qualification de secourisme en cours de validité et les justificatifs d'activité. Le seuil prévu est de **1 607 heures sur les 36 derniers mois**. Pour la remise à niveau SSIAP 1, l'aptitude physique est justifiée par le certificat médical prévu à l'annexe VII, datant de moins de trois mois.

La participation et les appréciations

La présence à toutes les séquences est requise. Le formateur apprécie les actions réalisées pendant la pratique ; une appréciation est transmise à l'employeur. En recyclage, une défaillance notoire peut conduire le centre à proposer une remise à niveau.

> **Le QCM blanc de prévention est un temps pédagogique. Il ne correspond pas à l'examen initial SSIAP 1. L'attestation de stage est délivrée par le centre dans le cadre réglementaire.**

Repères : arrêté du 2 mai 2005 modifié, articles 4, 7 et 15, annexes V, VII et XII.

SPECIMEN

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

RECYCLAGE / REMISE À NIVEAU

Les programmes en un regard

Les durées correspondent aux séquences de l'annexe V de l'arrêté SSIAP.

Séquence	Recyclage	Remise à niveau
Fondamentaux de sécurité incendie	-	3 h
Prévention	5 h	5 h
Moyens de secours	3 h	3 h
Mises en situation d'intervention	6 h	6 h
Exploitation du PC sécurité	-	2 h
Rondes de sécurité et surveillance des travaux	-	2 h
TOTAL	**14 h**	**21 h**

SPECIMEN

À l'intérieur des séquences

La prévention comprend **4 h d'actualisation et 1 h de QCM blanc**. L'intervention comprend **2 h de préparation et 4 h d'applications**. En remise à niveau, les fondamentaux comportent 30 min de recherche dans le règlement ; le PC et les rondes comprennent chacun 1 h de cours et 1 h d'application.

> **La répartition en journées dépend du planning du centre. Les durées de secourisme éventuellement nécessaires s'organisent séparément.**


Référence : arrêté du 2 mai 2005 modifié, annexe V, parties 1 et 2.

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

REMISE À NIVEAU · REPÈRES VISUELS

Le bâtiment protège par un ensemble

Relier les fonctions plutôt que mémoriser des équipements isolés.



SPECIMEN

1 Parois **2 Portes** **3 Cheminement** **4 Éclairage**

Prévenir le départ de feu

L'exploitation et les consignes limitent les situations dangereuses.

Limiter les effets du sinistre

Parois, portes et installations contribuent à la protection.

Permettre la mise en sécurité

Cheminements et accès des secours restent disponibles.

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

REMISE À NIVEAU · COURS ESSENTIEL

Les portes résistantes au feu

Observer leur état prévu, leur fermeture et leurs obstacles.



SÉPARATION

Freiner la propagation



PORTE

LE PRINCIPE

Une porte participe à la séparation si elle conserve ses caractéristiques et peut prendre sa position prévue. Certaines portes restent fermées avec un ferme-porte ; d'autres sont maintenues ouvertes par un dispositif autorisé qui les libère lors de la mise en sécurité. Une cale de fortune n'a pas cette fonction et empêche la fermeture automatique.

DANS LA PRATIQUE

Vérifiez visuellement vantaux, ferme-portes, obstacles, chocs et fermeture complète selon la procédure du site. Pour une porte à deux vantaux, la coordination de fermeture peut être essentielle. N'ajoutez pas de serrure ou de cale, ne déconnectez pas une ventouse et ne forcez pas un mécanisme. Un défaut doit être localisé, signalé et suivi.

UN EXEMPLE

Un chariot bloque la course d'un vantail. L'agent fait retirer l'obstacle, contrôle le retour à la position prévue et informe le PC si la fermeture reste incomplète.

La fermeture effective compte davantage qu'une simple présence de porte.

SPECIMEN

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite