

# 视频监控系统 信息安全检查报告

项目名：1

任务编号：1

检查日期：2019.07.06


检查人员：admin

# 1.综合分析

本次检查共发现12台存活主机。经深度检测分析，12个存活主机中工控设备0台，其他设备12台。工控设备中，具体分布如图1。




本次检查共发现漏洞0个，其中0个已验证，0个未验证，本地漏洞库扫描出0个，exploit扫描出0个，openVAS扫描出0个。存在漏洞的主机0台，占比0.00%。存在漏洞的工控设备0台，占比0。所有漏洞中，具体分布如图2。



本次检查共识别出工控服务0个。

图3 工控服务分布



2.设备详情

表1 设备详情表

编号	IP	品牌	操作系统	协议服务	漏洞名称	漏洞等级	是否验证	来源
1	192.168.1.1		Linux	telnet, tcp, 23	无	N/A	N/A	N/A
				http, tcp, 80	无	N/A	N/A	N/A
				https, tcp, 443	无	N/A	N/A	N/A
2	192.168.1.74	eac Automation-consulting Gmbh	Linux	ssh, tcp, 22	无	N/A	N/A	N/A
				shell, tcp, 514	无	N/A	N/A	N/A
				mysql, tcp, 3306	无	N/A	N/A	N/A
3	192.168.1.3	Siemens	embedded	http, tcp, 80	无	N/A	N/A	N/A
				S7, tcp, 102	无	N/A	N/A	N/A
4	192.168.1.12	Cermate Technologies		ftp, tcp, 21	无	N/A	N/A	N/A
				vnc, tcp, 5900	无	N/A	N/A	N/A

5	192.168.1.11	Universal Global Scientific Industrial Co.	Windows	http, tcp, 80	无	N/A	N/A	N/A
				S7, tcp, 102	无	N/A	N/A	N/A
				msrpc, tcp, 135	无	N/A	N/A	N/A
				netbios-ssn, tcp, 139	无	N/A	N/A	N/A
				https, tcp, 443	无	N/A	N/A	N/A
				microsoft-ds, tcp, 445	无	N/A	N/A	N/A
				NFS-or-IIS, tcp, 1025	无	N/A	N/A	N/A
				LSA-or-nterm, tcp, 1026	无	N/A	N/A	N/A
				IIS, tcp, 1027	无	N/A	N/A	N/A
				ms-wbt-server, tcp, 3389	无	N/A	N/A	N/A
6	192.168.1.14	Cermate Technologies		ftp, tcp, 21	无	N/A	N/A	N/A
				vnc, tcp, 5900	无	N/A	N/A	N/A
7	192.168.1.100	eac Automation- consulting GmbH	Linux	ssh, tcp, 22	无	N/A	N/A	N/A
				rpcbind, tcp, 111	无	N/A	N/A	N/A
				mysql, tcp, 3306	无	N/A	N/A	N/A
				http-alt, tcp, 8000	无	N/A	N/A	N/A
8	192.168.1.5	Beijing Echo Technologies Co.	AsyncOS	ModBus, tcp, 502	无	N/A	N/A	N/A
9	192.168.1.250		Linux	http, tcp, 80	无	N/A	N/A	N/A
				https, tcp, 443	无	N/A	N/A	N/A
				mysql, tcp, 3306	无	N/A	N/A	N/A
10	192.168.1.4	VMware	Windows	msrpc, tcp, 135	无	N/A	N/A	N/A
				netbios-ssn, tcp, 139	无	N/A	N/A	N/A
				microsoft-ds, tcp, 445	无	N/A	N/A	N/A
				ms-wbt-server, tcp, 3389	无	N/A	N/A	N/A
11	192.168.1.6	Schnieder Electric	VxWorks	ftp, tcp, 21	无	N/A	N/A	N/A
				http, tcp, 80	无	N/A	N/A	N/A
				rpcbind, tcp, 111	无	N/A	N/A	N/A

				ModBus, tcp , 502	无	N/A	N/A	N/A
12	192.168.1.71	eac Automation- consulting GmbH	Linux	ssh, tcp, 22	无	N/A	N/A	N/A
				ModBus, tcp , 502	无	N/A	N/A	N/A

### 3.漏洞详情

表2 漏洞详情表

漏洞来源	漏洞名称	等级	设备IP	是否验证
------	------	----	------	------