

MAVİ SU BELGESİ • NE YAPACAĞIZ?

Suyu boşa akıtmayın. Belgeyi alın.

Bu sunum kafa karıştırmadan anlatır: tesisinizde hangi musluk, hangi sifon, hangi hortum değişecek — ve belgeye nasıl yazılacak.

Somut örnekler

Görsellerle

Kısa ve net

Mavi belge tek cümle: suyu ölçün, azaltın, kanıtlayın

Teknik terim yok. Aşağıdaki 3 kutu bütün işi anlatır.

1. Tesisinizde suyu görün

Hangi musluktan, hangi makineden, günde kaç m³ çıktığını yazın. Sayaç yoksa fatura + tahminle başlayın.

2. Boşa giden suyu kesin

Sifonu 2 kademeli yapın, musluğu fotoselli yapın, hortumu tabancalı yapın, kaçağı tamir edin.

3. Bunu sisteme yükleyin

csys.tarimorman.gov.tr • fotoğraf, fatura, eğitim imzası • belge 5 yıl geçerli.

Kim almak zorunda?

Kılavuz listesindeki NACE'de çalışıyor ve 50 veya daha fazla personeliniz varsa → zorunlu. 50'nin altındaysanız → isterseniz alın (aynı işler). Liste: suverimliliigi.gov.tr

Yapacağınız iş tam 7 tane. Hepsi bu.

Mavi belge bu 7'nin kanıtını ister. Aşağıdakileri bitirince başvurursunuz.

- 1 Sorumlu seçin** 1 lider + 1 eğitici + 1 teknik kişi
- 2 Suyu yazın** Nereden geliyor, nerede bitiyor, m³ olarak
- 3 Hedef koyun** Örn. 5 yılda %15 daha az su
- 4 Plan yazın** Bu yıl musluk, gelecek yıl yağmur deposu
- 5 Eğitim verin** Herkese 1 kez 'suyu boşa akıtma'
- 6 Armatürü değiştirin** Sifon, musluk, perlatör, hortum
- 7 Afiş asın** Tuvalette, yemekhanede, atölyede görünsün



Düğmeler duvardadır: gömme rezervuar paneli

Kapakta düğme aramayın. Çoğu işyeri tuvaletinde çift basış, klozetin üstündeki duvar panelindedir.



8 L

Büyük basış = tam sifon

Duvar panelindeki büyük düğme. Katı atık için. Eski tek basışlı rezervuar her seferinde 8-9 litre boşaltır; bunu yalnızca gerektiğinde kullanın.

2 L

Küçük basış = yarım sifon

Paneldeki küçük düğme. Sıvı atık için 2-3 litre yeter. 40 çalışan günde 4 kez basarsa: eski sistem ~1.280 L, yeni sistem ~480 L. Fark günde 800 litre.



Fotoselli musluk + perlatör

El çekilince su kesilir. Uca takılan süzgeç (perlatör) aynı yıkamayı yarı suyla yapar.



Fotoselli veya zaman ayarlı musluk

Eli çekince / süre dolunca su kesilir. 'Açık unutulmuş musluk' biter. Lavabo başında 10-12 L/dk yerine 5-6 L/dk.

Perlatör (muskuk ucu süzgeci)

Uca vidalanır, suyu havayla karıştırır. Pahalı bir yatırım değil. Mevcut musluğa 5 dakikada takılır. Debi yarıya iner, yıkama aynı durur.

Eski musluk → yeni musluk

Solda damlayan, sürekli açık musluk. Sağda fotosel + perlatör. Belgeye: satın alma faturası + takılı fotoğraf yeter.

Açık hortum yasak, tabanca zorunlu, damlama tamir

Fabrika suyunun çoğu burada kaçar. Üç fotoğraf: yapmayın / yapın / hemen onarın.



Yapmayın

Hortumu yere bırakıp suyu açık akıtmak. 1 dakika $\approx$ 15–20 litre. Belgede bu fotoğraf 'kayıp' sayılır.



Yapın

Tetikli tabanca: el basınca su gelir, bırakınca kesilir. Zemin ve makine yıkamada aynı temizlik, yarı su.



Hemen onarın

Damlayan flanş, salmastra, vanadan gece boyu m^3 gider. Haftalık 'kaçak turu' hedefe yazılır.

Afişi asın, 20 dakika eğitim, çatı suyunu toplayın

5. madde eğitim, 7. madde afiş. Yağmur ise sonraki Yeşil belge için şimdiden puan.



Tuvalet duvarına afiş

'Küçük basış 2 L — büyük basış 8 L' (duvardaki panel). Fotoğrafını çekin, sisteme yükleyin.

Kısa eğitim

Başvurudan önce 1 bireysel + 1 işyeri eğitimi. Video: suverimliliği.gov.tr. İmza listesi 5 yıl saklanır.

Yağmur deposu

Çatı oluğu → filtre → depo → bahçe / zemin yıkama. Şebeke suyunu çiçeğe vermeyin.

3 kişi, 1 tablo, 1 hedef yeterli

Büyük danışmanlık şart değil. Aşağıdaki örnek bir KOBİ'nin defterinden.

Kim yapacak?

Lider: işletme müdürü (tek kişi).

Eğitim: İK veya vardiya amiri.

Yardımcı: bakım ustası.

Bir kişi 2 rol alabilir.
Atamayı bir A4 yazıyla imzalayın.

Suyu nasıl yazacaksınız?

Kaynak: şebeke 8.400 m³
kuyu 3.100 m³

Nereye gitti:
musluk-tuvalet 1.200
yıkama 4.600
soğutma 4.500
kaçak 1.200

Toplam = kaynak toplamı olmalı.

Hedef örneği

Bu yıl: gömme rezervuar panellerini
2 kademeli yapın.

Bu yıl: 20 lavaboya perlatör + 8'ine
fotosel.

Bu yıl: hortum tabancası.

3 yılda: yağmur deposu.

Sayı: 11.500 → 9.800 m³/yıl.

50 kişi eşiği. NACE listeniz kılavuzda varsa bakın.

Şüphenez varsa SGK personel sayısı + oda belgesindeki NACE koduna bakın.



Zorunlu

NACE kılavuzda YÜKÜMLÜ ve 50+ çalışan. 18 ay içinde sistemi kurup Mavi belgeye başvurun. Sonra 5 yıl içinde Yeşil'e gidin. Örnek: 180 kişilik boyahane, dökümhane, gıda tesisi.

Gönüllü

50'nin altı KOBİ veya listede gönüllü yazan faaliyet. Aynı sifon, aynı musluk, aynı form. İsterseniz Yeşil'e de atlayabilirsiniz. Örnek: 22 kişilik atölye.

Önce yetkili kişi, sonra 6 evrak, sonra gönder

Tek adres: csys.tarimorman.gov.tr • e-Devlet • kargo ile gitmez

1

Yetki

Firma + tesis + bir kişi sistemde eşleşsin. Onay maili gelince devam.

2

6 evrak

SGK, oda belgesi, kapasite, sanayi sicil, ticaret sicil, çevre izin. Her biri en fazla 15 MB.

3

7 işin kanıtı

Ekip yazısı, su tablosu, hedef, eğitim imzası, musluk-sifon fotoğrafı, afiş fotoğrafı.

4

Gönder

PDF'i oku, 'doğrudur' de, Başvuruyu Gönder. Eksik olursa 60 gün düzeltme.



Bu 8 işi bu ay bitirirseniz belgenin yarısı biter

Pahalı yatırım şart değil. Çoğu hırdavatçıdan çıkar.

1

Tuvaletleri gezin. Düğme kapakta değil duvardadır. Tek basışlı paneli 2 kademeli (8 L / 2 L) yapın.

2

Her lavaboya perlatör takın. Yemekhane ve misafir tuvaletlerine fotoselli musluk koyun.

3

Açık hortumları toplayın. Her hortumun ucuna tetikli tabanca.

4

Damlayan vanayı bu hafta değiştirin. Gece su sayacını okuyun: üretim yokken dönüyorsa kaçak var.

5

Klozet üstündeki duvar paneline A4 asın: küçük basış 2 L, büyük basış 8 L.

6

3 kişilik ekibi yazıyla atayın. Su faturasını Excel'e dökün.

7

suverimliliği.gov.tr videosunu tüm personele izletin, imza alın.

8

csys.tarimorman.gov.tr hesabını açın, yetki başvurusunu başlatın.

Fotoğraflı çekilmiş mi?

Mavi belge müfettişi tesisde dolaşır gibi düşünün. Gözle görünen şeyler puan kazandırır.



Duvarda gömme rezervuar paneli var: büyük basış 8 L, küçük 2 L.



Hortumların ucunda tabanca var, açık akan hortum yok.



Kapıda afiş var; fotoğraf çekildi.



3 kişilik ekip yazısı imzalı.



Hedef kâğıtta: bu yıl musluk, 3. yıl yağmur.



Yetki maili geldi, CSYS açık.



Lavabolarda perlatör var; yoğun yerde fotosel var.



Kaçak yok / tamir kaydı var.



Eğitim imza listesi klasörde.



Yıllık su tablosu (gelen = giden) duruyor.



6 evrak tarandı (SGK, oda, kapasite, sicil, gazete, çevre).



PDF'e bakıldı, gönderildi.