

Valutazione del Rischio di Muffa in Casa

Lista di controllo in 20 punti - Guida alla severita - Diagnosi per localizzazione

Questa lista vi aiuta a valutare sistematicamente il rischio di muffa e umidita in casa. Non sostituisce un'ispezione professionale - vi fornisce le informazioni per decidere meglio. Occorre: una torcia, un igrometro (15-40 EUR in ferramenta) e 30 minuti.

UMIDITA - MISURAZIONI DELL'ARIA

- ☐ Igrometro in camera da letto - rilevazione su 5 giorni, annotare min/max

Obiettivo: costantemente sotto il 65% UR in inverno

- ☐ Igrometro nel soggiorno - rilevazione su 5 giorni

Obiettivo: sotto il 65% UR in inverno

- ☐ Bagno: tempo per tornare sotto 65% UR dopo la doccia

Deve raggiungere <65% in 30-60 min con estrattore attivo

RIFERIMENTO IGROMETRO

Sotto 60% UR

60-70% UR

70-80% UR

Sopra 80% UR

CAMERA DA LETTO

- ☐ Angoli superiori di tutte le pareti esterne

Zona di condensazione piu comune - verificare con torcia in inverno

- ☐ Dietro e ai lati degli armadi contro pareti esterne

Spostare l'armadio di 30 cm, verificare pannello posteriore E parete

- ☐ Telai e davanzali delle finestre

Telai in alluminio senza taglio termico = alto rischio

- ☐ Battiscopa lungo le pareti esterne

Macchie scure che salgono dal pavimento = possibile umidita ascendente

- ☐ Soffitto vicino alle giunzioni pareti esterne in edifici vecchi

BAGNO

- ☐ Fughe delle piastrelle - soprattutto angolo pavimento-parete

Colorazione nera nelle fughe = Cladosporium o Aspergillus niger

- ☐ Silicone della doccia o della vasca

Colorazione rosa/nera - trattabile se scoperta presto

- ☐ Soffitto e angoli superiori

Muffa qui = problema di ventilazione, non solo umidita superficiale

- ☐ Telaio e davanzale della finestra

- ☐ Interno del mobile sotto il lavandino

Odore + muffa = verificare i raccordi delle tubature

CUCINA

- ☐ Silicone tra piano di lavoro e parete
Zona frequente - residui alimentari + umidità
- ☐ Interno degli armadi vicino alle pareti, sopra il frigorifero
Aprire e verificare pannello posteriore e pareti interne
- ☐ Parete dietro il frigorifero
Mantiene la parete fredda: condensazione e muffa
- ☐ Battiscopa vicino al lavandino
- ☐ Nota: cappa - espelle verso l'esterno o ricircola?
Cappe a ricircolo eliminano grassi MA NON l'umidità

SOGGIORNO E SPAZI COMUNI

- ☐ Soffitto - macchie circolari o irregolari giallastre/grigio-marroni
Macchia circolare = infiltrazione dal soffitto o terrazzo sopra
- ☐ Battiscopa pareti esterne al piano terra
Macchie scure dal pavimento = umidità ascendente
- ☐ Vernice che si solleva o screpola su pareti esterne
Sollevamento localizzato = umidità intrappolata dietro la vernice
- ☐ Qualsiasi parete che al tatto risulti persistentemente fredda o umida

CANTINA / GARAGE / RIPOSTIGLIO (se accessibile)

- ☐ Efflorescenza sulle murature - depositi minerali bianchi o grigi
Non è muffa, ma evidenza diretta di acqua nel muro
- ☐ Muffa su elementi in legno strutturale
- ☐ Odore di muffa persistente senza muffa visibile
Muffa nascosta dietro rivestimenti - necessaria ispezione
- ☐ Segni di livello d'acqua - linee di decolorazione orizzontali
Evidenza di allagamenti passati o infiltrazione stagionale

COSA AVETE TROVATO? - Guida alla Severità

LIVELLO	SITUAZIONE	AZIONE
1 MONITORARE	Muffa <0,1 m2 su superficie non porosa. UR 60-70%. Nessun odore. Nessun sintomo.	Migliorare ventilazione. Pulizia meccanica. Monitorare ricorrenza.
2 TROVARE LA FONTE	Muffa 0,1-1 m2, o ritorna in <6 settimane, o UR >70%, o odore senza muffa visibile.	Identificare e risolvere la fonte di umidità prima di qualsiasi altra azione.
3 ISPEZIONE	Muffa >1 m2, su materiali porosi, aspetto lucido/appiccicoso, o sintomi che migliorano fuori casa.	Ispezione professionale indipendente raccomandata.
4 SOLO PROF.	Danni significativi da acqua, sospetta muffa nascosta con sintomi gravi.	Non intervenire senza supporto professionale.

LOCALIZZAZIONE - DIAGNOSI DELLA CAUSA

LOCALIZZAZIONE	CAUSA PIU' PROBABILE	COSA OCCORRE
Angoli superiori delle pareti	Condensazione - scarsa ventilazione	Migliorare la ventilazione
Telai e davanzali finestre	Ponte termico nel telaio	Isolamento o finestre nuove
Dietro mobili su pareti esterne	Condensazione senza circolazione	Spostare mobili, verificare isolamento
Dal battiscopa verso l'alto	Umidita' ascendente / capillarita'	Diagnosi strutturale specialistica
Macchia isolata dopo pioggia	Infiltrazione d'acqua	Trovare e sigillare il punto d'ingresso
Interno mobile sotto lavandino	Perdita idrica attiva o pregressa	Verificare tutti i raccordi
Macchia circolare al soffitto	Infiltrazione da tetto o terrazzo	Ispezione del tetto
Interno armadio, pannello post.	Condensazione in spazio non ventilato	Spostare armadio, ventilare

MoldCheck.pt e' un'iniziativa del FAIRBANK Group, la societa' che gestisce InspectOS. Non vendiamo trattamenti contro l'umidita'. Non riceviamo commissioni da aziende di risanamento. Quando raccomandiamo un'ispezione o un'analisi, e' perche' riteniamo che ne abbiate bisogno - non perche' guadagniamo dal trattamento che ne consegue.

Ispezione indipendente?
Prenotate tramite InspectOS:
inspectos.pt

Questa lista e' a scopo educativo e non sostituisce una consulenza medica o tecnica professionale. Per la guida completa, articoli e strumenti, visitate moldcheck.pt