



01.05.2025



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию  
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

## АКТ дефектации

Мы, члены комиссии:

Buriyev Mansur Jurayevich / Начальник участка;  
Berdiyev To'liq Omonovich / Начальник отдела ;  
Xalilov Dilmurod Abdullayevich / Начальник цеха;  
O'mrzaqov G'anisher Boynazarovich / Инженер по вращающемуся оборудованию;  
Isxakov Timur Iminjanovich / Контролер затрат;

Краткое содержание:

WO raqami 146570 ga asosan Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsixida o'rnatilgan ( HEEL DRAIN VESSEL PUMP ) 145-PC-026A nasosning mexanik zichlagichida muommo borligi haqida aytili. Tegishli mutaxassislar muommoni joyidan o'rganish va bartaraf qilish maqsadida borishdi. Ustanovka boshlig'i va smena boshlig'i bilan nasosni ta'mirlash uchun tayyorlashga kelishildi. Nasos motori kuchlanish manbaidan ajratildi, nasos sistemasi drenaj qilindi, tiqinlar o'rnatildi, karter moylari to'kib olindi, sovutish quvurlari va nasos to'liq yechib olindi. Tekshirish mobaynida nasosning mexanik zichlagichida va quvur zichlagichlarida muommo borligi aniqlandi. Komissaya a'zolari xulosasiga ko'ra kelgusida ushbu nasosning mexanik zichlagichi va quvur zichlagichlarni yangisiga almashtirish kerak degan xulosaga kelishildi.

| Информация об оборудовании или материале, вышедшем из строя, признанном дефектным. |                                    |   |            |                   |            | Информация о вновь установленном материале |   |            |                   |                                  |
|--|------------------------------------|---|------------|-------------------|------------|--|---|------------|-------------------|----------------------------------|
| №  | Наименование ТМЦ                   | Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.) | Количество | Единица измерения | Примечание | Наименование ТМЦ                           | Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.) | Количество | Единица измерения | Код материала на складском счете |
| 1  | GASKET RF IR SS , OR CS (4" 600CL) | 4" 600#   | 1          | dona              |            | GASKET RF IR SS , OR CS (4" 600CL)         | 4"-600#   | 1          | dona              | O0025150                         |
| 2  | GASKET IR SS ,                     | 3" 300/600# RF  | 1          | dona              |            | GASKET IR SS ,                             | 3" 300/600# RF  | 1          | dona              | O0025272                         |

|   |  |            |   |      |  |  |            |   |      |          |
|---|--|------------|---|------|--|--|------------|---|------|----------|
|   | OR CS (3" 300/600# RF)   |            |   |      |  | OR CS (3" 300/600# RF)   |            |   |      |          |
| 3 | Spiral wound gasket 3/4" CL600 graphite filled IR/OR: SS316L/CS - 77-001299947 | 3/4" CL600 | 4 | dona |  | Spiral wound gasket 3/4" CL600 graphite filled IR/OR: SS316L/CS - 77-001299947 | 3/4" CL600 | 4 | dona | O0032970 |

Составлено:

01.05.2025  
15:17:45

**Bo'tayorov Obid Norquchqor o'g'li**  
супервайзер по вращающимся механизмам



Члены комиссии:

01.05.2025  
17:09:54

**Buriyev Mansur Jurayevich**  
Начальник участка



01.05.2025  
16:09:58

**Berdiyev To'lqin Omonovich**  
Начальник отдела



01.05.2025  
16:28:09

**Xalilov Dilmurod Abdullayevich**  
Начальник цеха



**O'mrzaqov G'anisher Boynazarovich**  
Инженер по вращающемуся оборудованию  
**Isxakov Timur Iminjanovich**  
Контролер затрат