



15.08.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (SLU): Mamurov Faruxjon Salimovich
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich
Sintetik suyuqliklar ishlab chiqarish tsexi boshlig'i: Xamrayev Laziz Fazliddin o'g'li

Краткое содержание: W/O 115272-asosida 30 unitda o'rnatilgan 130-XF-044 D Pressure Leaf Filterini tozalash va tekshirish maqsadida Qopqoq(Cover) qismi ochiladi.
Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket (Torque sababli siqilish hisobiga eziladi) bunday holatda gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi va gasket ishlash qobiliyatini yo`qotishiga olib kelishini hisobga olgan holda uni yaroqsiz deb topildi. Gasket rasmini quyidagi faylda ilova qilindi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 WIM0052598	O0009312	1	Dona	

Составлено:

Vaitov Sardor Mengniboyevich
инженер

Члены комиссии:
Mamurov Faruxjon Salimovich
начальник участка (SLU)

15.08.2024
12:39:49



Berdiyev To'lqin Omonovich

Начальник отдела

Isxakov Timur Iminjanovich

Контролер затрат

Xamrayev Laziz Fazliddin o'g'li

Начальник цеха