



16.08.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Xarajatlar nazoratchisi : Isxakov Timur Iminjanovich

Краткое содержание: 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 A Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo'ljallangan bo'lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida (W/ O 114955)
Qopqoq(Cover) qismi ochildi. Leaflarini olish uchun vibrator va vibrator gaykasi yechish jarayonida rezbasi zararlanganligi aniqlandi va yechish imkoni bo'lmadi . Tekshirish jarayonida o'q va gayka rezbasi qisilib qolganligi aniqlandi. Zararlangan o'q va gayka keyingi ta'mirlash ishlarida foydalanish uchun PWU mexanika statik hisobida qoldirildi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	70492691 - Vibrator adjusting nul 1'-SS / Регулировочная гайка вибратора	00004229	1	dona	Vibrator o'qi va gaykasi rezbagaqisilib qotirish va yechish imkoni mavjud emas
2	72460994 - Vibrator shaft 38 x 780 mm - 317L / Вал вибратора	00004251	1	dona	Vibrator o'qi va gaykasi rezbagaqisilib qotirish va yechish imkoni mavjud emas

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li
Супервайзер стационарного оборудования

16.08.2024
09:23:44



Члены комиссии:

Buriyev Mansur Jurayevich
Начальник участка

16.08.2024
09:38:57



Berdiyev To'lqin Omonovich
Начальник отдела

16.08.2024
10:27:03



Xalilov Dilmurod Abdullayevich
Начальник цеха

Isxakov Timur Iminjanovich
Контролер затрат

16.08.2024
09:25:05



Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich
начальник технологических установок