



28.06.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию  
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

01.07.2024  
14:40:16



АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich  
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich  
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich  
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

Краткое содержание: 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 D Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo`ljallangan bo`lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qoladi,Gasket rasmi quyidagi faylda ilova qilinadi

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Спирально-навитая прокладка по стандарту ASME B16.20 ( О`lchami O.D 2045 x I.D 1995 mm ) WIM0043874	00006129	1	dona	Gasket yaroqsiz holatda (titligan)

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li  
Супервайзер стационарного оборудования

01.07.2024  
16:50:13



**Члены комиссии:**

**Buriyev Mansur Jurayevich**

Начальник участка

01.07.2024

12:34:56



28.06.2024

15:47:57



**Berdiyev To'lqin Omonovich**

Начальник отдела

01.07.2024

13:20:11



**Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich**

начальник технологических установок

28.06.2024

14:21:37



**Xalilov Dilmurod Abdullayevich**

Начальник цеха