



10.09.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию  
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Umumzavod xo'jaligi tsexi texnologik qurilma boshlig'i Kabirov Samariddin Obidjonovich, Muntazam texnik xizmat kursatishni rejalashtirish bo'limi Statsionar uskunarlar yetakchi mutaxassisi Xolmurodov Xurshid Murtazayevich, Muntazam texnik xizmat kursatishni rejalashtirish bo'limi Uchastka boshlig'i (U&O) Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li, Muntazam texnik xizmat kursatishni rejalashtirish bo'limi Bo'lim boshlig'i o'rinbosari Pardayev Aliyor Dusnazarovich.

Краткое содержание: Bizlar dalolatnoma tuzib imzo chekuvchilar Unit 72 da joylashgan 172-PC-002A HP BFW nasos ishga qo'shilganda ARV si ishlamay bosim 120 barg ga chiqqanligi sababli ARV ni W/O 121175 bo'yicha ta'mirlash uchun ochildi va ta'mirlandi buning natijasida gasketlari yaroqsiz holatga kelganligi aniqlandi. Komissiya xulosasiga ko'ra 18" Class 900 dan 2 dona va 10" Class 900 dan 1 dona gasket larini yangisiga almashtirish kerak degan xulosaga kelindi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Size: 18" (Size: 450mm) GSKT, SOFT IRON RJ B16.20 CL900 R OCTAGONAL (I9488216)	Material code O0011531	2	dona	
2	Size: 10" (Size: 250mm) GSKT, SOFT IRON RJ B16.20 CL900 R OCTAGONAL (I9488208)	Material code O0011487	1	dona	

Составлено:

Xolmurodov Xurshid Murtazayevich  
Супервайзер стационарного оборудования

12.09.2024  
10:14:18



Члены комиссии:  
Kabirov Samariddin Obidjonovich  
начальник технологических установок

**Isxakov Timur Iminjanovich**

Контролер затрат

**Pardayev Aliyor Dusnazarovich**

Заместитель начальника отдела

**Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li**

начальник участка (U&O)