



17.07.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

22.07.2024
12:00:29



АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Muhandis - texnolog ;Berdiyev Aziz Furqatovich
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

Краткое содержание: 183-TK-004 tank coilini ta'mirlash. (183- TK-004 Tank Request Number 23503 asosida W/O No 105006) ochilib ichki qisimi tozalandi va coillari tekshirildi. ochish jarayonida quyidagi spare partlar yaroqsizligi aniqlanib almashtirildi. Tankning coillari gedro test qilindi va belgilangan ichki ko'rik ishlari amalga oshirildi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Size: 6" (Size: 150mm) GSKT, 316L SS WND GRAPH FILL CS I/R CS O/R RF B16.20 CL150 4.5MM THK (3.2MM RING) SPR WND (I61389526)	WIM0054254	2	dona	
2	Size: 6" (Size: 150mm) GSKT, 316L SS WND GRAPH FILL CS I/R CS O/R RF B16.20 CL300 4.5MM THK (3.2MM RING) SPR WND (I61389564)	WIM0054255	4	dona	
3	Size: 4" (Size: 100mm) GSKT, 316L SS WND GRAPH FILL CS I/R CS O/R RF B16.20 CL300 4.5MM THK (3.2MM RING) SPR WND (I61389562)	WIM0054236	2	dona	
4	Size: 4" (Size: 100mm) GSKT, 316L SS WND GRAPH FILL CS I/R CS O/R RF B16.20 CL150 4.5MM THK (3.2MM RING) SPR WND (I61389524)	WIM0054235	2	dona	

5	Size: 2" (Size: 50mm) Gasket, 316L SS WND GRAPH FILL CS I/R CS O/R RF B16.20 CL300 4.5MM thickness (3.2MM RING) Spiral Wound	WIM0001800	16	dona	
6	HEX. BOLT/NUT, A193-B7/A194-2H for 183-TK-004-15-M4-6-Spare / Болт с шестигранной головкой, гайка, A193-B7/A194-2H для 183-TK-004-15-M4-6-запасн. - M16xL50	WIM0058867	2	dona	
7	Gasket 316L SS WND GRAPH FILL CS I/R CS O/R RF B16.20P 4.5MM thickness (3.2MM RING) Spiral Wound CL150 Size 12	WIM0041224	2	dona	
8	"Gasket, NON ASBESTOS for 183-TK-004-15-M4-5-spare / Прокладка, безасбестовая для 183-TK-004-15-M4-5-запасн. - 3.0T 762 * 600"	WIM0058877	1	dona	
9	"Gasket, NON ASBESTOS for 183-TK-004-09-M1, M2, M3-5-spare / Прокладка, безасбестовая для 183-TK-004-09-M1, M2, M3-5-запасн. - 3.0T 746 * 610"	WIM0058876	3	dona	

Составлено:

22.07.2024
14:45:56

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li
Супервайзер стационарного оборудования



Члены комиссии:

17.07.2024
17:06:29

Buriyev Mansur Jurayevich
Начальник участка



17.07.2024
17:17:07

Berdiyev To'lqin Omonovich
Начальник отдела



Berdiyev Aziz Furqatovich
Инженер технолог

19.07.2024
14:54:35



Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich
начальник технологических установок

17.07.2024
17:12:24

