



16.07.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию  
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich

17.07.2024  
17:09:07



АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: : Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich  
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich  
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Muhandis - texnolog ;Berdiyev Aziz Furqatovich  
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich

Краткое содержание: 145-VD-001A Reaction vessel ichki qismi ochib tozalash uchun M 1 man hole ochilganda uning 24" 300 # Gasket yaroqsiz holatda ekanligi aniqlandi

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	Spiral Wound Gasket 316L SS I/R CS O/R RF CL300 24"	WIM0067799	1	dona	

Составлено:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li  
Супервайзер стационарного оборудования

18.07.2024  
08:45:17



Члены комиссии:

**Buriyev Mansur Jurayevich**  
Начальник участка

17.07.2024  
09:05:01



**Berdiyev To'lqin Omonovich**  
Начальник отдела

17.07.2024  
10:10:59



**Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich**  
начальник технологических установок

17.07.2024  
09:29:34



**Berdiyev Aziz Furqatovich**  
Инженер технолог

16.07.2024  
17:50:01

