



21.08.2024



"TASDIQLAYMAN"

Texnik xizmat ko'rsatish menejeri  
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxxarovich

22.08.2024  
16:32:04



Yaroqsizlik dalolatnomasi

Biz, komissiya a'zolari: Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi uchastka boshlig'i (PWU): Buriyev Mansur Jurayevich  
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi boshlig'i: Berdiyev To'lqin Omonovich  
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Tsex boshlig'i ;Xalilov Dilmurod Abdullayevich  
Mahsulotni oxirgi qayta ishlash tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich  
Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Xarajatlar nazoratchisi : Isxakov Timur Iminjanovich

Qisqa mazmuni: 45 unitda o'rnatilgan 145-XF-040 B Pressure Leaf Filteri Waxni tozalash uchun mo'ljallangan bo'lib, ichki elementlarini tozalash maqsadida (W/ O 115280) Qopqoq(Cover) qismi ochiladi. Har safar ochilganda Qopqoq (Cover) qismi va Korpus(Body) orasidagi Gasket yaroqsiz holatga kelib qolganligi aniqlandi

№	Tovar va materiallarning nomi	Texnik ma'lumotlar( Model №, Part №, Inventar №, Kod va h.k)	Miqdori	O'lchov birligi	Kamchilikning tavsifi yoki izoh
1	Спирально-навитая прокладкапо стандарту ASME B16.20 ( O'lchami O.D 2045 x I.D 1995 mm ) WIM0052598	00009312	1	dona	gasket titilib yaroqsiz holatga kelgan

Tayyorladi:

Toshqobilov Javoxir Shaymardon o'g'li  
Statsionar uskunar yetakchi mutaxassisi

23.08.2024  
09:47:19



Komissiya a'zolari:

**Isxakov Timur Iminjanovich**  
Xarajatlar nazoratchisi

22.08.2024  
11:44:29



**Buriyev Mansur Jurayevich**  
Uchastka boshlig'i

22.08.2024  
10:25:43



**Berdiyev To'lqin Omonovich**  
Bo'lim boshlig'i

21.08.2024  
15:27:27



**Do'stqulov Habibulla Oltiboyevich**  
Texnologik qurilma boshlig'i

22.08.2024  
13:21:58



**Xalilov Dilmurod Abdullayevich**  
Tsex boshlig'i

21.08.2024  
15:04:34

