



03.05.2024



"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по техническому обслуживанию  
Mamasadikov Shaxzod Abdukaxharovich



АКТ дефектации

Мы, члены комиссии: Umumzavod xo'jaligi tsexi Texnologik qurilma boshlig'i Kabirov Samariddin Obidjonovich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatishni rejalashtirish bo'limi Statsionar uskunarlar yetakchi mutaxassisi Xolmurodov Xurshid Murtazayevich, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Uchastka boshlig'i (U&O) Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li, Muntazam texnik xizmat ko'rsatish rejalashtirish bo'limi Bo'lim boshlig'i Berdiyev To'lqin Omonovich.

Краткое содержание: Bizlar dalolatnoma tuzib imzo chekuvchilar Unit 72 da joylashgan SHH header drinajidan SCH ga ketishdagi Chek valve (1" Class 800) W/O: 90882 bo'yicha ochib ko'rilganda check valve yaroqsiz holatga kelganligi va buni ta'mirlashning imkoni mavjud emasligi aniqlandi. Komissiya xulosasiga ko'ra yangi check valve ga almashtirish lozim degan hulosaga kelindi.

№	Наименование ТМЦ	Технические данные (№ модели, № детали, инвентарный №, код и т. д.)	Количество	Единица измерения	Описание дефекта или комментарий
1	[VC8SCBNN02] Size: 1" (Size: 25mm) CHECK VA LIFT RP, CS A105 HF(CoCr) TRIM - INCONEL X-750 CL800 SWE RP BALL TYPE BLTD CAP API-602 B16.11 INT. SEAT (I63486242)	O0012442	1	dona	

Составлено:

Xolmurodov Xurshid Murtazayevich  
Супервайзер стационарного оборудования

12.08.2024  
09:39:57



Члены комиссии:

**Kabirov Samariddin Obidjonovich**  
начальник технологических установок

12.08.2024  
09:48:42



**Isxakov Timur Iminjanovich**  
Контролер затрат

12.08.2024  
12:43:49



**Berdiyev To'lqin Omonovich**  
Начальник отдела

12.08.2024  
10:57:43



**Chorshanbiyev Zufarjon Muzafar o'g'li**  
начальник участка (U&O)